

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/01/16г.-31/01/16г.

Абонент: УФГ Ливис
Адрес: С/б/установка # (ливис)
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 9.00 Град С

Договор N: 12105
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 45.00 м3/ч G под min= 0.30 м3/ч
G обр max= 45.00 м3/ч G обр min= 0.30 м3/ч

Заводской номер 00170261 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x8068 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|----------|--------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|---------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01/01/16 | 104.13 | 56.21 | 47.92 | 149.35 | 142.73 | 142.95 | 140.85 | 1.88 | 9.00 | 6.00 | 6.867 | 24 | 0 | |
| 02/01/16 | 104.34 | 58.57 | 45.77 | 162.76 | 155.52 | 156.44 | 153.95 | 1.57 | 9.00 | 6.00 | 7.147 | 24 | 0 | |
| 03/01/16 | 104.25 | 56.10 | 48.15 | 145.63 | 139.16 | 139.70 | 137.66 | 1.50 | 9.00 | 6.00 | 6.730 | 24 | 0 | |
| 04/01/16 | 103.98 | 54.92 | 49.06 | 144.46 | 138.08 | 138.42 | 136.48 | 1.60 | 9.00 | 6.00 | 6.798 | 24 | 0 | |
| 05/01/16 | 104.09 | 55.78 | 48.31 | 120.63 | 115.30 | 115.35 | 113.70 | 1.60 | 9.00 | 6.00 | 5.590 | 24 | 0 | |
| 06/01/16 | 101.79 | 51.56 | 50.23 | 134.07 | 128.38 | 128.68 | 127.08 | 1.30 | 9.00 | 6.00 | 6.469 | 24 | 0 | |
| 07/01/16 | 100.35 | 51.58 | 48.77 | 136.42 | 130.76 | 131.16 | 129.49 | 1.27 | 9.00 | 6.00 | 6.398 | 24 | 0 | |
| 08/01/16 | 95.98 | 50.09 | 45.89 | 122.74 | 118.03 | 118.35 | 116.93 | 1.10 | 9.00 | 6.00 | 5.433 | 24 | 0 | |
| 09/01/16 | 92.18 | 45.84 | 46.34 | 113.83 | 109.75 | 109.88 | 108.79 | 0.96 | 9.00 | 6.00 | 5.092 | 24 | 0 | |
| 10/01/16 | 91.88 | 44.42 | 47.46 | 108.17 | 104.29 | 104.40 | 103.41 | 0.88 | 9.00 | 6.00 | 4.959 | 24 | 0 | |
| 11/01/16 | 96.79 | 50.77 | 46.02 | 129.62 | 124.57 | 124.99 | 123.48 | 1.09 | 9.00 | 6.00 | 5.747 | 24 | 0 | |
| 12/01/16 | 101.24 | 58.08 | 43.16 | 179.26 | 171.70 | 173.07 | 170.38 | 1.32 | 9.00 | 6.00 | 7.438 | 24 | 0 | |
| 13/01/16 | 97.92 | 52.91 | 45.01 | 142.59 | 136.89 | 137.98 | 136.18 | 0.71 | 9.00 | 6.00 | 6.179 | 24 | 0 | |
| 14/01/16 | 89.25 | 47.33 | 41.92 | 126.51 | 122.24 | 123.06 | 121.73 | 0.51 | 9.00 | 6.00 | 5.132 | 24 | 0 | |
| 15/01/16 | 90.09 | 46.95 | 43.14 | 120.95 | 116.83 | 117.17 | 115.93 | 0.90 | 9.00 | 6.00 | 5.051 | 24 | 0 | |
| 16/01/16 | 96.39 | 52.47 | 43.92 | 151.54 | 145.69 | 146.04 | 144.15 | 1.54 | 9.00 | 6.00 | 6.415 | 24 | 0 | |
| 17/01/16 | 95.88 | 51.24 | 44.64 | 142.79 | 137.31 | 137.40 | 135.69 | 1.62 | 9.00 | 6.00 | 6.147 | 24 | 0 | |
| 18/01/16 | 87.93 | 46.48 | 41.45 | 121.10 | 117.11 | 117.40 | 116.19 | 0.92 | 9.00 | 6.00 | 4.861 | 24 | 0 | |
| 19/01/16 | 86.35 | 47.06 | 39.29 | 127.16 | 123.09 | 123.48 | 122.19 | 0.90 | 9.00 | 6.00 | 4.844 | 24 | 0 | |
| 20/01/16 | 88.47 | 46.21 | 42.26 | 116.40 | 112.52 | 112.85 | 111.74 | 0.78 | 9.00 | 6.00 | 4.761 | 24 | 0 | |
| 21/01/16 | 89.58 | 48.23 | 41.35 | 128.81 | 124.44 | 124.85 | 123.49 | 0.95 | 9.00 | 6.00 | 5.155 | 24 | 0 | |
| 01/16 | 96.50 | 51.57 | 44.93 | 138.30 | 132.94 | 133.97 | 132.32 | 0.62 | 9.00 | 6.00 | 5.989 | 24 | 0 | |
| 01/16 | 91.54 | 48.32 | 43.22 | 126.11 | 121.66 | 122.26 | 120.90 | 0.76 | 9.00 | 6.00 | 5.271 | 24 | 0 | |
| 24/01/16 | 95.40 | 51.53 | 43.87 | 147.77 | 142.17 | 142.88 | 141.10 | 1.07 | 9.00 | 6.00 | 6.253 | 24 | 0 | |
| 25/01/16 | 104.04 | 59.45 | 44.59 | 182.76 | 174.67 | 175.48 | 172.62 | 2.05 | 9.00 | 6.00 | 7.821 | 24 | 0 | |
| 26/01/16 | 106.23 | 61.98 | 44.25 | 193.68 | 184.80 | 186.10 | 182.84 | 1.96 | 9.00 | 6.00 | 8.215 | 24 | 0 | |
| 27/01/16 | 106.30 | 61.32 | 44.98 | 187.33 | 178.74 | 180.25 | 177.15 | 1.59 | 9.00 | 6.00 | 8.076 | 24 | 0 | |
| 28/01/16 | 106.11 | 57.12 | 48.99 | 158.64 | 151.39 | 152.30 | 150.00 | 1.39 | 9.00 | 6.00 | 7.448 | 24 | 0 | |
| 29/01/16 | 103.32 | 52.87 | 50.45 | 128.65 | 123.03 | 123.44 | 121.80 | 1.23 | 9.00 | 6.00 | 6.229 | 24 | 0 | |
| 30/01/16 | 92.74 | 47.64 | 45.10 | 115.88 | 111.67 | 111.85 | 110.65 | 1.02 | 9.00 | 6.00 | 5.047 | 24 | 0 | |
| 31/01/16 | 81.50 | 44.43 | 37.07 | 119.73 | 116.28 | 116.50 | 115.40 | 0.88 | 9.00 | 6.00 | 4.317 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 4323.64 | 4151.74 | 4168.65 | 4114.27 | 37.47 | | | 187.879 | 744 | 0 | |
| Средние: | 96.99 | 51.90 | 45.09 | | | | | | 9.00 | 6.00 | | | | |

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 30573ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____