

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/03/16г.-29/03/16г.

Абонент: Уют плюс
Адрес: С. Батоева 4 (школа)
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 9.00 Град С

Договор N: 12405
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 45.00 м3/ч G под min= 0.30 м3/ч
G обр max= 45.00 м3/ч G обр min= 0.30 м3/ч

Заводской номер 00170261 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x8068 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/03/16	80.99	45.24	35.75	114.12	110.89	111.00	109.94	0.95	9.00	6.00	3.970	24	0	
02/03/16	83.01	45.79	37.22	121.72	118.11	118.26	117.08	1.03	9.00	6.00	4.401	24	0	
03/03/16	79.50	44.70	34.80	110.17	107.11	107.43	106.40	0.71	9.00	6.00	3.732	24	0	
04/03/16	77.85	44.49	33.36	108.64	105.76	106.03	105.06	0.70	9.00	6.00	3.533	24	0	
05/03/16	77.77	44.81	32.96	113.58	110.60	110.82	109.81	0.79	9.00	6.00	3.652	24	0	
06/03/16	77.88	44.89	32.99	113.68	110.68	110.92	109.87	0.81	9.00	6.00	3.655	24	0	
07/03/16	77.64	44.68	32.96	110.77	107.84	108.11	107.08	0.76	9.00	6.00	3.561	24	0	
08/03/16	77.54	44.50	33.04	110.36	107.45	107.72	106.72	0.73	9.00	6.00	3.556	24	0	
09/03/16	77.40	44.68	32.72	109.26	106.40	106.71	105.71	0.69	9.00	6.00	3.482	24	0	
10/03/16	78.51	44.77	33.74	115.10	111.99	112.38	111.31	0.68	9.00	6.00	3.783	24	0	
11/03/16	78.24	45.35	32.89	115.07	112.01	112.56	111.48	0.53	9.00	6.00	3.688	24	0	
12/03/16	78.19	44.81	33.38	114.39	111.35	111.75	110.69	0.66	9.00	6.00	3.721	24	0	
13/03/16	78.71	45.10	33.61	124.94	121.55	122.02	120.87	0.68	9.00	6.00	4.091	24	0	
14/03/16	80.35	45.70	34.65	120.53	117.16	117.54	116.39	0.77	9.00	6.00	4.064	24	0	
15/03/16	83.95	46.94	37.01	127.47	123.61	123.94	122.67	0.94	9.00	6.00	4.583	24	0	
16/03/16	84.03	46.29	37.74	119.18	115.54	115.84	114.67	0.87	9.00	6.00	4.368	24	0	
17/03/16	79.46	45.18	34.28	109.43	106.41	106.70	105.66	0.75	9.00	6.00	3.652	24	0	
18/03/16	78.43	45.58	32.85	120.61	117.38	117.68	116.53	0.85	9.00	6.00	3.862	24	0	
19/03/16	86.35	45.93	40.42	114.94	111.29	111.41	110.32	0.97	9.00	6.00	4.506	24	0	
20/03/16	86.36	45.87	40.49	124.93	120.94	121.08	119.88	1.06	9.00	6.00	4.906	24	0	
21/03/16	86.99	47.27	39.72	122.73	118.74	118.94	117.65	1.09	9.00	6.00	4.723	24	0	
22/03/16	86.44	46.46	39.98	117.87	114.10	114.35	113.17	0.93	9.00	6.00	4.568	24	0	
23/03/16	81.99	45.14	36.85	112.00	108.75	109.05	107.98	0.77	9.00	6.00	4.015	24	0	
24/03/16	79.96	45.16	34.80	118.86	115.57	115.94	114.82	0.75	9.00	6.00	4.024	24	0	
25/03/16	79.36	44.81	34.55	112.22	109.16	109.46	108.43	0.73	9.00	6.00	3.774	24	0	
26/03/16	78.98	44.54	34.44	96.46	93.84	94.21	93.34	0.50	9.00	6.00	3.236	24	0	
27/03/16	77.36	44.30	33.06	107.84	105.02	105.41	104.42	0.60	9.00	6.00	3.478	24	0	
28/03/16	77.55	44.38	33.17	108.06	105.20	105.62	104.63	0.57	9.00	6.00	3.494	24	0	
29/03/16	77.31	44.60	32.71	105.04	102.29	102.68	101.72	0.57	9.00	6.00	3.351	24	0	
Итого:				3319.97	3226.74	3235.56	3204.30	22.44			113.429	696	0	

Средние: | 80.28 | 45.24 | 35.04 | | | | | | | 9.00 | 6.00 | | | | |

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	VНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
29/02/16 24:00	105895.73	102738.48	103128.77	101885.41	853.07	3293.637	28324	2938
29/03/16 24:00	109215.70	105965.22	106364.33	105089.71	875.51	3407.066	29020	2938
Итого:	3319.97	3226.74	3235.56	3204.30	22.44	113.429	696	0

Период нормальной работы 696ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 31966ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации