

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/04/16г.-27/04/16г.

Абонент: С.67 Договор N: _____
 Адрес: _____ Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ7 сег. N И/Дом Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max= 45.00 м3/ч G под min= 0.30 м3/ч
 M сег. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max= 45.00 м3/ч G обр min= 0.30 м3/ч
 Тхв= 9.00 Град С

Заводской номер 00170261 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x8068 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/04/16	76.70	44.66	32.04	106.64	103.91	104.23	103.24	0.67	9.00	6.00	3.332	24	0	
02/04/16	77.29	44.41	32.88	105.28	102.52	102.74	101.79	0.73	9.00	6.00	3.378	24	0	
03/04/16	76.87	44.39	32.48	111.97	109.07	109.28	108.24	0.83	9.00	6.00	3.548	24	0	
04/04/16	76.69	44.36	32.33	106.60	103.89	104.06	103.11	0.78	9.00	6.00	3.363	24	0	
05/04/16	76.60	44.48	32.12	109.26	106.46	106.72	105.73	0.73	9.00	6.00	3.423	24	0	
06/04/16	75.50	44.85	30.65	112.47	109.65	110.01	108.97	0.68	9.00	6.00	3.367	24	0	
07/04/16	75.55	45.03	30.52	104.34	101.70	102.13	101.18	0.52	9.00	6.00	3.107	24	0	
08/04/16	75.04	45.73	29.31	97.40	94.99	95.45	94.52	0.47	9.00	6.00	2.786	24	0	
09/04/16	75.28	45.64	29.64	100.75	98.23	98.66	97.70	0.53	9.00	6.00	2.913	24	0	
10/04/16	73.50	48.84	24.66	109.87	107.25	108.09	106.89	0.36	9.00	6.00	2.649	24	0	
11/04/16	73.44	47.16	26.28	106.73	104.19	104.91	103.81	0.38	9.00	6.00	2.742	24	0	
12/04/16	73.47	46.41	27.06	67.95	66.32	66.73	66.04	0.28	9.00	6.00	1.798	16	8	*
13/04/16	73.64	47.46	26.18	100.37	97.98	98.60	97.57	0.41	9.00	6.00	2.569	24	0	
14/04/16	71.73	49.67	22.06	109.44	106.97	107.75	106.48	0.49	9.00	6.00	2.362	24	0	
15/04/16	70.93	49.59	21.34	113.98	111.44	112.38	111.10	0.34	9.00	6.00	2.382	24	0	
16/04/16	70.95	49.27	21.68	113.90	111.33	112.29	111.02	0.31	9.00	6.00	2.417	24	0	
17/04/16	70.53	50.06	20.47	118.64	116.04	117.11	115.75	0.29	9.00	6.00	2.379	24	0	
18/04/16	70.54	49.16	21.38	116.34	113.76	114.78	113.49	0.27	9.00	6.00	2.437	24	0	
19/04/16	70.80	49.30	21.50	115.56	113.00	114.01	112.70	0.30	9.00	6.00	2.435	24	0	
20/04/16	70.62	49.94	20.68	114.86	112.32	113.37	112.03	0.29	9.00	6.00	2.328	24	0	
21/04/16	70.42	49.45	20.97	113.49	110.99	112.00	110.70	0.29	9.00	6.00	2.331	24	0	
22/04/16	69.52	50.19	19.33	124.57	121.88	123.10	121.67	0.21	9.00	6.00	2.360	24	0	
23/04/16	70.00	48.67	21.33	129.47	126.65	127.79	126.37	0.28	9.00	6.00	2.707	24	0	
24/04/16	69.77	49.69	20.08	137.37	134.40	135.64	134.06	0.34	9.00	6.00	2.704	24	0	
25/04/16	69.88	49.59	20.29	50.62	49.51	50.00	49.41	0.10	9.00	6.00	1.007	10	14	*
26/04/16	69.35	55.00	14.35	89.19	87.28	88.50	87.25	0.03	9.00	6.00	1.258	23	1	*
27/04/16	69.13	55.19	13.94	94.26	92.25	93.43	92.11	0.14	9.00	6.00	1.293	24	0	
Итого:				2881.32	2813.98	2833.76	2802.93	11.05			69.375	625	23	
Средние:	72.73	48.08	24.65						9.00	6.00				

Период нормальной работы 625ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 23ч
 Время работы прибора после сброса 32662ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

66,824 + 3,296 + 2,927
 = 73,047