

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/09/16г.-22/10/16г.

Абонент: Уют Плюс
Адрес: С.Вятское д. (манс)
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные раскоды:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 9.00 Град С

Договор N: 18405
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 45.00 м3/ч G под min= 0.30 м3/ч
G обр max= 45.00 м3/ч G обр min= 0.30 м3/ч

Заводской номер 00170261 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x8068 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/09/16	56.32	47.38	8.94	210.52	207.41	210.77	208.55	-1.14	9.00	6.00	1.859	24	0	
24/09/16	68.57	50.55	18.02	117.26	114.77	116.63	115.24	-0.47	9.00	6.00	2.075	24	0	
25/09/16	71.58	46.96	24.62	95.85	93.67	94.09	93.17	0.50	9.00	6.00	2.310	24	0	
26/09/16	71.38	47.47	23.91	95.59	93.45	93.59	92.60	0.85	9.00	6.00	2.237	24	0	
27/09/16	70.26	47.71	22.55	114.73	112.21	112.86	111.67	0.54	9.00	6.00	2.533	24	0	
28/09/16	70.78	47.65	23.13	118.06	115.42	116.13	114.87	0.55	9.00	6.00	2.674	24	0	
29/09/16	69.65	48.27	21.38	120.31	117.69	118.84	117.52	0.17	9.00	6.00	2.520	23	1	*
30/09/16	69.22	48.60	20.62	128.82	126.08	127.50	126.08	0.00	9.00	6.00	2.604	24	0	
01/10/16	68.84	48.99	19.85	136.39	133.51	134.65	133.13	0.38	9.00	6.00	2.656	24	0	
02/10/16	69.29	48.80	20.49	130.79	127.98	129.37	127.92	0.06	9.00	6.00	2.626	24	0	
03/10/16	68.96	49.10	19.86	130.68	127.89	129.01	127.57	0.32	9.00	6.00	2.543	24	0	
04/10/16	70.75	48.59	22.16	113.16	110.64	111.29	110.04	0.60	9.00	6.00	2.453	24	0	
05/10/16	70.60	48.55	22.05	113.28	110.78	111.24	110.00	0.78	9.00	6.00	2.449	24	0	
06/10/16	70.82	48.43	22.39	113.13	110.59	111.01	109.79	0.80	9.00	6.00	2.481	24	0	
07/10/16	71.84	47.82	24.02	107.24	104.78	105.05	103.93	0.85	9.00	6.00	2.519	24	0	
08/10/16	72.92	47.23	25.69	100.46	98.05	98.26	97.24	0.81	9.00	6.00	2.526	24	0	
09/10/16	72.85	47.10	25.75	116.91	114.16	114.65	113.48	0.68	9.00	6.00	2.942	24	0	
10/10/16	72.86	47.09	25.77	120.43	117.59	118.10	116.88	0.71	9.00	6.00	3.035	24	0	
11/10/16	72.75	46.77	25.98	121.94	119.07	119.57	118.38	0.69	9.00	6.00	3.097	24	0	
12/10/16	73.06	46.83	26.23	125.09	122.13	122.54	121.29	0.84	9.00	6.00	3.207	24	0	
13/10/16	73.51	46.57	26.94	123.48	120.53	120.98	119.74	0.79	9.00	6.00	3.251	24	0	
14/10/16	74.64	46.29	28.35	115.09	112.27	112.68	111.55	0.72	9.00	6.00	3.188	24	0	
15/10/16	74.38	46.03	28.35	115.98	113.16	113.47	112.34	0.82	9.00	6.00	3.212	24	0	
16/10/16	74.61	46.15	28.46	120.10	117.17	117.48	116.30	0.87	9.00	6.00	3.340	24	0	
17/10/16	74.61	46.23	28.38	130.81	127.61	127.63	126.36	1.25	9.00	6.00	3.626	24	0	
18/10/16	73.06	46.55	26.51	94.26	92.04	92.24	91.30	0.74	9.00	6.00	2.449	24	0	*
19/10/16	74.23	45.86	28.37	115.26	112.45	113.16	112.04	0.41	9.00	6.00	3.194	24	0	
20/10/16	74.45	45.60	28.85	113.21	110.43	110.69	109.61	0.82	9.00	6.00	3.192	24	0	
21/10/16	74.44	45.61	28.83	116.09	113.25	113.24	112.16	1.09	9.00	6.00	3.266	24	0	
22/10/16	74.99	45.48	29.51	118.46	115.53	115.44	114.30	1.23	9.00	6.00	3.412	24	0	
Итого:				3593.38	3512.31	3532.16	3495.05	17.26			83.476	719	1	
Средние:	71.54	47.34	24.20						9.00	6.00				

Период нормальной работы 719ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч
Время работы прибора после сброса 2303ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ул.Роди А.43А Тел:205-60-80

В ДОМОСТИ ПОЛУЧИЛ
[Signature]
П.Н.