

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/02/16г.-28/02/16г.

Абонент: _____ Договор N: 12405
 Адрес: С.Батарова 15 (школа) Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max= 100.00 м3/ч G под min= 0.40 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max= 100.00 м3/ч G обр min= 0.40 м3/ч
 Тхв= 9.00 Град С

Заводской номер 00204445 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x06F0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/02/16	80.56	44.17	36.39	148.84	144.65	145.97	144.64	0.01	7.20	5.00	5.267	24	0	
02/02/16	78.74	45.16	33.58	166.36	161.88	163.18	161.62	0.26	7.20	5.00	5.440	24	0	
03/02/16	79.47	46.16	33.31	172.29	167.53	168.99	167.27	0.26	7.20	5.00	5.586	24	0	
04/02/16	80.48	44.65	35.83	151.66	147.41	148.64	147.24	0.17	7.20	5.00	5.287	24	0	
05/02/16	80.92	44.75	36.17	137.75	133.83	134.94	133.67	0.16	7.20	5.00	4.841	22	2	*
06/02/16	83.25	46.08	37.17	157.77	153.06	154.38	152.82	0.24	7.20	5.00	5.697	24	0	
07/02/16	83.96	45.14	38.82	155.39	150.67	151.91	150.45	0.22	7.20	5.00	5.855	24	0	
08/02/16	83.83	47.39	36.44	169.59	164.48	165.94	164.18	0.30	7.20	5.00	6.002	24	0	
09/02/16	84.14	46.39	37.75	162.25	157.30	158.59	156.96	0.34	7.20	5.00	5.942	24	0	
10/02/16	82.76	46.24	36.52	160.85	156.08	157.44	155.84	0.24	7.20	5.00	5.707	24	0	
11/02/16	83.81	48.30	35.51	178.10	172.71	174.28	172.36	0.35	7.20	5.00	6.139	24	0	
12/02/16	86.70	48.59	38.11	172.11	166.57	168.13	166.26	0.31	7.20	5.00	6.358	24	0	
13/02/16	87.98	48.80	39.18	176.05	170.25	171.83	169.90	0.35	7.20	5.00	6.680	24	0	
14/02/16	89.09	48.43	40.66	173.60	167.72	169.27	167.40	0.32	7.20	5.00	6.829	24	0	
15/02/16	86.37	47.92	38.45	163.17	157.98	159.37	157.66	0.32	7.20	5.00	6.083	24	0	
16/02/16	81.84	45.60	36.24	154.43	149.96	151.24	149.75	0.21	7.20	5.00	5.440	24	0	
17/02/16	80.94	44.69	36.25	156.79	152.31	153.60	152.15	0.16	7.20	5.00	5.528	24	0	
18/02/16	81.47	45.09	36.38	158.02	153.47	154.80	153.31	0.16	7.20	5.00	5.585	24	0	
19/02/16	81.09	44.66	36.43	154.42	150.02	151.29	149.84	0.18	7.20	5.00	5.470	24	0	
20/02/16	82.84	46.40	36.44	157.77	153.09	154.48	152.88	0.21	7.20	5.00	5.583	24	0	
21/02/16	83.10	46.36	36.74	162.60	157.73	159.18	157.57	0.16	7.20	5.00	5.803	24	0	
22/02/16	82.34	46.30	36.04	162.87	158.11	159.48	157.89	0.22	7.20	5.00	5.706	24	0	
23/02/16	81.60	44.12	37.48	148.97	144.66	145.88	144.51	0.15	7.20	5.00	5.427	24	0	
24/02/16	80.67	43.71	36.96	134.59	130.76	131.86	130.63	0.13	7.20	5.00	4.833	24	0	
25/02/16	80.83	43.50	37.33	138.66	134.72	135.75	134.53	0.19	7.20	5.00	5.033	24	0	
26/02/16	80.66	43.24	37.42	141.93	137.90	138.94	137.68	0.22	7.20	5.00	5.165	24	0	
27/02/16	80.39	43.23	37.16	155.63	151.25	152.44	151.08	0.17	7.20	5.00	5.625	24	0	
28/02/16	81.00	42.97	38.03	151.33	146.98	148.11	146.79	0.19	7.20	5.00	5.597	24	0	
Итого:				4423.79	4293.08	4329.91	4286.88	6.20			158.508	670	2	
Средние:	82.53	45.64	36.89						7.20	5.00				

Период нормальной работы 670ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 2ч
 Время работы прибора после сброса 20758ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____