

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/02/16г.-28/02/16г.

Абонент: _____ Договор №: 12205
 Адрес: С. Батумская (м.се) Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max= 45.00 м3/ч G под min= 0.30 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max= 45.00 м3/ч G обр min= 0.30 м3/ч
 Тхв= 9.00 Град С

Заводской номер 00170261 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x8068 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/02/16	80.48	44.72	35.76	118.61	115.28	115.66	114.57	0.71	9.00	6.00	4.127	24	0	
02/02/16	78.67	45.79	32.88	131.10	127.57	127.95	126.68	0.89	9.00	6.00	4.202	24	0	
03/02/16	79.35	45.27	34.08	132.68	129.05	129.17	127.93	1.12	9.00	6.00	4.406	24	0	
04/02/16	80.33	44.08	36.25	111.71	108.58	108.59	107.59	0.99	9.00	6.00	3.941	24	0	
05/02/16	80.62	44.45	36.17	118.70	115.35	115.28	114.22	1.13	9.00	6.00	4.176	24	0	
06/02/16	83.01	44.97	38.04	124.22	120.51	120.37	119.20	1.31	9.00	6.00	4.590	24	0	
07/02/16	83.84	45.37	38.47	124.09	120.30	120.16	119.00	1.30	9.00	6.00	4.634	24	0	
08/02/16	83.73	47.01	36.72	130.69	126.76	126.95	125.61	1.15	9.00	6.00	4.663	24	0	
09/02/16	83.94	46.29	37.65	124.83	121.05	121.92	120.67	0.38	9.00	6.00	4.566	24	0	
10/02/16	82.59	46.19	36.40	126.10	122.39	123.40	122.16	0.23	9.00	6.00	4.460	24	0	
11/02/16	83.67	47.62	36.05	138.25	134.11	135.16	133.69	0.42	9.00	6.00	4.846	24	0	
12/02/16	86.51	48.03	38.48	131.21	127.00	127.88	126.50	0.50	9.00	6.00	4.896	24	0	
13/02/16	87.78	48.41	39.37	137.19	132.66	133.53	132.09	0.57	9.00	6.00	5.235	24	0	
14/02/16	88.94	48.39	40.55	131.87	127.42	128.23	126.82	0.60	9.00	6.00	5.176	24	0	
15/02/16	86.31	47.58	38.73	125.97	121.96	122.75	121.44	0.52	9.00	6.00	4.732	24	0	
16/02/16	81.80	45.89	35.91	119.46	115.99	116.81	115.66	0.33	9.00	6.00	4.170	23	1	*
17/02/16	80.82	45.22	35.60	121.48	118.03	118.85	117.70	0.33	9.00	6.00	4.205	24	0	
18/02/16	81.37	45.57	35.80	117.48	114.11	114.94	113.81	0.30	9.00	6.00	4.090	24	0	
19/02/16	80.94	45.38	35.56	119.70	116.30	117.18	116.07	0.23	9.00	6.00	4.140	24	0	
20/02/16	82.68	46.66	36.02	121.94	118.36	119.28	118.05	0.31	9.00	6.00	4.270	24	0	
21/02/16	83.00	47.07	35.93	126.17	122.41	123.38	122.09	0.32	9.00	6.00	4.404	24	0	
22/02/16	82.21	46.47	35.74	125.72	122.06	122.99	121.73	0.33	9.00	6.00	4.366	24	0	
23/02/16	81.53	45.26	36.27	112.93	109.69	110.53	109.44	0.25	9.00	6.00	3.985	24	0	
24/02/16	80.54	44.46	36.08	108.00	104.94	105.92	104.94	0.00	9.00	6.00	3.790	24	0	
25/02/16	80.66	44.29	36.37	101.96	99.08	100.00	99.06	0.02	9.00	6.00	3.608	24	0	
26/02/16	80.57	44.02	36.55	101.96	99.07	99.64	98.69	0.38	9.00	6.00	3.624	24	0	
27/02/16	80.26	44.00	36.26	110.66	107.55	107.70	106.70	0.85	9.00	6.00	3.904	24	0	
28/02/16	80.85	43.59	37.26	110.12	107.02	107.13	106.19	0.83	9.00	6.00	3.992	24	0	
Итого:				3404.80	3304.60	3321.35	3288.30	16.30			121.198	671	1	
Средние:	82.39	45.79	36.60						9.00	6.00				

Период нормальной работы 671ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч
 Время работы прибора после сброса 31247ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

