

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 01/11/15г. - 29/11/15г.

Абонент: ИП ШИНС Договор N: 12405  
 Адрес: С. Вязовый 15 (ШИНС) Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Теплоучислитель ВКТ7 сет. N 1 Пределы измерений: \_\_\_\_\_  
 Договорные расходы: G под max= 100.00 м3/ч G под min= 0.40 м3/ч  
 M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут G обр max= 100.00 м3/ч G обр min= 0.40 м3/ч  
 Тхв= 9.00 Град С

Заводской номер 00204445 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x06F0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/11/15	75.42	44.57	30.85	167.91	163.69	165.10	163.55	0.14	7.20	5.00	5.052	24	0	
02/11/15	75.73	45.14	30.59	160.43	156.36	157.89	156.37	-0.01	7.20	5.00	4.787	24	0	
03/11/15	74.64	44.58	30.06	150.37	146.70	147.98	146.57	0.13	7.20	5.00	4.412	24	0	
04/11/15	74.53	44.18	30.35	153.56	149.79	151.14	149.73	0.06	7.20	5.00	4.546	24	0	
05/11/15	74.29	44.67	29.62	151.96	148.25	149.58	148.16	0.09	7.20	5.00	4.392	24	0	
06/11/15	74.67	44.43	30.24	150.42	146.72	147.98	146.58	0.14	7.20	5.00	4.437	24	0	
07/11/15	74.34	44.82	29.52	158.54	154.67	156.12	154.65	0.02	7.20	5.00	4.569	24	0	
08/11/15	75.64	44.73	30.91	164.06	159.91	161.37	159.84	0.07	7.20	5.00	4.948	24	0	
09/11/15	75.91	45.08	30.83	169.61	165.31	166.77	165.15	0.16	7.20	5.00	5.102	24	0	
10/11/15	76.31	46.12	30.19	177.66	173.10	174.75	173.01	0.09	7.20	5.00	5.227	24	0	
11/11/15	76.10	45.13	30.97	163.66	159.49	161.06	159.50	-0.01	7.20	5.00	4.942	24	0	
12/11/15	75.67	44.98	30.69	164.26	160.12	161.66	160.13	-0.01	7.20	5.00	4.919	24	0	
13/11/15	76.27	44.83	31.44	163.33	159.16	160.69	159.17	-0.01	7.20	5.00	5.010	24	0	
14/11/15	81.81	45.49	36.32	159.93	155.27	156.74	155.21	0.06	7.20	5.00	5.646	24	0	
15/11/15	83.36	46.92	36.44	179.30	173.91	175.53	173.72	0.19	7.20	5.00	6.345	24	0	
16/11/15	83.33	46.02	37.31	153.83	149.23	150.71	149.19	0.04	7.20	5.00	5.571	24	0	
17/11/15	82.63	45.79	36.84	158.56	153.89	155.43	153.91	-0.02	7.20	5.00	5.677	24	0	
18/11/15	83.53	46.54	36.99	162.70	157.81	159.43	157.81	0.00	7.20	5.00	5.845	24	0	
19/11/15	83.84	46.83	37.01	164.61	159.60	161.30	159.63	-0.03	7.20	5.00	5.915	24	0	
20/11/15	82.68	47.24	35.44	175.85	170.65	172.35	170.53	0.12	7.20	5.00	6.056	24	0	
21/11/15	82.42	46.06	36.36	166.24	161.35	162.85	161.22	0.13	7.20	5.00	5.871	24	0	
22/11/15	76.00	43.18	32.82	162.78	158.63	159.91	158.50	0.13	7.20	5.00	5.208	24	0	
23/11/15	75.90	44.56	31.34	158.60	154.57	155.96	154.49	0.08	7.20	5.00	4.847	24	0	
24/11/15	76.65	45.41	31.24	171.13	166.72	168.36	166.74	-0.02	7.20	5.00	5.214	24	0	
25/11/15	77.67	45.60	32.07	167.13	162.70	164.30	162.69	0.01	7.20	5.00	5.220	24	0	
26/11/15	80.39	46.43	33.96	169.19	164.42	166.16	164.47	-0.05	7.20	5.00	5.590	24	0	
27/11/15	82.74	48.07	34.67	173.64	168.52	170.30	168.44	0.08	7.20	5.00	5.851	24	0	
28/11/15	82.64	45.82	36.82	159.42	154.69	156.34	154.78	-0.09	7.20	5.00	5.702	24	0	
29/11/15	80.98	45.02	35.96	163.27	158.64	160.18	158.66	-0.02	7.20	5.00	5.710	24	0	
Итого:				4741.95	4613.87	4657.94	4612.40	1.47			152.611	696	0	
Средние:	78.49	45.46	33.03						7.20	5.00				

Период нормальной работы 696ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 18574ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации