

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/11/15г.-29/11/15г.

Абонент: УдТ МВК
 Адрес: Сельскохозяйств. 19 (жилищ.)
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
 Договорные расходы:
 М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
 Тхв= 5.00 Град С

Договор N: РЧ05
 Тип расходомера: _____
 Пределы измерений:
 G под max= 120.00 м3/ч G под min= 1.20 м3/ч
 G обр max= 120.00 м3/ч G обр min= 1.20 м3/ч

Заводской номер 00197948 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хС1ДА ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/11/15	75.47	38.87	36.60	159.40	155.40	157.16	156.01	-0.61	7.00	4.00	5.691	24	0	
02/11/15	75.75	38.24	37.51	138.25	134.75	136.34	135.39	-0.64	7.00	4.00	5.057	24	0	
03/11/15	74.63	37.34	37.29	121.28	118.29	119.82	119.02	-0.73	7.00	4.00	4.413	24	0	
04/11/15	74.52	37.87	36.65	138.78	135.35	137.14	136.20	-0.85	7.00	4.00	4.962	24	0	
05/11/15	74.28	41.14	33.14	145.81	142.26	143.67	142.49	-0.23	7.00	4.00	4.724	24	0	
06/11/15	74.66	37.66	37.00	140.80	137.32	138.22	137.28	0.04	7.00	4.00	5.085	24	0	
07/11/15	74.38	38.47	35.91	157.77	153.93	154.90	153.81	0.12	7.00	4.00	5.528	24	0	
08/11/15	75.65	38.32	37.33	165.40	161.21	162.28	161.15	0.06	7.00	4.00	6.021	24	0	
09/11/15	75.99	39.56	36.43	170.66	166.32	167.40	166.14	0.18	7.00	4.00	6.064	24	0	
10/11/15	76.45	39.51	36.94	164.70	160.45	161.48	160.28	0.17	7.00	4.00	5.931	24	0	
11/11/15	76.17	37.03	39.14	174.84	170.41	171.39	170.28	0.13	7.00	4.00	6.671	24	0	
12/11/15	75.75	36.58	39.17	165.61	161.39	162.19	161.15	0.24	7.00	4.00	6.323	24	0	
13/11/15	76.32	39.39	36.93	154.30	150.34	150.99	149.87	0.47	7.00	4.00	5.557	24	0	
14/11/15	81.84	39.40	42.44	160.91	156.23	156.88	155.71	0.52	7.00	4.00	6.636	24	0	
15/11/15	83.41	41.15	42.26	181.52	176.06	176.93	175.48	0.58	7.00	4.00	7.447	24	0	
16/11/15	83.38	39.49	43.89	157.69	152.95	153.63	152.46	0.49	7.00	4.00	6.721	24	0	
17/11/15	82.68	39.82	42.86	162.75	157.95	158.63	157.43	0.52	7.00	4.00	6.777	24	0	
18/11/15	83.56	41.00	42.56	173.96	168.71	169.53	168.17	0.54	7.00	4.00	7.189	24	0	
19/11/15	83.89	41.44	42.45	173.10	167.86	168.64	167.26	0.60	7.00	4.00	7.130	24	0	
20/11/15	82.74	41.61	41.13	179.50	174.18	175.02	173.57	0.61	7.00	4.00	7.171	24	0	
21/11/15	82.54	40.35	42.19	159.37	154.66	155.36	154.14	0.52	7.00	4.00	6.532	24	0	
22/11/15	76.03	38.22	37.81	157.31	153.30	153.93	152.85	0.45	7.00	4.00	5.801	24	0	
23/11/15	75.88	37.54	38.34	128.29	125.04	125.60	124.76	0.28	7.00	4.00	4.795	24	0	
24/11/15	76.70	39.05	37.65	156.26	152.22	152.97	151.82	0.40	7.00	4.00	5.737	24	0	
25/11/15	77.71	39.23	38.48	159.79	155.56	156.23	155.06	0.50	7.00	4.00	5.987	24	0	
26/11/15	80.41	40.24	40.17	163.15	158.58	159.32	158.07	0.51	7.00	4.00	6.377	24	0	
27/11/15	82.75	41.21	41.54	170.19	165.15	165.98	164.63	0.52	7.00	4.00	6.866	24	0	
28/11/15	82.66	39.71	42.95	156.24	151.65	152.30	151.13	0.52	7.00	4.00	6.519	24	0	
29/11/15	81.00	38.89	42.11	161.70	157.08	157.73	156.57	0.51	7.00	4.00	6.621	24	0	
Итого:				4599.33	4474.60	4501.66	4468.18	6.42			176.333	696	0	
Средние:	78.52	39.25	39.27						7.00	4.00				

Период нормальной работы 696ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 16368ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации