

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/10/15г.-29/10/15г.

Абонент: ООО ЧТМ
Адрес: С.Водополье 79 (пос. С.)
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 1405
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 120.00 м3/ч G под min= 1.20 м3/ч
G обр max= 120.00 м3/ч G обр min= 1.20 м3/ч

Заводской номер 00197948 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xС1DA ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qo | VНР | ВОС | НС |
|----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----|-----|----|
| | °С | °С | °С | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01/10/15 | 63.67 | 52.23 | 11.44 | 130.08 | 127.68 | 129.38 | 127.71 | -0.03 | 7.00 | 4.00 | 1.469 | 24 | 0 | * |
| 02/10/15 | 69.48 | 46.52 | 22.96 | 67.88 | 66.42 | 67.29 | 66.61 | -0.19 | 7.00 | 4.00 | 1.530 | 24 | 0 | |
| 03/10/15 | 70.15 | 45.43 | 24.72 | 68.54 | 67.03 | 67.85 | 67.20 | -0.17 | 7.00 | 4.00 | 1.659 | 24 | 0 | |
| 04/10/15 | 70.45 | 44.60 | 25.85 | 74.10 | 72.46 | 73.32 | 72.63 | -0.17 | 7.00 | 4.00 | 1.877 | 24 | 0 | |
| 05/10/15 | 70.62 | 45.94 | 24.68 | 64.26 | 62.84 | 63.62 | 62.99 | -0.15 | 7.00 | 4.00 | 1.557 | 24 | 0 | |
| 06/10/15 | 72.40 | 41.86 | 30.54 | 92.06 | 89.91 | 91.03 | 90.26 | -0.35 | 7.00 | 4.00 | 2.748 | 24 | 0 | |
| 07/10/15 | 73.48 | 40.13 | 33.35 | 161.05 | 157.18 | 159.49 | 158.27 | -1.09 | 7.00 | 4.00 | 5.248 | 24 | 0 | |
| 08/10/15 | 74.89 | 40.89 | 34.00 | 175.62 | 171.26 | 173.77 | 172.39 | -1.13 | 7.00 | 4.00 | 5.826 | 24 | 0 | |
| 09/10/15 | 76.05 | 41.05 | 35.00 | 170.15 | 165.83 | 168.31 | 166.95 | -1.12 | 7.00 | 4.00 | 5.811 | 24 | 0 | |
| 10/10/15 | 76.39 | 41.02 | 35.37 | 177.14 | 172.61 | 173.14 | 173.75 | -1.14 | 7.00 | 4.00 | 6.110 | 24 | 0 | |
| 11/10/15 | 75.90 | 40.59 | 35.31 | 186.04 | 181.33 | 183.98 | 182.53 | -1.20 | 7.00 | 4.00 | 6.407 | 24 | 0 | |
| 12/10/15 | 76.47 | 40.74 | 35.73 | 165.80 | 161.53 | 163.88 | 162.59 | -1.06 | 7.00 | 4.00 | 5.772 | 24 | 0 | |
| 13/10/15 | 75.93 | 39.38 | 36.55 | 137.30 | 133.81 | 135.89 | 134.86 | -1.05 | 7.00 | 4.00 | 4.893 | 24 | 0 | |
| 14/10/15 | 73.00 | 38.70 | 34.30 | 134.78 | 131.58 | 133.70 | 132.74 | -1.16 | 7.00 | 4.00 | 4.514 | 24 | 0 | |
| 15/10/15 | 71.53 | 39.74 | 31.79 | 155.67 | 152.12 | 154.52 | 153.34 | -1.22 | 7.00 | 4.00 | 4.839 | 24 | 0 | |
| 16/10/15 | 71.66 | 39.23 | 32.43 | 140.61 | 137.41 | 139.59 | 138.57 | -1.16 | 7.00 | 4.00 | 4.460 | 24 | 0 | |
| 17/10/15 | 71.67 | 39.00 | 32.67 | 136.80 | 133.66 | 135.84 | 134.85 | -1.19 | 7.00 | 4.00 | 4.369 | 24 | 0 | |
| 18/10/15 | 71.37 | 38.89 | 32.48 | 142.39 | 139.17 | 141.41 | 140.41 | -1.24 | 7.00 | 4.00 | 4.525 | 24 | 0 | |
| 19/10/15 | 71.51 | 39.41 | 32.10 | 147.54 | 144.19 | 146.48 | 145.38 | -1.19 | 7.00 | 4.00 | 4.630 | 24 | 0 | |
| 20/10/15 | 71.53 | 40.75 | 30.78 | 182.87 | 178.72 | 181.40 | 179.98 | -1.26 | 7.00 | 4.00 | 5.505 | 24 | 0 | |
| 21/10/15 | 74.74 | 40.35 | 34.39 | 173.61 | 169.35 | 171.84 | 170.51 | -1.16 | 7.00 | 4.00 | 5.828 | 24 | 0 | |
| 22/10/15 | 76.24 | 40.92 | 35.32 | 171.37 | 166.97 | 169.41 | 168.07 | -1.10 | 7.00 | 4.00 | 5.902 | 24 | 0 | |
| 23/10/15 | 75.99 | 39.81 | 36.18 | 153.93 | 150.03 | 152.24 | 151.10 | -1.07 | 7.00 | 4.00 | 5.429 | 24 | 0 | |
| 24/10/15 | 75.50 | 39.36 | 36.14 | 152.49 | 148.67 | 150.86 | 149.77 | -1.10 | 7.00 | 4.00 | 5.377 | 24 | 0 | |
| 25/10/15 | 75.56 | 39.13 | 36.43 | 156.83 | 152.87 | 155.13 | 153.98 | -1.11 | 7.00 | 4.00 | 5.572 | 24 | 0 | |
| 26/10/15 | 75.93 | 39.10 | 36.83 | 143.04 | 139.40 | 141.44 | 140.40 | -1.00 | 7.00 | 4.00 | 5.138 | 24 | 0 | |
| 27/10/15 | 75.22 | 37.79 | 37.43 | 125.89 | 122.75 | 124.50 | 123.65 | -0.90 | 7.00 | 4.00 | 4.597 | 24 | 0 | |
| 28/10/15 | 75.03 | 38.48 | 36.55 | 131.43 | 128.17 | 130.00 | 129.09 | -0.92 | 7.00 | 4.00 | 4.685 | 24 | 0 | |
| 29/10/15 | 75.92 | 38.85 | 37.07 | 142.26 | 138.65 | 139.95 | 138.93 | -0.28 | 7.00 | 4.00 | 5.143 | 24 | 0 | |

Итого: | | | | 4061.53 | 3963.60 | 4021.26 | 3989.51 | -25.91 | | | | 131.420 | 696 | 0 | |

Средние: | 73.39 | 41.03 | 32.36 | | | | | | | 7.00 | 4.00 | | | | |

Итоговые параметры на 30/10/15г. 9 ч

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qo | VНР | ВОС |
|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|------|------|
| | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 30/10/15 | 47907.15 | 46446.80 | 46688.94 | 46212.17 | 234.63 | 1756.585 | 9473 | 6151 |

Период нормальной работы 696ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15624ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации