

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 01/11/15г.-29/11/15г.

Абонент: УФС ЛОС  
Адрес: Субботинская 7 (м/рсс)  
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1  
Договорные расходы:  
M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 9.00 Град С

Договор N: 12405  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max= 45.00 м3/ч G под min= 0.30 м3/ч  
G обр max= 45.00 м3/ч G обр min= 0.30 м3/ч

Заводской номер 00170261 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x8068 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/11/15	75.36	46.33	29.03	145.84	142.21	142.18	140.72	1.49	9.00	6.00	4.132	24	0	
02/11/15	75.62	45.93	29.69	129.40	126.14	126.08	124.84	1.30	9.00	6.00	3.750	24	0	
03/11/15	74.56	45.73	28.83	115.30	112.46	112.40	111.31	1.15	9.00	6.00	3.246	24	0	
04/11/15	74.45	45.47	28.98	120.35	117.42	117.32	116.20	1.22	9.00	6.00	3.406	24	0	
05/11/15	74.21	45.39	28.82	119.74	116.81	116.67	115.54	1.27	9.00	6.00	3.370	24	0	
06/11/15	74.59	45.41	29.18	127.86	124.74	124.60	123.39	1.35	9.00	6.00	3.644	24	0	
07/11/15	74.26	46.21	28.05	141.42	137.98	137.93	136.53	1.45	9.00	6.00	3.875	24	0	
08/11/15	75.58	46.08	29.50	142.14	138.58	138.41	137.01	1.57	9.00	6.00	4.095	24	0	
09/11/15	75.85	46.27	29.58	144.33	140.69	140.50	139.08	1.61	9.00	6.00	4.169	24	0	
10/11/15	76.25	46.38	29.87	142.11	138.50	138.28	136.88	1.62	9.00	6.00	4.142	24	0	
11/11/15	76.02	45.59	30.43	132.80	129.43	129.18	127.91	1.52	9.00	6.00	3.946	24	0	
12/11/15	75.60	45.58	30.02	128.56	125.30	124.98	123.77	1.53	9.00	6.00	3.766	24	0	
13/11/15	76.14	45.54	30.60	129.54	126.21	125.82	124.60	1.61	9.00	6.00	3.863	24	0	
14/11/15	81.64	45.91	35.73	126.25	122.60	122.54	121.33	1.27	9.00	6.00	4.389	24	0	
15/11/15	83.27	46.98	36.29	141.97	137.70	137.69	136.25	1.45	9.00	6.00	5.003	24	0	
16/11/15	83.26	46.16	37.10	124.26	120.56	120.32	119.11	1.45	9.00	6.00	4.477	24	0	
17/11/15	82.51	46.40	36.11	127.46	123.72	123.63	122.36	1.36	9.00	6.00	4.476	24	0	
18/11/15	83.39	46.55	36.84	129.85	125.99	125.91	124.65	1.34	9.00	6.00	4.648	24	0	
19/11/15	83.73	46.57	37.16	129.92	126.00	126.23	124.93	1.07	9.00	6.00	4.689	24	0	
20/11/15	82.54	47.77	34.77	141.45	137.29	138.02	136.54	0.75	9.00	6.00	4.783	24	0	
21/11/15	82.33	46.98	35.35	130.49	126.66	127.34	126.01	0.65	9.00	6.00	4.482	24	0	
22/11/15	75.90	45.55	30.35	134.57	131.16	131.93	130.65	0.51	9.00	6.00	3.985	24	0	
23/11/15	75.77	45.04	30.73	112.74	109.90	110.43	109.36	0.54	9.00	6.00	3.380	24	0	
24/11/15	76.54	45.57	30.97	133.99	130.54	131.12	129.84	0.70	9.00	6.00	4.047	24	0	
25/11/15	77.58	45.79	31.79	132.17	128.70	129.26	128.00	0.70	9.00	6.00	4.097	24	0	
26/11/15	80.24	46.16	34.08	132.69	128.98	129.52	128.22	0.76	9.00	6.00	4.398	24	0	
27/11/15	82.55	47.22	35.33	139.45	135.34	135.86	134.44	0.90	9.00	6.00	4.790	24	0	
28/11/15	82.56	46.00	36.56	125.28	121.58	121.97	120.73	0.85	9.00	6.00	4.454	24	0	
29/11/15	80.86	45.85	35.01	129.49	125.84	126.20	124.94	0.90	9.00	6.00	4.409	24	0	
Итого:				3811.42	3709.03	3712.32	3675.14	33.89			119.911	696	0	
Средние:	78.38	46.08	32.30						9.00	6.00				

Период нормальной работы 696ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 29062ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_