

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 01/10/15г.-29/10/15г.

Абонент: ООО "СибТепло"  
 Адрес: СибТепло (желез)  
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1  
 Договорные расходы:  
 М сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
 Тхв= 9.00 Град С

Договор N: 12705  
 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Пределы измерений:  
 G под max= 45.00 м3/ч G под min= 0.30 м3/ч  
 G обр max= 45.00 м3/ч G обр min= 0.30 м3/ч

Заводской номер 00170261 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x8068 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	ИС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/10/15	64.53	55.81	8.72	111.42	109.31	110.57	108.99	0.32	9.00	6.00	0.965	24	0	*
02/10/15	69.71	57.64	12.07	86.43	84.56	85.73	84.41	0.15	9.00	6.00	1.024	24	0	
03/10/15	70.27	57.09	13.18	83.86	82.00	83.19	81.94	0.06	9.00	6.00	1.088	24	0	
04/10/15	70.62	56.94	13.68	90.16	88.15	89.15	87.80	0.35	9.00	6.00	1.212	24	0	
05/10/15	70.87	56.90	13.97	78.79	77.02	77.75	76.62	0.40	9.00	6.00	1.079	24	0	
06/10/15	72.29	50.69	21.60	95.00	92.80	93.17	92.06	0.74	9.00	6.00	2.013	24	0	
07/10/15	73.37	46.45	26.92	135.79	132.55	132.71	131.37	1.18	9.00	6.00	3.575	24	0	
08/10/15	74.77	46.83	27.94	140.54	137.10	137.20	135.81	1.29	9.00	6.00	3.835	24	0	
09/10/15	75.92	46.60	29.32	137.22	133.76	133.73	132.36	1.40	9.00	6.00	3.926	24	0	
10/10/15	76.27	47.10	29.17	141.48	137.89	137.91	136.50	1.39	9.00	6.00	4.029	24	0	
11/10/15	75.77	46.89	28.88	147.49	143.77	143.84	142.35	1.42	9.00	6.00	4.156	24	0	
12/10/15	76.34	46.65	29.69	135.94	132.46	132.52	131.16	1.30	9.00	6.00	3.940	24	0	
13/10/15	75.84	45.73	30.11	116.73	113.77	113.77	112.62	1.15	9.00	6.00	3.430	24	0	
14/10/15	72.89	46.62	26.27	118.98	116.18	116.33	115.13	1.05	9.00	6.00	3.056	24	0	
15/10/15	71.44	46.77	24.67	139.39	136.23	136.47	135.09	1.14	9.00	6.00	3.366	24	0	
16/10/15	71.57	46.47	25.10	124.44	121.59	121.80	120.54	1.05	9.00	6.00	3.059	24	0	
17/10/15	71.61	46.97	24.64	125.22	122.36	122.62	121.37	0.99	9.00	6.00	3.017	24	0	
18/10/15	71.30	47.02	24.28	125.47	122.64	122.86	121.56	1.08	9.00	6.00	2.981	24	0	
19/10/15	71.44	46.91	24.53	134.82	131.75	131.73	130.36	1.39	9.00	6.00	3.238	24	0	
20/10/15	71.40	47.40	24.00	156.55	153.01	153.13	151.54	1.47	9.00	6.00	3.678	24	0	
21/10/15	74.63	46.79	27.84	144.99	141.43	141.43	139.95	1.48	9.00	6.00	3.944	24	0	
22/10/15	76.10	47.13	28.97	144.65	140.98	140.93	139.46	1.52	9.00	6.00	4.091	24	0	
23/10/15	75.91	46.51	29.40	129.95	126.68	126.59	125.29	1.39	9.00	6.00	3.729	24	0	
24/10/15	75.34	46.13	29.21	128.26	125.07	124.98	123.73	1.34	9.00	6.00	3.656	24	0	
25/10/15	75.48	45.93	29.55	128.81	125.60	125.51	124.25	1.35	9.00	6.00	3.718	24	0	
26/10/15	75.83	46.08	29.75	127.00	123.81	123.77	122.54	1.27	9.00	6.00	3.688	24	0	
27/10/15	75.21	45.80	29.41	119.71	116.73	116.69	115.55	1.18	9.00	6.00	3.439	24	0	
28/10/15	74.92	45.94	28.98	121.13	118.14	117.98	116.83	1.31	9.00	6.00	3.427	24	0	
29/10/15	75.86	45.37	30.49	121.91	118.82	118.72	117.56	1.26	9.00	6.00	3.625	24	0	
Итого:				3592.13	3506.16	3512.78	3474.74	31.42			89.984	696	0	
Средние:	73.36	48.45	24.91						9.00	6.00				

Итоговые параметры на 30/10/15г. 8 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
30/10/15	89643.14	86995.76	87335.99	86264.74	731.02	2707.192	25381	2937

Период нормальной работы 696ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 28318ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации