

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/01/16г.-31/01/16г.

Абонент: Л.О. ДАК
Адрес: Р.д. Сача 30 (м.ч.п.с.)
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12405
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.72 м3/ч
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.72 м3/ч

Заводской номер 00227016 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хС9ЗВ ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VHP	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/01/16	103.68	82.90	20.78	500.34	478.34	488.03	473.49	4.85	7.00	5.00	10.010	24	0	
02/01/16	103.87	83.43	20.44	517.54	494.69	504.86	489.63	5.06	7.00	5.00	10.184	24	0	
03/01/16	103.82	84.94	18.88	543.45	519.49	530.67	514.14	5.35	7.00	5.00	9.881	24	0	
04/01/16	103.53	83.45	20.08	532.42	509.04	520.34	504.64	4.40	7.00	5.00	10.298	24	0	
05/01/16	103.65	84.60	19.05	545.89	521.90	533.42	516.91	4.99	7.00	5.00	10.015	24	0	
06/01/16	101.49	80.79	20.70	534.49	511.81	521.86	506.98	4.83	7.00	5.00	10.668	24	0	
07/01/16	99.89	79.68	20.21	541.21	518.89	530.22	515.49	3.40	7.00	5.00	10.553	24	0	
08/01/16	95.63	76.58	19.05	533.87	513.43	524.25	510.66	2.77	7.00	5.00	9.828	24	0	
09/01/16	91.95	75.68	16.27	548.03	528.46	538.81	525.14	3.32	7.00	5.00	8.641	24	0	
10/01/16	91.51	76.36	15.15	559.66	539.87	549.86	535.74	4.13	7.00	5.00	8.221	24	0	
11/01/16	95.95	79.91	16.04	549.73	528.59	539.37	524.28	4.31	7.00	5.00	8.530	24	0	
12/01/16	100.78	82.11	18.67	516.12	494.51	502.91	488.16	6.35	7.00	5.00	9.294	24	0	
13/01/16	97.42	82.57	14.85	543.30	521.85	533.63	517.85	4.00	7.00	5.00	7.802	24	0	
14/01/16	88.89	75.79	13.10	523.32	505.72	515.26	502.16	3.56	7.00	5.00	6.659	24	0	
15/01/16	89.60	76.69	12.91	539.97	521.55	532.29	518.48	3.07	7.00	5.00	6.768	24	0	
16/01/16	95.93	78.39	17.54	525.47	505.27	515.89	501.95	3.32	7.00	5.00	8.917	24	0	
17/01/16	95.40	78.41	16.99	522.23	502.34	512.03	498.20	4.14	7.00	5.00	8.584	24	0	
18/01/16	87.92	75.08	12.84	541.46	523.56	532.75	519.40	4.16	7.00	5.00	6.760	24	0	
19/01/16	86.02	71.06	14.96	521.86	505.30	513.66	502.04	3.26	7.00	5.00	7.594	24	0	
20/01/16	88.18	74.40	13.78	558.87	540.35	549.91	536.39	3.96	7.00	5.00	7.487	24	0	
21/01/16	89.17	74.15	15.02	555.81	537.02	546.14	532.80	4.22	7.00	5.00	8.103	24	0	
22/01/16	95.53	70.92	24.61	361.76	347.97	353.30	345.22	2.75	7.00	5.00	8.621	24	0	
23/01/16	90.75	47.21	43.54	172.84	166.82	167.68	165.92	0.90	7.00	5.00	7.273	24	0	
24/01/16	94.26	50.32	43.94	198.62	191.20	192.40	190.10	1.10	7.00	5.00	8.418	24	0	
25/01/16	103.00	57.52	45.48	231.45	221.37	223.06	219.64	1.73	7.00	5.00	10.101	24	0	
26/01/16	105.34	58.94	46.40	238.54	227.74	228.82	225.16	2.58	7.00	5.00	10.609	24	0	
27/01/16	105.36	58.10	47.26	233.22	222.65	224.02	220.49	2.16	7.00	5.00	10.564	24	0	
28/01/16	105.07	54.69	50.38	200.03	191.02	192.12	189.44	1.58	7.00	5.00	9.655	24	0	
29/01/16	102.34	50.87	51.47	172.87	165.43	166.09	164.06	1.37	7.00	5.00	8.536	24	0	
30/01/16	92.00	45.60	46.40	157.12	151.52	152.02	150.53	0.99	7.00	5.00	7.041	24	0	
31/01/16	80.75	43.13	37.62	165.84	161.16	161.57	160.12	1.04	7.00	5.00	6.068	24	0	
Итого:				13387.33	12868.86	13097.24	12765.21	103.65			271.683	744	0	
Средние:	96.41	70.78	25.63						7.00	5.00				

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 14712ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____