

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/16г.-22/08/16г.

Абонент: УФТ ПЛЧЭС
Адрес: Куп-Вали 35 (Филиал)
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходи:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12405
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.72 м3/ч
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.72 м3/ч

Заводской номер 00227016 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хС93В ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/07/16	69.24	54.98	14.26	76.25	74.58	75.19	74.17	0.41	7.00	5.00	1.065	24	0	
24/07/16	69.30	54.89	14.41	76.56	74.88	75.55	74.50	0.38	7.00	5.00	1.080	24	0	
25/07/16	68.80	55.32	13.48	81.67	79.92	80.53	79.37	0.55	7.00	5.00	1.080	24	0	
26/07/16	66.77	58.22	8.55	126.53	123.96	124.72	122.76	1.20	7.00	5.00	1.063	24	0	
27/07/16	68.30	55.01	13.29	81.31	79.63	79.96	78.83	0.80	7.00	5.00	1.060	24	0	
28/07/16	68.85	54.75	14.10	75.76	74.15	74.43	73.38	0.77	7.00	5.00	1.050	24	0	
29/07/16	69.01	54.17	14.84	69.32	67.84	68.09	67.18	0.66	7.00	5.00	1.008	24	0	
30/07/16	68.62	54.82	13.80	72.90	71.34	71.67	70.66	0.68	7.00	5.00	0.986	24	0	
31/07/16	67.41	52.78	14.63	68.67	67.26	67.52	66.64	0.62	7.00	5.00	0.988	24	0	
01/08/16	67.99	55.37	12.62	81.39	79.70	80.12	78.99	0.71	7.00	5.00	1.009	24	0	
02/08/16	69.00	54.90	14.10	70.56	69.03	69.39	68.39	0.64	7.00	5.00	0.974	24	0	
03/08/16	68.72	54.47	14.25	69.77	68.28	68.60	67.67	0.61	7.00	5.00	0.975	24	0	
04/08/16	68.45	55.03	13.42	70.86	69.36	69.74	68.76	0.60	7.00	5.00	0.935	24	0	
05/08/16	68.40	55.46	12.94	73.62	72.05	72.48	71.45	0.60	7.00	5.00	0.934	24	0	
06/08/16	69.30	54.99	14.31	65.75	64.31	64.68	63.76	0.55	7.00	5.00	0.921	24	0	
07/08/16	68.83	54.76	14.07	69.32	67.86	68.21	67.27	0.59	7.00	5.00	0.958	24	0	
08/08/16	69.14	55.29	13.85	71.61	70.09	70.47	69.45	0.64	7.00	5.00	0.973	24	0	
09/08/16	69.41	54.64	14.77	66.18	64.76	65.12	64.20	0.56	7.00	5.00	0.958	24	0	
10/08/16	69.16	55.04	14.12	68.52	67.02	67.45	66.49	0.53	7.00	5.00	0.951	24	0	
11/08/16	68.99	54.90	14.09	67.26	65.85	66.20	65.27	0.58	7.00	5.00	0.929	24	0	
12/08/16	69.22	54.91	14.31	65.83	64.40	64.79	63.87	0.53	7.00	5.00	0.924	24	0	
13/08/16	69.15	55.07	14.08	65.53	64.10	64.48	63.58	0.52	7.00	5.00	0.906	24	0	
14/08/16	68.87	55.20	13.67	69.14	67.67	68.04	67.09	0.58	7.00	5.00	0.927	24	0	
15/08/16	69.87	54.80	15.07	62.84	61.47	61.80	60.92	0.55	7.00	5.00	0.928	24	0	
16/08/16	69.47	54.67	14.80	64.73	63.34	63.67	62.76	0.58	7.00	5.00	0.939	24	0	
17/08/16	69.09	55.01	14.08	68.79	67.34	67.69	66.76	0.58	7.00	5.00	0.949	24	0	
18/08/16	69.62	54.86	14.76	67.50	66.02	66.39	65.46	0.56	7.00	5.00	0.978	24	0	
19/08/16	69.75	55.26	14.49	66.78	65.33	65.69	64.76	0.57	7.00	5.00	0.948	24	0	
20/08/16	69.49	55.89	13.60	72.99	71.39	71.80	70.74	0.65	7.00	5.00	0.974	24	0	
21/08/16	69.31	55.71	13.60	75.96	74.34	74.72	73.65	0.69	7.00	5.00	1.013	24	0	
22/08/16	69.23	55.70	13.53	71.54	70.02	70.39	69.36	0.66	7.00	5.00	0.949	24	0	
Итого:				2255.44	2207.29	2219.58	2188.14	19.15			30.332	744	0	
Средние:	68.93	55.06	13.87						7.00	5.00				

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19609ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ЮЖНИЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
УЛ. РОДИНА, 43 А Тел: 205-60-89

23 АВГ 2016

ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ

Подпись

Муhammadiev P.H.