

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/05/16г.-22/06/16г.

Абонент: Чот Плюс
Адрес: Куп-Эали 36 (жилищ)
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12405
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.72 м3/ч
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.72 м3/ч

Заводской номер 00227016 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хС93В ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/05/16	68.76	55.45	13.31	98.11	96.02	96.84	95.44	0.58	7.00	5.00	1.282	24	0	
24/05/16	69.40	54.01	15.39	86.09	84.24	84.91	83.77	0.47	7.00	5.00	1.300	24	0	
25/05/16	69.64	53.83	15.81	87.20	85.32	86.00	84.82	0.50	7.00	5.00	1.352	24	0	
26/05/16	69.09	53.89	15.20	84.79	83.00	83.69	82.54	0.46	7.00	5.00	1.264	24	0	
27/05/16	68.53	53.86	14.67	84.81	83.02	83.69	82.56	0.46	7.00	5.00	1.219	24	0	
28/05/16	68.88	55.60	13.28	96.44	94.37	95.28	93.89	0.48	7.00	5.00	1.254	24	0	
29/05/16	68.23	54.52	13.71	90.62	88.72	89.49	88.25	0.47	7.00	5.00	1.218	24	0	
30/05/16	68.81	55.40	13.41	91.05	89.12	89.94	88.63	0.49	7.00	5.00	1.198	24	0	
31/05/16	69.19	54.72	14.47	88.21	86.34	87.04	85.83	0.51	7.00	5.00	1.250	24	0	
01/06/16	69.10	54.96	14.14	88.80	86.87	87.67	86.43	0.44	7.00	5.00	1.231	24	0	
02/06/16	69.34	55.26	14.08	91.62	89.67	90.46	89.17	0.50	7.00	5.00	1.265	24	0	
03/06/16	69.34	54.78	14.56	81.58	79.84	80.55	79.42	0.42	7.00	5.00	1.164	24	0	
04/06/16	68.89	55.39	13.50	91.36	89.43	90.31	89.03	0.40	7.00	5.00	1.210	24	0	
05/06/16	69.00	53.94	15.06	88.81	86.91	87.74	86.55	0.36	7.00	5.00	1.314	24	0	
06/06/16	68.25	56.21	12.04	108.69	106.42	107.51	105.89	0.53	7.00	5.00	1.289	24	0	
07/06/16	69.40	54.91	14.49	89.83	87.89	88.68	87.43	0.46	7.00	5.00	1.277	24	0	
08/06/16	69.49	55.26	14.23	93.54	91.50	92.36	91.04	0.46	7.00	5.00	1.306	24	0	
09/06/16	69.41	54.62	14.79	87.95	86.06	86.83	85.61	0.45	7.00	5.00	1.274	24	0	
10/06/16	69.77	54.86	14.91	87.22	85.31	86.13	84.89	0.42	7.00	5.00	1.275	24	0	
11/06/16	69.34	54.38	14.96	91.56	89.58	90.01	88.76	0.82	7.00	5.00	1.344	24	0	
12/06/16	69.43	54.46	14.97	84.30	82.47	82.94	81.81	0.66	7.00	5.00	1.234	24	0	
13/06/16	69.64	53.55	16.09	79.63	77.89	78.61	77.55	0.34	7.00	5.00	1.255	24	0	
14/06/16	69.24	55.15	14.09	91.56	89.60	90.40	89.09	0.51	7.00	5.00	1.265	24	0	
15/06/16	69.08	53.90	15.18	81.00	79.27	80.05	78.95	0.32	7.00	5.00	1.207	24	0	
16/06/16	69.26	53.14	16.12	76.31	74.66	75.41	74.39	0.27	7.00	5.00	1.206	24	0	
17/06/16	68.88	52.47	16.41	71.47	69.95	70.63	69.73	0.22	7.00	5.00	1.151	24	0	
18/06/16	69.03	52.70	16.33	71.44	69.91	70.61	69.70	0.21	7.00	5.00	1.144	24	0	
19/06/16	69.14	51.54	17.60	68.10	66.63	67.27	66.42	0.21	7.00	5.00	1.175	24	0	
20/06/16	69.02	53.07	15.95	77.62	75.96	76.73	75.73	0.23	7.00	5.00	1.218	24	0	
21/06/16	68.79	56.58	12.21	37.66	36.87	37.30	36.74	0.13	7.00	5.00	0.451	24	0	*
22/06/16	35.26	32.91	2.35	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	7.00	5.00	0.002	24	0	*
Итого:				2548.57	2494.04	2516.28	2481.26	12.78			36.594	744	0	*
Средние:	68.02	53.72	14.30						7.00	5.00				

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 18149ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ЮЖНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
УЛ. РОДИНА, 43 А Тел: 205-60-89

23 ИЮН 2016
ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:
[Signature]
ДУХАМЕТДИНОВ Р.Н.