

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/08/16г.-22/09/16г.

Абонент: Уют Плюс  
Адрес: Кл. Саби 36 (мшсе)  
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1  
Договорные расходы:  
M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12405  
Тип расходомера:  
Пределы измерений:  
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.72 м3/ч  
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.72 м3/ч

Заводской номер 00227016 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хС93В ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/08/16	69.82	55.00	14.82	63.40	62.04	62.34	61.47	0.57	7.00	5.00	0.921	24	0	
24/08/16	69.46	54.96	14.50	66.73	65.29	65.62	64.67	0.62	7.00	5.00	0.951	24	0	
25/08/16	69.89	54.82	15.07	63.06	61.68	62.00	61.12	0.56	7.00	5.00	0.931	24	0	
26/08/16	69.40	55.15	14.25	65.89	64.46	64.81	63.89	0.57	7.00	5.00	0.921	24	0	
27/08/16	69.54	55.00	14.54	65.96	64.52	64.88	63.96	0.56	7.00	5.00	0.940	24	0	
28/08/16	69.14	55.07	14.07	72.17	70.63	70.96	69.97	0.66	7.00	5.00	0.998	24	0	
29/08/16	69.33	55.11	14.22	69.91	68.41	68.75	67.82	0.59	7.00	5.00	0.975	24	0	
30/08/16	69.27	54.91	14.36	78.89	77.19	77.55	76.46	0.73	7.00	5.00	1.113	24	0	
31/08/16	69.45	54.94	14.51	80.49	78.74	79.11	78.00	0.74	7.00	5.00	1.143	24	0	
01/09/16	69.64	54.93	14.71	75.80	74.14	74.51	73.46	0.68	7.00	5.00	1.092	24	0	
02/09/16	69.64	55.07	14.57	78.27	76.56	76.93	75.84	0.72	7.00	5.00	1.117	24	0	
03/09/16	69.97	54.65	15.32	76.21	74.53	74.88	73.83	0.70	7.00	5.00	1.146	24	0	
04/09/16	69.58	53.48	16.10	78.42	76.71	77.02	76.00	0.71	7.00	5.00	1.237	24	0	
05/09/16	58.90	49.38	9.52	17.05	16.77	16.82	16.63	0.14	7.00	5.00	0.160	24	0	*
06/09/16	31.40	28.36	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
07/09/16	29.19	27.90	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
08/09/16	27.86	26.69	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
09/09/16	63.16	52.11	11.05	62.40	61.26	61.37	60.56	0.70	7.00	5.00	0.677	24	0	*
10/09/16	68.92	56.74	12.18	108.19	105.90	106.43	104.85	1.05	7.00	5.00	1.295	24	0	
11/09/16	69.51	55.02	14.49	92.72	90.70	91.05	89.76	0.94	7.00	5.00	1.317	24	0	
12/09/16	69.58	55.70	13.88	95.34	93.28	93.66	92.30	0.98	7.00	5.00	1.298	24	0	
13/09/16	69.34	53.93	15.41	82.20	80.43	80.66	79.57	0.86	7.00	5.00	1.243	24	0	
14/09/16	68.51	55.76	12.75	104.20	102.00	102.53	101.02	0.98	7.00	5.00	1.303	24	0	
15/09/16	69.05	55.00	14.05	92.40	90.41	90.92	89.67	0.74	7.00	5.00	1.274	24	0	
16/09/16	69.35	55.82	13.53	95.43	93.36	93.97	92.60	0.76	7.00	5.00	1.266	24	0	
17/09/16	68.44	54.15	14.29	93.28	91.33	91.83	90.59	0.74	7.00	5.00	1.308	24	0	
18/09/16	68.53	53.79	14.74	94.88	92.90	93.39	92.12	0.78	7.00	5.00	1.373	24	0	
19/09/16	68.92	54.77	14.15	95.19	93.16	93.73	92.39	0.77	7.00	5.00	1.323	24	0	
20/09/16	69.45	54.17	15.28	82.09	80.30	80.71	79.58	0.72	7.00	5.00	1.231	24	0	
21/09/16	68.23	47.52	20.71	54.39	53.23	53.29	52.72	0.51	7.00	5.00	1.102	24	0	
22/09/16	66.89	36.12	30.77	69.39	68.01	67.79	67.35	0.66	7.00	5.00	2.093	24	0	
Итого:				2174.35	2127.94	2137.51	2108.20	19.74			31.748	744	0	
Средние:	64.82	51.16	13.66						7.00	5.00				

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 20353ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ  
Южный эксплуатационный район  
ул. Родина, 43 А Тел: 205-60-89

23 СЕН 2016

ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:

\_\_\_\_\_

Мухаметдинов Р.Н.