

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 01/02/16г.-28/02/16г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: 12205  
 Адрес: Бул. Дали 36 (м.м.се) Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Теплоучислитель ВКТ7 сет. N 1 Пределы измерений: \_\_\_\_\_  
 Договорные расходы: G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.72 м3/ч  
 M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.72 м3/ч  
 Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00227016 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хС9ЗВ ПО 2.7

| Дата     | t1    | t2    | dt    | V1      | M1      | V2      | M2      | Mг    | P1     | P2     | Qo      | VHP | ВОС | НС |
|----------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|---------|-----|-----|----|
|          | °C    | °C    | °C    | м3      | т       | м3      | т       | т     | кг/см2 | кг/см2 | Гкал    | ч   | ч   |    |
| 01/02/16 | 79.79 | 43.96 | 35.83 | 167.17  | 162.52  | 162.99  | 161.50  | 1.02  | 7.00   | 5.00   | 5.828   | 24  | 0   |    |
| 02/02/16 | 77.89 | 44.65 | 33.24 | 193.77  | 188.61  | 189.12  | 187.34  | 1.27  | 7.00   | 5.00   | 6.271   | 24  | 0   |    |
| 03/02/16 | 78.59 | 45.46 | 33.13 | 195.03  | 189.78  | 190.51  | 188.65  | 1.13  | 7.00   | 5.00   | 6.291   | 24  | 0   |    |
| 04/02/16 | 79.40 | 43.41 | 35.99 | 164.77  | 160.22  | 160.68  | 159.22  | 1.00  | 7.00   | 5.00   | 5.768   | 24  | 0   |    |
| 05/02/16 | 79.70 | 44.81 | 34.89 | 179.31  | 174.34  | 175.01  | 173.36  | 0.98  | 7.00   | 5.00   | 6.085   | 24  | 0   |    |
| 06/02/16 | 82.25 | 45.59 | 36.66 | 184.83  | 179.40  | 179.95  | 178.19  | 1.21  | 7.00   | 5.00   | 6.582   | 24  | 0   |    |
| 07/02/16 | 83.00 | 45.03 | 37.97 | 184.39  | 178.91  | 179.56  | 177.83  | 1.08  | 7.00   | 5.00   | 6.799   | 24  | 0   |    |
| 08/02/16 | 82.94 | 46.54 | 36.40 | 191.23  | 185.55  | 186.38  | 184.48  | 1.07  | 7.00   | 5.00   | 6.763   | 24  | 0   |    |
| 09/02/16 | 83.02 | 46.38 | 36.64 | 186.98  | 181.40  | 182.25  | 180.38  | 1.02  | 7.00   | 5.00   | 6.653   | 24  | 0   |    |
| 10/02/16 | 81.74 | 45.90 | 35.84 | 184.35  | 179.01  | 179.83  | 178.01  | 1.00  | 7.00   | 5.00   | 6.421   | 24  | 0   |    |
| 11/02/16 | 82.91 | 47.50 | 35.41 | 201.96  | 195.95  | 196.98  | 194.88  | 1.07  | 7.00   | 5.00   | 6.946   | 24  | 0   |    |
| 12/02/16 | 85.55 | 48.05 | 37.50 | 196.89  | 190.71  | 191.62  | 189.52  | 1.19  | 7.00   | 5.00   | 7.163   | 24  | 0   |    |
| 13/02/16 | 86.90 | 48.07 | 38.83 | 197.20  | 190.82  | 191.77  | 189.68  | 1.14  | 7.00   | 5.00   | 7.419   | 24  | 0   |    |
| 14/02/16 | 88.04 | 47.41 | 40.63 | 192.77  | 186.37  | 187.20  | 185.21  | 1.16  | 7.00   | 5.00   | 7.582   | 24  | 0   |    |
| 15/02/16 | 85.47 | 46.85 | 38.62 | 189.18  | 183.24  | 183.81  | 181.92  | 1.32  | 7.00   | 5.00   | 7.082   | 24  | 0   |    |
| 16/02/16 | 81.04 | 45.28 | 35.76 | 174.07  | 169.12  | 169.39  | 167.71  | 1.41  | 7.00   | 5.00   | 6.055   | 23  | 1   | *  |
| 17/02/16 | 79.97 | 44.66 | 35.31 | 180.67  | 175.62  | 175.91  | 174.24  | 1.38  | 7.00   | 5.00   | 6.205   | 24  | 0   |    |
| 18/02/16 | 80.53 | 44.87 | 35.66 | 177.91  | 172.88  | 173.25  | 171.60  | 1.28  | 7.00   | 5.00   | 6.170   | 24  | 0   |    |
| 19/02/16 | 80.03 | 44.95 | 35.08 | 179.65  | 174.63  | 175.09  | 173.43  | 1.20  | 7.00   | 5.00   | 6.130   | 24  | 0   |    |
| 20/02/16 | 81.76 | 46.06 | 35.70 | 182.57  | 177.29  | 177.96  | 176.16  | 1.13  | 7.00   | 5.00   | 6.337   | 24  | 0   |    |
| 21/02/16 | 82.15 | 46.30 | 35.85 | 191.98  | 186.35  | 187.07  | 185.17  | 1.18  | 7.00   | 5.00   | 6.684   | 24  | 0   |    |
| 22/02/16 | 81.33 | 45.79 | 35.54 | 188.53  | 183.12  | 183.61  | 181.80  | 1.32  | 7.00   | 5.00   | 6.510   | 24  | 0   |    |
| 23/02/16 | 80.64 | 43.45 | 37.19 | 161.98  | 157.41  | 157.53  | 156.13  | 1.28  | 7.00   | 5.00   | 5.858   | 24  | 0   |    |
| 24/02/16 | 79.54 | 43.24 | 36.30 | 154.83  | 150.54  | 150.69  | 149.37  | 1.17  | 7.00   | 5.00   | 5.468   | 24  | 0   |    |
| 25/02/16 | 79.70 | 43.62 | 36.08 | 160.48  | 156.02  | 156.23  | 154.83  | 1.19  | 7.00   | 5.00   | 5.635   | 24  | 0   |    |
| 26/02/16 | 79.60 | 44.11 | 35.49 | 167.16  | 162.53  | 162.71  | 161.22  | 1.31  | 7.00   | 5.00   | 5.771   | 24  | 0   |    |
| 27/02/16 | 79.38 | 44.46 | 34.92 | 179.65  | 174.70  | 175.14  | 173.49  | 1.21  | 7.00   | 5.00   | 6.107   | 24  | 0   |    |
| 28/02/16 | 79.86 | 44.32 | 35.54 | 175.96  | 171.05  | 171.57  | 169.98  | 1.07  | 7.00   | 5.00   | 6.082   | 24  | 0   |    |
| Итого:   |       |       |       | 5085.27 | 4938.09 | 4953.81 | 4905.30 | 32.79 |        |        | 178.665 | 671 | 1   |    |
| Средние: | 81.53 | 45.38 | 36.15 |         |         |         |         |       | 7.00   | 5.00   |         |     |     |    |

Период нормальной работы 671ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч  
 Время работы прибора после сброса 15385ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_