

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 01/01/16г.-31/01/16г.

Абонент: Горьков  
 Адрес: С.Бадюков 15 (м.м.с.)  
 Тепловычислитель ВК77 сет. N 1  
 Договорные расходи:  
 М сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
 Тхв= 9.00 Град С

Договор N: 12405  
 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Пределы измерений:  
 G под max= 100.00 м3/ч G под min= 0.40 м3/ч  
 G обр max= 100.00 м3/ч G обр min= 0.40 м3/ч

Заводской номер 00204445 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x06F0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VHP	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/01/16	104.24	55.63	48.61	173.24	165.51	167.64	165.21	0.30	7.20	5.00	8.075	24	0	
02/01/16	104.44	56.31	48.13	186.54	178.25	180.53	177.89	0.36	7.20	5.00	8.611	24	0	
03/01/16	104.41	55.14	49.27	175.96	168.13	170.31	167.90	0.23	7.20	5.00	8.312	24	0	
04/01/16	104.13	53.93	50.20	174.21	166.48	168.54	166.25	0.23	7.20	5.00	8.382	24	0	
05/01/16	104.22	52.92	51.30	157.75	150.73	152.72	150.72	0.01	7.20	5.00	7.756	24	0	
06/01/16	101.94	51.56	50.38	159.01	152.22	154.21	152.29	-0.07	7.20	5.00	7.689	24	0	
07/01/16	100.53	52.30	48.23	170.46	163.34	165.72	163.61	-0.27	7.20	5.00	7.900	24	0	
08/01/16	96.01	49.46	46.55	161.40	155.21	157.27	155.44	-0.23	7.20	5.00	7.241	24	0	
09/01/16	92.42	47.59	44.83	149.68	144.28	145.98	144.43	-0.15	7.20	5.00	6.479	24	0	
10/01/16	92.09	44.34	47.75	131.57	126.87	127.94	126.75	0.12	7.20	5.00	6.072	24	0	
11/01/16	97.10	48.64	48.46	150.76	144.83	146.57	144.94	-0.11	7.20	5.00	7.034	24	0	
12/01/16	101.45	56.34	45.11	203.20	194.59	197.36	194.42	0.17	7.20	5.00	8.805	24	0	
13/01/16	97.96	52.36	45.60	172.88	165.99	168.37	166.18	-0.19	7.20	5.00	7.587	24	0	
14/01/16	89.40	47.73	41.67	159.19	153.78	155.76	154.09	-0.31	7.20	5.00	6.420	24	0	
15/01/16	90.32	46.69	43.63	149.08	143.91	145.52	144.02	-0.11	7.20	5.00	6.288	24	0	
16/01/16	96.65	51.97	44.68	181.00	173.94	176.28	174.05	-0.11	7.20	5.00	7.790	24	0	
17/01/16	95.99	50.71	45.28	180.47	173.52	175.76	173.62	-0.10	7.20	5.00	7.877	24	0	
18/01/16	88.05	46.35	41.70	146.18	141.34	142.93	141.48	-0.14	7.20	5.00	5.899	24	0	
19/01/16	86.69	47.15	39.54	162.46	157.24	159.18	157.51	-0.27	7.20	5.00	6.225	24	0	
20/01/16	88.65	46.03	42.62	147.26	142.33	143.88	142.43	-0.10	7.20	5.00	6.075	24	0	
21/01/16	89.96	47.61	42.35	157.82	152.41	154.30	152.62	-0.21	7.20	5.00	6.461	24	0	
22/01/16	96.82	51.41	45.41	166.91	160.39	162.69	160.67	-0.28	7.20	5.00	7.300	24	0	
23/01/16	91.70	48.26	43.44	155.18	149.69	151.51	149.83	-0.14	7.20	5.00	6.512	24	0	
24/01/16	95.61	50.11	45.50	171.65	165.07	167.22	165.23	-0.16	7.20	5.00	7.525	24	0	
25/01/16	104.31	57.22	47.09	197.17	188.39	191.27	188.39	0.00	7.20	5.00	8.901	24	0	
26/01/16	106.37	59.66	46.71	210.23	200.60	203.67	200.33	0.27	7.20	5.00	9.408	24	0	
27/01/16	106.45	58.89	47.56	208.42	198.83	201.79	198.54	0.29	7.20	5.00	9.494	24	0	
28/01/16	106.25	55.73	50.52	180.35	172.06	174.72	172.21	-0.15	7.20	5.00	8.725	24	0	
29/01/16	103.35	51.24	52.11	152.67	146.00	147.94	146.09	-0.09	7.20	5.00	7.628	24	0	
30/01/16	92.82	46.03	46.79	139.61	134.53	135.92	134.53	0.00	7.20	5.00	6.305	24	0	
31/01/16	81.56	42.98	38.58	145.04	140.86	142.25	141.00	-0.14	7.20	5.00	5.439	24	0	
Итого:				5177.35	4971.32	5035.75	4972.67	-1.35			230.215	744	0	
Средние:	97.16	51.04	46.12						7.20	5.00				

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 20084ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации