

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/03/16г.-29/03/16г.

Абонент: Уют Миас
Адрес: С. Батгеева 15 (Миас)
Тепловычислитель ВКТ7 сег. N 1
Договорные расходы:
M сег. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 9.00 Град С

Договор N: 12405
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 100.00 м3/ч G под min= 0.40 м3/ч
G обр max= 100.00 м3/ч G обр min= 0.40 м3/ч

Заводской номер 00204445 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x06F0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VHP	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/03/16	81.15	45.55	35.60	159.35	154.78	156.16	154.62	0.16	7.20	5.00	5.517	24	0	
02/03/16	83.22	47.12	36.10	172.37	167.22	168.68	166.89	0.33	7.20	5.00	6.042	24	0	
03/03/16	79.58	44.40	35.18	154.20	149.96	150.72	149.31	0.65	7.20	5.00	5.278	24	0	
04/03/16	78.00	44.31	33.69	156.10	151.94	153.22	151.75	0.19	7.20	5.00	5.124	24	0	
05/03/16	77.92	44.45	33.47	155.07	150.96	152.16	150.72	0.24	7.20	5.00	5.057	24	0	
06/03/16	77.97	44.30	33.67	155.65	151.52	152.75	151.31	0.21	7.20	5.00	5.107	24	0	
07/03/16	77.83	43.91	33.92	154.71	150.62	151.82	150.44	0.18	7.20	5.00	5.111	24	0	
08/03/16	77.66	43.32	34.34	151.07	147.09	148.24	146.95	0.14	7.20	5.00	5.053	24	0	
09/03/16	77.52	43.94	33.58	152.38	148.38	149.56	148.20	0.18	7.20	5.00	4.985	24	0	
10/03/16	78.68	44.95	33.73	149.75	145.70	146.89	145.50	0.20	7.20	5.00	4.918	24	0	
11/03/16	78.38	45.54	32.84	153.59	149.46	150.78	149.27	0.19	7.20	5.00	4.914	24	0	
12/03/16	78.30	43.90	34.40	149.32	145.28	146.49	145.15	0.13	7.20	5.00	5.001	24	0	
13/03/16	78.90	44.43	34.47	157.90	153.58	154.85	153.41	0.17	7.20	5.00	5.298	24	0	
14/03/16	80.55	46.10	34.45	163.29	158.68	160.13	158.55	0.13	7.20	5.00	5.473	24	0	
15/03/16	84.24	48.53	35.71	173.65	168.33	169.97	168.08	0.25	7.20	5.00	6.018	24	0	
16/03/16	84.20	46.64	37.56	150.14	145.55	146.92	145.41	0.14	7.20	5.00	5.474	24	0	
17/03/16	79.62	43.65	35.97	145.62	141.58	142.76	141.46	0.12	7.20	5.00	5.094	24	0	
18/03/16	78.70	45.51	33.19	164.50	160.04	161.45	159.86	0.18	7.20	5.00	5.319	24	0	
19/03/16	86.60	46.32	40.28	152.29	147.38	148.72	147.21	0.17	7.20	5.00	5.946	24	0	
20/03/16	86.63	47.36	39.27	165.92	160.60	162.05	160.34	0.26	7.20	5.00	6.316	24	0	
21/03/16	87.17	48.58	38.59	165.10	159.71	161.25	159.48	0.23	7.20	5.00	6.175	24	0	
22/03/16	86.86	48.49	38.37	158.87	153.75	155.27	153.55	0.20	7.20	5.00	5.908	24	0	
23/03/16	82.16	45.84	36.32	149.71	145.34	146.60	145.15	0.19	7.20	5.00	5.285	24	0	
24/03/16	80.08	45.23	34.85	152.76	148.52	149.76	148.31	0.21	7.20	5.00	5.183	24	0	
25/03/16	79.52	44.66	34.86	156.36	152.03	153.33	151.89	0.14	7.20	5.00	5.306	24	0	
26/03/16	79.06	44.10	34.96	143.15	139.25	140.34	139.07	0.18	7.20	5.00	4.870	24	0	
27/03/16	77.51	43.31	34.20	147.51	143.66	144.72	143.44	0.22	7.20	5.00	4.915	24	0	
28/03/16	77.68	44.08	33.60	147.69	143.79	144.93	143.60	0.19	7.20	5.00	4.836	24	0	
29/03/16	77.47	44.42	33.05	149.54	145.58	146.81	145.43	0.15	7.20	5.00	4.816	24	0	
Итого:				4507.56	4380.28	4417.33	4374.35	5.93			154.339	696	0	

Средние: |80.45 |45.27 |35.18 | | | | | | |7.20 |5.00 | | | | |

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	VHP	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
29/02/16 24:00	108843.52	105403.39	106857.06	105299.59	103.80	3161.603	18481	2292
29/03/16 24:00	113351.08	109783.67	111274.39	109673.94	109.73	3315.942	19177	2292
Итого:	4507.56	4380.28	4417.33	4374.35	5.93	154.339	696	0

Период нормальной работы 696ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 21479ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации