

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/01/16г.-31/01/16г.

Абонент: Уют парк Договор N: 12705
 Адрес: с. Восток 137 ТЭ (жилая) Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ7 сег. N 1 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max= 120.00 м3/ч G под min= 1.20 м3/ч
 M сег. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max= 120.00 м3/ч G обр min= 1.20 м3/ч
 Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00197948 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xС1DA ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
01/01/16	104.34	50.13	54.21	191.69	183.17	184.47	182.27	0.90	7.00	4.00	9.960	24	0	
02/01/16	104.57	51.12	53.45	209.98	200.58	202.15	199.66	0.92	7.00	4.00	10.755	24	0	
03/01/16	104.49	48.41	56.08	186.81	178.47	179.64	177.64	0.83	7.00	4.00	10.042	24	0	
04/01/16	104.21	47.90	56.31	190.03	181.60	182.81	180.82	0.78	7.00	4.00	10.257	24	0	
05/01/16	104.25	47.48	56.77	163.83	156.54	157.48	155.78	0.76	7.00	4.00	8.911	24	0	
06/01/16	102.05	47.35	54.70	175.88	168.36	169.38	167.58	0.78	7.00	4.00	9.235	24	0	
07/01/16	100.57	44.34	56.23	176.29	168.92	169.94	168.32	0.60	7.00	4.00	9.523	24	0	
08/01/16	96.02	42.68	53.34	168.82	162.33	163.15	161.73	0.60	7.00	4.00	8.675	24	0	
09/01/16	92.39	38.96	53.43	144.66	139.45	140.10	139.10	0.35	7.00	4.00	7.462	24	0	
10/01/16	92.08	36.57	55.51	131.52	126.82	127.33	126.51	0.31	7.00	4.00	7.048	24	0	
11/01/16	97.08	41.59	55.49	158.78	152.55	153.30	152.02	0.53	7.00	4.00	8.479	24	0	
12/01/16	101.44	49.68	51.76	218.25	209.01	210.46	208.01	1.00	7.00	4.00	10.852	24	0	
13/01/16	98.02	44.64	53.38	177.58	170.52	171.45	169.83	0.69	7.00	4.00	9.121	24	0	
14/01/16	89.44	39.86	49.58	157.85	152.48	153.27	152.13	0.35	7.00	4.00	7.565	24	0	
15/01/16	90.29	39.70	50.59	150.14	144.94	145.65	144.55	0.39	7.00	4.00	7.344	24	0	
16/01/16	96.60	43.49	53.11	186.47	179.20	180.23	178.61	0.59	7.00	4.00	9.537	24	0	
17/01/16	96.02	43.65	52.37	182.02	175.02	176.05	174.42	0.60	7.00	4.00	9.185	24	0	
18/01/16	87.96	39.65	48.31	146.89	142.05	142.64	141.57	0.48	7.00	4.00	6.871	24	0	
19/01/16	86.62	40.93	45.69	158.70	153.58	154.38	153.15	0.43	7.00	4.00	7.025	24	0	
20/01/16	88.59	38.85	49.74	146.06	141.17	141.82	140.81	0.36	7.00	4.00	7.032	24	0	
21/01/16	89.88	41.00	48.88	157.36	151.94	152.74	151.52	0.42	7.00	4.00	7.438	24	0	
22/01/16	96.82	44.36	52.46	169.83	163.18	164.07	162.54	0.64	7.00	4.00	8.579	24	0	
23/01/16	91.76	41.29	50.47	158.11	152.47	153.18	151.94	0.53	7.00	4.00	7.705	24	0	
24/01/16	96.25	50.93	45.32	248.55	238.95	241.08	238.11	0.84	7.00	4.00	10.860	24	0	
25/01/16	104.46	61.62	42.84	344.91	329.53	334.66	328.82	0.71	7.00	4.00	14.181	24	0	
26/01/16	106.57	61.87	44.70	334.48	319.06	324.00	318.33	0.73	7.00	4.00	14.325	24	0	
27/01/16	106.66	62.48	44.18	337.04	321.48	326.46	320.59	0.89	7.00	4.00	14.272	24	0	
28/01/16	106.47	64.50	41.97	365.25	348.42	354.28	347.57	0.85	7.00	4.00	14.698	24	0	
29/01/16	103.57	66.04	37.53	388.00	370.94	377.58	370.09	0.85	7.00	4.00	13.990	24	0	
30/01/16	94.45	61.53	32.92	313.52	301.77	306.64	301.18	0.59	7.00	4.00	9.983	24	0	
31/01/16	81.51	37.12	44.39	122.91	119.37	119.93	119.14	0.23	7.00	4.00	5.302	24	0	
Итого:				6362.21	6103.87	6160.32	6084.34	19.53			296.212	744	0	
Средние:	97.27	47.41	49.86						7.00	4.00				

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 17879ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____