

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/03/16г.-29/03/16г.

Абонент: Уют плюс
 Адрес: С.Батоева 19 (школа)
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
 Договорные расходы:
 М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
 Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12405
 Тип расходомера: _____
 Пределы измерений:
 G под max= 120.00 м3/ч G под min= 1.20 м3/ч
 G обр max= 120.00 м3/ч G обр min= 1.20 м3/ч

Заводской номер 00197948 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хС1ДА ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/03/16	81.26	48.26	33.00	237.91	231.09	233.32	230.74	0.35	7.00	4.00	7.636	24	0	
02/03/16	83.51	50.14	33.37	262.96	255.02	257.82	254.76	0.26	7.00	4.00	8.525	24	0	
03/03/16	79.69	47.05	32.64	233.32	226.88	228.65	226.23	0.65	7.00	4.00	7.414	24	0	
04/03/16	78.14	46.53	31.61	223.69	217.70	219.22	216.98	0.72	7.00	4.00	6.892	24	0	
05/03/16	78.04	46.93	31.11	243.26	236.77	238.58	236.08	0.69	7.00	4.00	7.376	24	0	
06/03/16	78.12	46.60	31.52	233.34	227.08	229.19	226.81	0.27	7.00	4.00	7.164	24	0	
07/03/16	77.95	46.06	31.89	226.32	220.29	221.91	219.69	0.60	7.00	4.00	7.034	24	0	
08/03/16	77.81	45.20	32.61	223.88	217.92	219.88	217.76	0.16	7.00	4.00	7.116	24	0	
09/03/16	77.66	45.81	31.85	217.10	211.36	212.93	210.81	0.55	7.00	4.00	6.741	24	0	
10/03/16	78.79	46.36	32.43	223.30	217.24	218.74	216.53	0.71	7.00	4.00	7.052	24	0	
11/03/16	78.47	46.94	31.53	226.06	219.95	221.77	219.46	0.49	7.00	4.00	6.942	24	0	
12/03/16	78.41	46.07	32.34	223.89	217.87	219.67	217.45	0.42	7.00	4.00	7.056	24	0	
13/03/16	78.98	46.49	32.49	243.28	236.66	238.75	236.30	0.36	7.00	4.00	7.703	24	0	
14/03/16	80.67	48.44	32.23	248.56	241.51	243.67	240.97	0.54	7.00	4.00	7.797	24	0	
15/03/16	84.32	50.79	33.53	259.68	251.74	253.87	250.79	0.95	7.00	4.00	8.457	24	0	
16/03/16	84.31	49.29	35.02	235.31	228.06	230.07	227.41	0.65	7.00	4.00	7.999	24	0	
17/03/16	79.71	46.29	33.42	218.98	212.89	214.40	212.22	0.67	7.00	4.00	7.122	24	0	
18/03/16	78.75	47.55	31.20	244.29	237.67	239.71	237.14	0.53	7.00	4.00	7.425	24	0	
19/03/16	86.66	48.69	37.97	229.37	221.99	223.99	221.49	0.50	7.00	4.00	8.445	24	0	
20/03/16	86.67	49.74	36.93	254.25	246.09	248.06	245.16	0.93	7.00	4.00	9.107	24	0	
21/03/16	87.24	50.35	36.89	239.67	231.87	233.90	231.09	0.78	7.00	4.00	8.575	24	0	
22/03/16	86.72	48.69	38.03	216.18	209.22	210.98	208.61	0.61	7.00	4.00	7.970	24	0	
23/03/16	82.16	45.96	36.20	210.60	204.43	206.01	203.93	0.50	7.00	4.00	7.410	24	0	
24/03/16	80.21	45.71	34.50	219.94	213.77	215.42	213.27	0.50	7.00	4.00	7.384	24	0	
25/03/16	79.60	46.20	33.40	219.84	213.76	215.33	213.15	0.61	7.00	4.00	7.147	24	0	
26/03/16	79.12	43.55	35.57	184.22	179.17	180.17	178.53	0.64	7.00	4.00	6.380	24	0	
27/03/16	77.60	43.24	34.36	198.12	192.89	194.23	192.51	0.38	7.00	4.00	6.638	24	0	
28/03/16	77.81	43.96	33.85	193.70	188.57	189.84	188.07	0.50	7.00	4.00	6.390	24	0	
29/03/16	77.58	44.01	33.57	195.04	189.89	191.00	189.23	0.66	7.00	4.00	6.379	24	0	
Итого:				6586.06	6399.35	6451.08	6383.17	16.18			215.276	696	0	

Средние: | 80.55 | 46.93 | 33.62 | | | | | | | 7.00 | 4.00 | | | | | |

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
29/02/16 24:00	71730.27	69509.27	69926.80	69218.41	290.86	2692.958	12416	6151
29/03/16 24:00	78316.33	75908.62	76377.88	75601.58	307.04	2908.234	13112	6151
Итого:	6586.06	6399.35	6451.08	6383.17	16.18	215.276	696	0

Период нормальной работы 696ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 19273ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

