

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/12/15г.-28/12/15г.

Абонент: _____
 Адрес: С. Битюкова 2 (много)
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
 Договорные расходы: _____
 М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
 Тхв= 9.00 Град С

Договор N: _____
 Тип расходомера: _____
 Пределы измерений:
 G под max= 45.00 м3/ч G под min= 0.30 м3/ч
 G обр max= 45.00 м3/ч G обр min= 0.30 м3/ч

Заводской номер 00170261 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x8068 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/12/15	76.67	45.61	31.06	135.68	132.17	132.86	131.59	0.58	9.00	6.00	4.109	24	0	
02/12/15	76.26	45.48	30.78	133.73	130.31	130.91	129.63	0.68	9.00	6.00	4.018	24	0	
03/12/15	75.73	45.78	29.95	139.32	135.80	136.37	135.04	0.76	9.00	6.00	4.071	24	0	
04/12/15	75.94	45.83	30.11	140.25	136.69	137.05	135.69	1.00	9.00	6.00	4.120	24	0	
05/12/15	76.44	45.73	30.71	140.63	137.04	137.30	135.96	1.08	9.00	6.00	4.215	24	0	
06/12/15	76.00	45.28	30.72	133.25	129.87	129.99	128.74	1.13	9.00	6.00	3.995	24	0	
07/12/15	75.93	44.95	30.98	120.93	117.88	117.82	116.70	1.18	9.00	6.00	3.658	24	0	
08/12/15	75.81	45.39	30.42	128.87	125.61	125.59	124.36	1.25	9.00	6.00	3.824	24	0	
09/12/15	75.36	45.84	29.52	141.39	137.86	137.93	136.57	1.29	9.00	6.00	4.076	24	0	
10/12/15	75.63	45.67	29.96	136.61	133.18	133.18	131.89	1.29	9.00	6.00	3.995	24	0	
11/12/15	75.87	45.50	30.37	137.53	134.04	133.98	132.69	1.35	9.00	6.00	4.073	24	0	
12/12/15	77.40	46.36	31.04	143.34	139.59	139.58	138.16	1.43	9.00	6.00	4.340	24	0	
13/12/15	76.73	45.62	31.11	140.47	136.86	136.92	135.58	1.28	9.00	6.00	4.263	24	0	
14/12/15	77.37	45.78	31.59	138.66	135.06	135.73	134.38	0.68	9.00	6.00	4.271	24	0	
15/12/15	80.00	46.54	33.46	138.06	134.22	135.17	133.78	0.44	9.00	6.00	4.497	24	0	
16/12/15	85.97	47.17	38.80	130.81	126.66	127.56	126.22	0.44	9.00	6.00	4.922	24	0	
17/12/15	89.05	49.85	39.20	145.12	140.19	141.31	139.65	0.54	9.00	6.00	5.509	24	0	
18/12/15	91.11	51.01	40.10	152.73	147.38	148.39	146.58	0.80	9.00	6.00	5.923	24	0	
19/12/15	91.67	52.05	39.62	165.28	159.42	160.64	158.60	0.82	9.00	6.00	6.334	24	0	
20/12/15	91.56	48.17	43.39	133.00	128.30	129.03	127.65	0.65	9.00	6.00	5.576	24	0	
21/12/15	87.19	46.98	40.21	124.40	120.38	121.23	119.96	0.42	9.00	6.00	4.850	24	0	
22/12/15	76.89	45.14	31.75	119.67	116.57	117.47	116.35	0.22	9.00	6.00	3.705	24	0	
3/12/15	76.01	45.49	30.52	125.72	122.51	123.28	122.07	0.44	9.00	6.00	3.747	24	0	
4/12/15	75.73	45.82	29.91	134.25	130.86	131.52	130.22	0.64	9.00	6.00	3.920	24	0	
25/12/15	78.42	46.19	32.23	139.20	135.46	135.74	134.38	1.08	9.00	6.00	4.375	24	0	
26/12/15	84.07	47.25	36.82	133.16	129.11	129.35	127.99	1.12	9.00	6.00	4.765	24	0	
27/12/15	79.14	45.85	33.29	137.45	133.69	134.15	132.81	0.88	9.00	6.00	4.458	24	0	
28/12/15	83.91	46.52	37.39	126.15	122.33	122.18	120.93	1.40	9.00	6.00	4.582	24	0	
Итого:				3815.66	3709.04	3722.23	3684.17	24.87			124.191	672	0	
Средние:	79.92	46.53	33.39						9.00	6.00				

Период нормальной работы 672ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 29763ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____