

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/04/16г. - 27/04/16г.

Абонент: С.Б-15-44/10М
 Адрес: _____
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
 Договорные расходы:
 М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
 Тхв= 9.00 Град С

Договор N: _____
 Тип расходомера: _____
 Пределы измерений:
 G под max= 100.00 м3/ч G под min= 0.40 м3/ч
 G обр max= 100.00 м3/ч G обр min= 0.40 м3/ч

Заводской номер 00204445 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x06F0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/04/16	76.80	44.79	32.01	150.04	146.16	147.43	146.04	0.12	7.20	5.00	4.683	24	0	
02/04/16	77.41	44.56	32.85	150.16	146.20	147.47	146.06	0.14	7.20	5.00	4.806	24	0	
03/04/16	77.02	43.90	33.12	151.67	147.73	148.91	147.56	0.17	7.20	5.00	4.897	24	0	
04/04/16	76.83	44.65	32.18	152.80	148.83	150.13	148.70	0.13	7.20	5.00	4.793	24	0	
05/04/16	76.69	44.69	32.00	154.69	150.70	152.02	150.56	0.14	7.20	5.00	4.824	24	0	
06/04/16	75.58	44.54	31.04	159.49	155.47	156.81	155.33	0.14	7.20	5.00	4.828	24	0	
07/04/16	75.69	44.09	31.60	151.60	147.78	149.04	147.68	0.10	7.20	5.00	4.671	24	0	
08/04/16	75.21	44.60	30.61	153.84	149.99	151.31	149.87	0.12	7.20	5.00	4.594	24	0	
09/04/16	75.44	44.16	31.28	149.90	146.12	147.36	146.01	0.11	7.20	5.00	4.575	24	0	
10/04/16	73.65	44.40	29.25	157.59	153.81	155.24	153.81	0.00	7.20	5.00	4.502	24	0	
11/04/16	73.64	44.95	28.69	153.05	149.38	150.73	149.29	0.09	7.20	5.00	4.289	24	0	
12/04/16	73.65	44.51	29.14	108.24	105.62	106.51	105.50	0.12	7.20	5.00	3.079	16	8	*
13/04/16	73.80	44.99	28.81	154.03	150.32	151.64	150.17	0.15	7.20	5.00	4.333	24	0	
14/04/16	71.80	45.87	25.93	158.27	154.63	156.03	154.46	0.17	7.20	5.00	4.014	24	0	
15/04/16	71.02	46.37	24.65	160.45	156.81	158.30	156.69	0.12	7.20	5.00	3.870	24	0	
16/04/16	71.09	46.14	24.95	157.44	153.90	155.31	153.77	0.13	7.20	5.00	3.845	24	0	
17/04/16	70.66	46.47	24.19	160.98	157.40	158.83	157.22	0.18	7.20	5.00	3.812	24	0	
18/04/16	70.66	46.66	24.00	160.88	157.27	158.78	157.15	0.12	7.20	5.00	3.779	24	0	
19/04/16	70.95	46.73	24.22	154.82	151.31	152.74	151.18	0.13	7.20	5.00	3.670	24	0	
20/04/16	70.77	46.10	24.67	152.74	149.33	150.71	149.20	0.13	7.20	5.00	3.688	24	0	
21/04/16	70.49	46.45	24.04	155.47	152.02	153.39	151.81	0.21	7.20	5.00	3.658	24	0	
22/04/16	69.61	46.79	22.82	168.94	165.27	166.84	165.09	0.18	7.20	5.00	3.775	24	0	
23/04/16	70.10	46.70	23.40	175.12	171.28	172.87	171.07	0.21	7.20	5.00	4.011	24	0	
24/04/16	69.85	46.42	23.43	178.26	174.38	175.99	174.19	0.19	7.20	5.00	4.090	24	0	
25/04/16	68.77	47.77	21.00	113.51	111.12	112.36	111.14	-0.02	7.20	5.00	2.337	23	1	*
26/04/16	69.30	49.69	19.61	91.79	89.80	91.02	89.97	-0.17	7.20	5.00	1.764	24	0	
27/04/16	69.18	50.45	18.73	96.00	93.97	95.23	94.10	-0.13	7.20	5.00	1.760	24	0	
Итого:				4031.77	3936.60	3973.00	3933.62	2.98			106.947	639	9	
Средние:	72.80	45.83	26.97						7.20	5.00				

Период нормальной работы 639ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 9ч
 Время работы прибора после сброса 22173ч

103,423

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____