

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/09/16г.-22/10/16г.

Абонент: Уют Плюс
Адрес: Сибирская 15 (жилая)
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 9.00 Град С

Договор N: 12405
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 100.00 м3/ч G под min= 0.40 м3/ч
G обр max= 100.00 м3/ч G обр min= 0.40 м3/ч

Заводской номер 00204445 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x06F0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/09/16	56.41	47.58	8.83	463.36	456.50	460.61	455.69	0.81	7.20	5.00	4.042	24	0	
24/09/16	68.82	50.17	18.65	231.74	226.81	229.04	226.34	0.47	7.20	5.00	4.240	24	0	
25/09/16	71.66	47.14	24.52	165.52	161.73	163.07	161.34	0.39	7.20	5.00	3.971	24	0	
26/09/16	71.40	47.64	23.76	162.26	158.59	160.00	158.29	0.30	7.20	5.00	3.770	24	0	
27/09/16	70.36	47.90	22.46	170.92	167.14	168.79	166.96	0.18	7.20	5.00	3.755	24	0	
28/09/16	70.86	47.91	22.95	166.77	163.01	164.44	162.64	0.37	7.20	5.00	3.745	24	0	
29/09/16	69.70	48.59	21.11	171.64	167.91	169.56	167.68	0.23	7.20	5.00	3.550	23	1	*
30/09/16	69.28	48.92	20.36	182.80	178.85	180.69	178.65	0.20	7.20	5.00	3.646	24	0	
01/10/16	68.96	48.93	20.03	192.01	187.92	189.90	187.77	0.15	7.20	5.00	3.767	24	0	
02/10/16	69.35	48.76	20.59	188.15	184.10	185.95	183.86	0.24	7.20	5.00	3.797	24	0	
03/10/16	69.09	48.83	20.26	183.46	179.52	181.40	179.37	0.15	7.20	5.00	3.639	24	0	
04/10/16	70.82	48.46	22.36	161.19	157.58	158.99	157.23	0.35	7.20	5.00	3.526	24	0	
05/10/16	70.72	48.50	22.22	156.75	153.26	154.72	152.99	0.27	7.20	5.00	3.409	24	0	
06/10/16	70.91	48.28	22.63	155.05	151.55	153.07	151.38	0.17	7.20	5.00	3.434	24	0	
07/10/16	72.00	47.56	24.44	157.32	153.67	155.03	153.37	0.30	7.20	5.00	3.758	24	0	
08/10/16	73.04	47.32	25.72	149.61	146.07	147.21	145.68	0.39	7.20	5.00	3.761	24	0	
09/10/16	72.92	47.10	25.82	154.32	150.69	152.07	150.47	0.22	7.20	5.00	3.894	24	0	
10/10/16	72.96	47.11	25.85	160.19	156.41	157.80	156.15	0.26	7.20	5.00	4.045	24	0	
11/10/16	72.95	46.78	26.17	157.07	153.35	154.76	153.14	0.21	7.20	5.00	4.016	24	0	
12/10/16	73.13	46.39	26.74	162.60	158.71	160.11	158.50	0.21	7.20	5.00	4.247	24	0	
13/10/16	73.61	46.25	27.36	156.47	152.69	153.96	152.43	0.26	7.20	5.00	4.182	24	0	
14/10/16	74.78	45.65	29.13	152.73	148.96	150.03	148.56	0.40	7.20	5.00	4.342	24	0	
15/10/16	74.51	45.65	28.86	155.19	151.38	152.51	151.01	0.37	7.20	5.00	4.372	24	0	
16/10/16	74.69	45.45	29.24	158.22	154.30	155.46	153.96	0.34	7.20	5.00	4.515	24	0	
17/10/16	74.73	46.43	28.30	164.77	160.69	161.97	160.33	0.36	7.20	5.00	4.549	24	0	
18/10/16	73.75	46.57	27.18	126.68	123.61	124.58	123.29	0.32	7.20	5.00	3.361	24	0	*
19/10/16	74.37	45.52	28.85	156.04	152.21	153.34	151.86	0.35	7.20	5.00	4.394	24	0	
20/10/16	74.65	45.23	29.42	155.31	151.48	152.64	151.15	0.33	7.20	5.00	4.458	24	0	
21/10/16	74.63	45.27	29.36	158.03	154.17	155.31	153.81	0.36	7.20	5.00	4.532	24	0	
22/10/16	75.18	45.11	30.07	156.87	152.96	154.11	152.64	0.32	7.20	5.00	4.601	24	0	
Итого:				5233.04	5115.82	5161.12	5106.54	9.28			119.318	719	1	
Средние:	71.67	47.23	24.44						7.20	5.00				

Период нормальной работы 719ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч
Время работы прибора после сброса 26470ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



ТАТАРСТАН ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
УЛ.ГОДИ 1.43А
ИНН-2005-60-00
М.П. [Signature]
М.П. [Signature]