

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/07/16г.-22/08/16г.

Абонент: Уют плюс  
Адрес: С.Батыева 75  
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1  
Договорные расходы:  
M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 9.00 Град С

Договор N: 12405  
Тип расходомера:  
Пределы измерений:  
G под max= 100.00 м3/ч G под min= 0.40 м3/ч  
G обр max= 100.00 м3/ч G обр min= 0.40 м3/ч

Заводской номер 00204445 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x06F0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/07/16	70.55	56.29	14.26	68.17	66.66	67.82	66.83	-0.17	7.20	5.00	0.952	24	0	
24/07/16	70.58	56.38	14.20	72.11	70.49	71.76	70.69	-0.20	7.20	5.00	1.005	24	0	
25/07/16	69.32	56.43	12.89	76.48	74.83	76.33	75.22	-0.39	7.20	5.00	0.969	24	0	
26/07/16	66.61	57.01	9.60	100.81	98.78	100.54	99.03	-0.25	7.20	5.00	0.953	24	0	
27/07/16	69.24	56.88	12.36	81.66	79.92	81.64	80.40	-0.48	7.20	5.00	0.990	24	0	
28/07/16	70.33	56.77	13.56	69.94	68.42	69.57	68.52	-0.10	7.20	5.00	0.931	23	1	*
29/07/16	70.26	56.44	13.82	71.66	70.07	71.39	70.32	-0.25	7.20	5.00	0.972	24	0	
30/07/16	70.17	56.57	13.60	69.28	67.73	68.87	67.86	-0.13	7.20	5.00	0.921	24	0	
31/07/16	68.84	56.68	12.16	79.22	77.53	78.97	77.79	-0.26	7.20	5.00	0.947	24	0	
01/08/16	69.44	56.91	12.53	78.18	76.51	78.08	76.89	-0.38	7.20	5.00	0.963	24	0	
02/08/16	70.68	56.67	14.01	66.83	65.33	66.37	65.37	-0.04	7.20	5.00	0.919	24	0	
03/08/16	70.20	56.78	13.42	71.30	69.74	71.05	69.99	-0.25	7.20	5.00	0.941	24	0	
04/08/16	69.71	56.99	12.72	75.40	73.73	75.12	73.98	-0.25	7.20	5.00	0.940	24	0	
05/08/16	69.98	57.11	12.87	71.41	69.85	71.19	70.11	-0.26	7.20	5.00	0.902	24	0	
06/08/16	70.95	56.95	14.00	64.08	62.64	63.65	62.68	-0.04	7.20	5.00	0.878	24	0	
07/08/16	70.36	56.76	13.60	67.46	65.98	67.14	66.13	-0.15	7.20	5.00	0.898	24	0	
08/08/16	70.49	56.88	13.61	72.39	70.80	72.04	70.95	-0.15	7.20	5.00	0.965	24	0	
09/08/16	70.85	56.79	14.06	67.96	66.46	67.56	66.53	-0.07	7.20	5.00	0.936	24	0	
10/08/16	70.72	56.78	13.94	70.13	68.57	69.67	68.64	-0.07	7.20	5.00	0.956	24	0	
11/08/16	70.41	56.94	13.47	75.10	73.46	74.87	73.74	-0.28	7.20	5.00	0.991	24	0	
12/08/16	70.57	57.04	13.53	70.39	68.82	70.13	69.09	-0.27	7.20	5.00	0.934	24	0	
13/08/16	70.60	56.81	13.79	67.08	65.61	66.74	65.75	-0.14	7.20	5.00	0.908	24	0	
14/08/16	70.38	56.79	13.59	69.66	68.12	69.32	68.27	-0.15	7.20	5.00	0.928	24	0	
15/08/16	71.45	56.37	15.08	66.87	65.34	66.56	65.59	-0.25	7.20	5.00	0.987	24	0	
16/08/16	70.81	56.70	14.11	68.81	67.29	68.43	67.38	-0.09	7.20	5.00	0.953	24	0	
17/08/16	70.51	56.83	13.68	71.29	69.70	71.01	69.94	-0.24	7.20	5.00	0.956	24	0	
18/08/16	71.05	56.85	14.20	68.60	67.05	68.22	67.19	-0.14	7.20	5.00	0.954	24	0	
19/08/16	71.16	56.67	14.49	65.93	64.46	65.53	64.52	-0.06	7.20	5.00	0.937	24	0	
20/08/16	70.80	56.84	13.96	67.07	65.56	66.67	65.67	-0.11	7.20	5.00	0.917	24	0	
21/08/16	70.68	57.11	13.57	69.05	67.50	68.87	67.84	-0.34	7.20	5.00	0.919	24	0	
22/08/16	70.34	57.06	13.28	75.18	73.50	75.03	73.89	-0.39	7.20	5.00	0.978	24	0	
Итого:				2229.50	2180.45	2220.14	2186.80	-6.35			29.300	743	1	
Средние:	70.26	56.78	13.48						7.20	5.00				

Период нормальной работы 743ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч  
Время работы прибора после сброса 24981ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИЕ  
ЮЖНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН  
УЛ. РОДИНА, 43 А Тел: 205-60-89

23 АВГ 2016

ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧЕНА

Взнос

МУХАМЕТДИНОВ Р.Н.