

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/05/16г.-22/06/16г.

Абонент: Уют Плюс
Адрес: С. Баточева 15
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 9.00 Град С

Договор N: 12405
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 100.00 м3/ч G под min= 0.40 м3/ч
G обр max= 100.00 м3/ч G обр min= 0.40 м3/ч

Заводской номер 00204445 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x06F0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/05/16	69.98	51.40	18.58	84.39	82.54	83.75	82.71	-0.17	7.20	5.00	1.535	24	0	
24/05/16	70.64	50.39	20.25	78.73	76.98	78.13	77.20	-0.22	7.20	5.00	1.562	24	0	
25/05/16	70.68	50.02	20.66	75.99	74.29	75.43	74.55	-0.26	7.20	5.00	1.537	24	0	
26/05/16	70.23	50.77	19.46	78.92	77.19	78.38	77.42	-0.23	7.20	5.00	1.506	24	0	
27/05/16	69.58	51.45	18.13	81.64	79.87	81.13	80.12	-0.25	7.20	5.00	1.451	24	0	
28/05/16	70.25	51.05	19.20	74.59	72.95	74.13	73.23	-0.28	7.20	5.00	1.402	24	0	
29/05/16	69.46	51.72	17.74	83.05	81.25	82.53	81.51	-0.26	7.20	5.00	1.445	24	0	
30/05/16	70.05	51.70	18.35	76.91	75.22	76.46	75.51	-0.29	7.20	5.00	1.383	24	0	
31/05/16	70.25	51.47	18.78	78.65	76.91	78.16	77.19	-0.28	7.20	5.00	1.447	24	0	
01/06/16	70.42	51.54	18.88	77.37	75.64	76.88	75.91	-0.27	7.20	5.00	1.428	24	0	
02/06/16	70.50	51.24	19.26	77.22	75.49	76.70	75.77	-0.28	7.20	5.00	1.455	24	0	
03/06/16	70.48	51.43	19.05	73.91	72.27	73.46	72.56	-0.29	7.20	5.00	1.375	24	0	
04/06/16	70.21	52.35	17.86	74.64	73.00	74.23	73.29	-0.29	7.20	5.00	1.306	24	0	
05/06/16	68.84	52.14	16.70	88.07	86.21	87.54	86.38	-0.17	7.20	5.00	1.440	24	0	
06/06/16	69.97	54.00	15.97	89.13	87.16	88.59	87.37	-0.21	7.20	5.00	1.395	24	0	
07/06/16	70.64	54.98	15.66	84.26	82.37	83.81	82.62	-0.25	7.20	5.00	1.295	24	0	
08/06/16	70.73	54.93	15.80	86.60	84.68	86.29	85.09	-0.41	7.20	5.00	1.342	24	0	
09/06/16	70.59	54.95	15.64	88.75	86.76	88.87	87.62	-0.86	7.20	5.00	1.359	24	0	
10/06/16	71.19	54.98	16.21	81.73	79.88	81.24	80.09	-0.21	7.20	5.00	1.296	24	0	
1/06/16	70.51	55.36	15.15	86.13	84.18	85.84	84.64	-0.46	7.20	5.00	1.279	24	0	
2/06/16	70.63	55.63	15.00	80.37	78.57	80.21	79.07	-0.50	7.20	5.00	1.181	24	0	
13/06/16	70.83	55.13	15.70	83.28	81.42	83.04	81.86	-0.44	7.20	5.00	1.283	24	0	
14/06/16	70.59	55.33	15.26	87.06	85.15	86.88	85.64	-0.49	7.20	5.00	1.301	24	0	
15/06/16	70.45	55.51	14.94	83.67	81.86	83.31	82.13	-0.27	7.20	5.00	1.227	24	0	
16/06/16	70.83	55.48	15.35	82.94	81.09	82.52	81.33	-0.24	7.20	5.00	1.246	24	0	
17/06/16	70.22	55.64	14.58	83.54	81.69	83.43	82.23	-0.54	7.20	5.00	1.194	24	0	
18/06/16	70.82	55.66	15.16	78.58	76.81	78.34	77.22	-0.41	7.20	5.00	1.166	24	0	
19/06/16	70.71	55.54	15.17	81.23	79.43	80.78	79.64	-0.21	7.20	5.00	1.207	24	0	
20/06/16	70.49	55.52	14.97	77.26	75.54	77.11	76.01	-0.47	7.20	5.00	1.134	22	2	*
21/06/16	69.92	56.35	13.57	35.81	35.04	35.61	35.06	-0.02	7.20	5.00	0.477	24	0	*
22/06/16	63.52	58.55	4.97	14.35	14.11	14.30	14.06	0.05	7.20	5.00	0.072	24	0	
Итого:				2408.77	2355.55	2397.08	2365.03	-9.48			39.726	742	2	
Средние:	70.14	53.62	16.52						7.20	5.00				

Период нормальной работы 742ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 2ч
Время работы прибора после сброса 23517ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ЮЖНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
УЛ.РОДИНА, 43 А Тел: 205-60-89

23 ИЮН 2016
ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:
Мухаметдинов Р.Н.