

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/08/16г.-22/09/16г.

Абонент: Уют плюс
Адрес: С.Бутаева 75 (жилище)
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходи:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 9.00 Град С

Договор N: 12405
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 100.00 м3/ч G под min= 0.40 м3/ч
G обр max= 100.00 м3/ч G обр min= 0.40 м3/ч

Заводской номер 00204445 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x06F0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/08/16	71.40	57.14	14.26	67.46	65.94	67.18	66.15	-0.21	7.20	5.00	0.945	24	0	
24/08/16	70.66	56.95	13.71	70.87	69.29	70.58	69.54	-0.25	7.20	5.00	0.952	24	0	
25/08/16	71.33	56.97	14.36	68.86	67.30	68.50	67.48	-0.18	7.20	5.00	0.967	24	0	
26/08/16	70.60	57.11	13.49	72.45	70.83	72.02	70.95	-0.12	7.20	5.00	0.958	24	0	
27/08/16	70.93	57.05	13.88	73.59	71.96	73.34	72.27	-0.31	7.20	5.00	1.003	24	0	
28/08/16	70.22	56.97	13.25	78.85	77.13	78.81	77.61	-0.48	7.20	5.00	1.023	24	0	
29/08/16	70.50	57.20	13.30	81.89	80.09	81.70	80.46	-0.37	7.20	5.00	1.070	24	0	
30/08/16	70.28	57.30	12.98	85.03	83.14	84.89	83.61	-0.47	7.20	5.00	1.084	24	0	
31/08/16	70.75	57.18	13.57	86.86	84.92	86.53	85.20	-0.28	7.20	5.00	1.155	24	0	
01/09/16	70.72	57.28	13.44	87.39	85.42	87.18	85.88	-0.46	7.20	5.00	1.152	24	0	
02/09/16	70.79	57.05	13.74	85.94	84.02	85.71	84.43	-0.41	7.20	5.00	1.157	24	0	
03/09/16	71.26	56.87	14.39	80.19	78.36	80.11	78.90	-0.54	7.20	5.00	1.128	24	0	
04/09/16	69.41	56.03	13.38	96.48	94.41	96.13	94.74	-0.33	7.20	5.00	1.267	24	0	
05/09/16	55.70	51.33	4.37	24.60	24.26	24.58	24.28	-0.02	7.20	5.00	0.106	24	0	*
06/09/16	26.55	23.67	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	5.00	0.000	24	0	*
07/09/16	24.52	22.55	1.97	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	7.20	5.00	0.000	24	0	*
08/09/16	25.91	21.91	4.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	7.20	5.00	0.000	24	0	*
09/09/16	65.77	54.00	11.77	71.98	70.56	71.95	70.95	-0.39	7.20	5.00	0.833	24	0	*
10/09/16	69.97	57.01	12.96	97.47	95.35	97.35	95.90	-0.55	7.20	5.00	1.239	24	0	
11/09/16	70.55	56.93	13.62	91.37	89.35	91.43	90.07	-0.72	7.20	5.00	1.221	24	0	
12/09/16	70.89	56.85	14.04	93.96	91.85	93.72	92.32	-0.47	7.20	5.00	1.291	24	0	
13/09/16	70.18	57.00	13.18	97.67	95.54	97.52	96.04	-0.50	7.20	5.00	1.263	24	0	
14/09/16	69.68	57.25	12.43	108.55	106.17	108.33	106.69	-0.52	7.20	5.00	1.323	24	0	
15/09/16	69.95	56.65	13.30	102.44	100.21	102.40	100.86	-0.65	7.20	5.00	1.336	24	0	
16/09/16	70.69	56.59	14.10	100.25	98.02	100.07	98.55	-0.53	7.20	5.00	1.388	24	0	
17/09/16	69.35	56.97	12.38	111.49	109.06	111.52	109.84	-0.78	7.20	5.00	1.354	24	0	
18/09/16	69.70	56.99	12.71	113.54	111.05	113.47	111.74	-0.69	7.20	5.00	1.414	24	0	
19/09/16	70.09	57.06	13.03	104.12	101.84	104.13	102.53	-0.69	7.20	5.00	1.330	24	0	
20/09/16	71.08	55.85	15.23	91.09	89.05	90.79	89.44	-0.39	7.20	5.00	1.364	24	0	
21/09/16	70.01	54.85	15.16	91.85	89.86	91.53	90.27	-0.41	7.20	5.00	1.366	24	0	
22/09/16	69.88	43.14	26.74	117.53	114.99	115.95	114.88	0.11	7.20	5.00	3.083	24	0	
Итого:				2453.80	2400.00	2447.44	2411.60	-11.60			33.772	744	0	
Средние:	65.46	52.83	12.63						7.20	5.00				

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 25725ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
УЛ. РОДИНА, 43 А Тел: 205-60-89

23 СЕН 2016

Ведомость получил:

Мухаметдинов Р.Н.