


Отчет о погреблении тепловой энергии и теплоносителя за Май 2016 г.

Потребитель: ООО УК "Уют плюс"
 Адрес: Салга Батыева 17
 Договор: 12405

Тип прибора: ТСРВ-020
 Номер прибора: 1301801
 Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.04.16	17.637	252.931	69.87	0.79	9.458	251.907	37.48	0.48	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.04.16	17.608	253.531	69.55	0.79	9.611	252.540	37.97	0.48	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.04.16	11.533	169.016	67.74	0.67	6.595	167.927	37.84	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.04.16	9.588	139.695	69.11	0.50	6.087	138.685	44.56	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.04.16	9.671	141.394	68.72	0.47	6.244	140.406	45.17	0.41	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.04.16	9.265	133.497	70.00	0.06	5.798	132.541	44.37	0.41	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.04.16	9.381	136.095	69.46	0.00	6.008	135.134	45.02	0.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.04.16	10.324	150.423	69.11	0.00	6.763	149.436	45.68	0.39	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.05.16	8.760	126.247	69.77	0.00	5.737	125.346	45.98	0.36	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.05.16	8.658	123.234	70.73	0.00	5.573	122.334	45.97	0.36	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.05.16	9.523	136.743	69.94	0.00	6.116	135.806	45.58	0.38	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.05.16	9.646	139.899	69.35	0.00	6.307	139.007	45.80	0.38	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.05.16	9.241	131.547	70.68	0.00	5.971	130.703	46.03	0.34	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.05.16	9.237	132.767	70.06	0.00	6.057	131.929	46.08	0.36	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.05.16	9.077	129.167	70.74	0.00	5.910	128.353	46.17	0.35	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.05.16	8.730	124.851	70.40	0.00	5.760	124.052	46.54	0.36	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.05.16	10.090	144.998	69.81	0.00	6.658	144.224	46.54	0.35	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.05.16	2.424	35.513	68.63	0.04	1.649	35.249	46.88	0.39	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.05.16	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.05.16	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.05.16	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.05.16	0.000	0.375	14.60	0.00	0.000	0.000	14.36	0.15	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.05.16	0.000	0.000	15.09	0.00	0.000	0.000	14.70	0.21	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.05.16	3.800	73.218	26.93	0.00	2.694	72.477	21.72	0.28	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.05.16	8.470	122.425	70.22	0.00	5.406	120.798	45.32	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.05.16	8.590	124.638	69.69	0.00	5.454	123.064	44.89	0.49	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.05.16	8.752	126.959	69.53	0.12	5.683	125.447	45.79	0.49	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.05.16	8.824	127.734	69.69	0.35	5.702	126.248	45.64	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.05.16	8.725	125.183	70.26	0.46	5.646	123.731	45.99	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.05.16	9.268	133.071	70.04	0.57	5.976	131.867	45.82	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	9.111	132.142	64.94		5.724	131.151	42.04		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Итого:	236.823	3435.151			148.864	3409.212			0.000	0.000			0.000	0.000		



Ответственный за учет тепловой энергии: _____ /
 Отчет принят _____ 2016 г.

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Май 2016 г.


Потребитель: ООО УК "Уют плюс"
 Адрес: Салиха Батыева 17
 Договор: 12405

Тип прибора: ТСРВ-020
 Номер прибора: 1301801
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Втс, Гкал	Втгв, Гкал	Мгс, т	Тхв, °С
23.04.16	24.00	8.179	0.000	1.024	0.00
24.04.16	24.00	7.998	0.000	0.991	0.00
25.04.16	24.00	4.938	0.000	1.088	0.00
26.04.16	23.97	3.501	0.000	1.010	0.00
27.04.16	24.00	3.426	0.000	0.989	0.00
28.04.16	24.00	3.466	0.000	0.955	0.00
29.04.16	24.00	3.372	0.000	0.962	0.00
30.04.16	24.00	3.562	0.000	0.987	0.00
01.05.16	24.00	3.023	0.000	0.901	0.00
02.05.16	24.00	3.085	0.000	0.899	0.00
03.05.16	24.00	3.407	0.000	0.937	0.00
04.05.16	24.00	3.339	0.000	0.891	0.00
05.05.16	24.00	3.270	0.000	0.844	0.00
06.05.16	24.00	3.180	0.000	0.838	0.00
07.05.16	24.00	3.167	0.000	0.814	0.00
08.05.16	24.00	2.970	0.000	0.799	0.00
09.05.16	24.00	3.432	0.000	0.774	0.00
10.05.16	8.07	0.775	0.000	0.264	0.00
11.05.16	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
12.05.16	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
13.05.16	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
14.05.16	11.52	0.000	0.000	0.375	0.00
15.05.16	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
16.05.16	24.00	1.106	0.000	0.741	0.00
17.05.16	24.00	3.065	0.000	1.627	0.00
18.05.16	24.00	3.136	0.000	1.573	0.00
19.05.16	24.00	3.069	0.000	1.512	0.00
20.05.16	24.00	3.122	0.000	1.485	0.00
21.05.16	24.00	3.078	0.000	1.453	0.00
22.05.16	24.00	3.291	0.000	1.204	0.00
Среднее:		3.387	0.000	0.990	0.000
Итого:	619.55	87.959	0.000	25.939	

Дата и время: 22.04.2016 23:59
 22.05.2016 23:59
 Втс Итого: Гкал / Мгс Итого: т / Втгв Итого: Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. /



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
 ЮЖНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
 М. РОДИ И. 43 А ТЭ: 205-60-89
 23 МАЙ 2016
 ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:
 МУХАМЕТДИНОВ Р.Н.