ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/04/16г.-27/04/16г.

Абонент: С.Б-19 [illegible]
Адрес:
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1
Договорные расходы:
М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N:
Тип расходомера:
Пределы измерений:
G под max= 120.00 м3/ч G под min= 1.20 м3/ч
G обр max= 120.00 м3/ч G обр min= 1.20 м3/ч

Заводской номер 00197948 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0xC1DA ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/04/16	76.89	44.33	32.56	192.83	187.83	189.01	187.25	0.58	7.00	4.00	6.123	24	0	
02/04/16	77.49	43.47	34.02	197.01	191.79	192.90	191.15	0.64	7.00	4.00	6.530	24	0	
03/04/16	77.10	43.70	33.40	204.73	199.35	200.69	198.87	0.48	7.00	4.00	6.667	24	0	
04/04/16	76.93	44.27	32.66	197.62	192.50	193.87	192.06	0.44	7.00	4.00	6.292	24	0	
05/04/16	76.80	43.99	32.81	199.04	193.89	195.22	193.42	0.47	7.00	4.00	6.369	24	0	
06/04/16	75.69	43.97	31.72	206.17	200.96	202.14	200.29	0.67	7.00	4.00	6.381	24	0	
07/04/16	75.77	43.70	32.07	195.05	190.12	191.22	189.47	0.65	7.00	4.00	6.104	24	0	
08/04/16	75.27	43.37	31.90	182.26	177.72	178.90	177.31	0.41	7.00	4.00	5.676	24	0	
09/04/16	75.53	43.97	31.56	191.87	187.03	188.09	186.34	0.69	7.00	4.00	5.907	24	0	
10/04/16	73.73	44.06	29.67	200.32	195.50	196.89	195.09	0.41	7.00	4.00	5.804	24	0	
11/04/16	73.71	44.19	29.52	197.95	193.17	194.33	192.55	0.62	7.00	4.00	5.707	24	0	
12/04/16	73.75	44.36	29.39	150.28	146.67	147.64	146.27	0.40	7.00	4.00	4.315	17	7	*
13/04/16	73.86	44.17	29.69	190.59	185.96	187.03	185.29	0.67	7.00	4.00	5.528	24	0	
14/04/16	71.86	45.30	26.56	196.17	191.68	193.10	191.21	0.47	7.00	4.00	5.098	24	0	
15/04/16	71.12	45.30	25.82	197.83	193.39	194.54	192.65	0.74	7.00	4.00	4.998	24	0	
16/04/16	71.14	45.27	25.87	194.59	190.18	191.34	189.50	0.68	7.00	4.00	4.928	24	0	
17/04/16	70.74	45.53	25.21	204.57	199.99	201.26	199.28	0.71	7.00	4.00	5.046	24	0	
18/04/16	70.76	46.40	24.36	207.31	202.66	203.99	201.90	0.76	7.00	4.00	4.944	24	0	
19/04/16	71.05	45.86	25.19	206.00	201.34	202.92	200.90	0.44	7.00	4.00	5.078	24	0	
20/04/16	70.86	45.59	25.27	190.56	186.28	187.47	185.63	0.65	7.00	4.00	4.714	24	0	
21/04/16	70.60	45.13	25.47	189.46	185.24	186.52	184.74	0.50	7.00	4.00	4.727	24	0	
22/04/16	69.70	45.25	24.45	192.15	187.98	189.10	187.26	0.72	7.00	4.00	4.605	24	0	
3/04/16	70.21	45.70	24.51	209.27	204.66	206.14	204.11	0.55	7.00	4.00	5.023	24	0	
24/04/16	69.95	45.27	24.68	213.76	209.08	210.68	208.61	0.47	7.00	4.00	5.167	24	0	
25/04/16	68.87	47.38	21.49	142.85	139.81	141.07	139.54	0.27	7.00	4.00	3.011	24	0	*
26/04/16	69.32	49.83	19.49	109.50	107.12	108.17	106.89	0.23	7.00	4.00	2.094	23	1	*
27/04/16	69.20	50.61	18.59	114.16	111.72	112.80	111.44	0.28	7.00	4.00	2.083	24	0	
Итого:				5073.90	4953.62	4987.03	4939.02	14.60			138.919	640	8	
Средние:	72.89	45.18	27.71						7.00	4.00				

Период нормальной работы 640ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 8ч
Время работы прибора после сброса 19968ч

134,742

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации