

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/16г.-22/07/16г.

Абонент: ООО ЧП «Ют Плюс»
Адрес: С. Баттисега 15
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12405
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 120.00 м3/ч G под min= 1.20 м3/ч
G обр max= 120.00 м3/ч G обр min= 1.20 м3/ч

Заводской номер 00197948 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хС1ДА ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/06/16	157.12	140.76	16.36	3.99	3.92	3.99	3.94	-0.02	7.00	4.00	0.063	24	0	*
24/06/16	130.07	127.06	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	4.00	0.000	24	0	*
25/06/16	127.01	125.74	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	4.00	0.000	24	0	*
26/06/16	125.56	124.97	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	4.00	0.000	24	0	*
27/06/16	124.77	124.41	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	4.00	0.000	24	0	*
28/06/16	124.18	123.94	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	4.00	0.000	24	0	*
29/06/16	123.67	123.53	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	4.00	0.000	24	0	*
30/06/16	123.29	123.20	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	4.00	0.000	24	0	*
01/07/16	123.01	122.95	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	4.00	0.000	24	0	*
02/07/16	122.72	122.67	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	4.00	0.000	24	0	*
03/07/16	122.37	122.29	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	4.00	0.000	24	0	*
04/07/16	149.51	142.67	6.84	31.86	31.46	31.38	31.10	0.36	7.00	4.00	0.216	24	0	*
05/07/16	169.69	152.90	16.79	87.99	86.07	86.49	85.33	0.74	7.00	4.00	1.450	24	0	
06/07/16	170.00	152.34	17.66	81.77	80.00	80.39	79.35	0.65	7.00	4.00	1.417	24	0	
07/07/16	169.41	152.40	17.01	85.20	83.34	83.79	82.71	0.63	7.00	4.00	1.421	24	0	
08/07/16	170.57	151.58	18.99	75.09	73.45	73.77	72.84	0.61	7.00	4.00	1.398	24	0	
09/07/16	170.64	152.25	18.39	71.14	69.54	69.92	69.01	0.53	7.00	4.00	1.284	24	0	
10/07/16	170.21	151.76	18.45	81.85	80.03	80.44	79.42	0.61	7.00	4.00	1.480	24	0	
11/07/16	170.36	151.56	18.80	56.29	55.05	55.28	54.56	0.49	7.00	4.00	1.038	16	8	*
12/07/16	169.49	152.84	16.65	83.92	82.11	82.52	81.44	0.67	7.00	4.00	1.371	24	0	*
13/07/16	170.30	152.28	18.02	79.61	77.86	78.33	77.30	0.56	7.00	4.00	1.406	24	0	
14/07/16	170.32	153.40	16.92	76.05	74.37	74.99	74.00	0.37	7.00	4.00	1.266	24	0	
15/07/16	170.57	154.74	15.83	78.84	77.11	77.76	76.67	0.44	7.00	4.00	1.224	24	0	
16/07/16	170.70	154.93	15.77	72.65	70.99	71.93	70.90	0.09	7.00	4.00	1.122	24	0	
17/07/16	170.24	154.77	15.47	76.96	75.25	76.29	75.20	0.05	7.00	4.00	1.165	24	0	
18/07/16	170.45	152.81	17.64	72.26	70.66	71.57	70.65	0.01	7.00	4.00	1.253	24	0	
19/07/16	170.74	151.80	18.94	69.08	67.55	68.38	67.53	0.02	7.00	4.00	1.283	24	0	
20/07/16	170.54	152.42	18.12	69.62	68.08	68.94	68.04	0.04	7.00	4.00	1.237	24	0	
21/07/16	170.29	151.67	18.62	72.24	70.67	71.52	70.62	0.05	7.00	4.00	1.321	24	0	
22/07/16	170.57	151.91	18.66	69.98	68.41	69.29	68.40	0.01	7.00	4.00	1.281	24	0	
Итого:				1396.39	1365.92	1376.97	1359.01	6.91			23.696	712	8	
Средние:	153.95	142.42	11.53						7.00	4.00				

Период нормальной работы 712ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 8ч
Время работы прибора после сброса 22032ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

