

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/07/16г.-22/08/16г.

Абонент: Уют Плюс  
Адрес: С.Вазоселья 15  
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1  
Договорные расходы:  
M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12405  
Тип расходомера:  
Пределы измерений:  
G под max= 120.00 м3/ч G под min= 1.20 м3/ч  
G обр max= 120.00 м3/ч G обр min= 1.20 м3/ч

Заводской номер 00197948 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xС1DA ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VHP	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
23/07/16	70.45	52.37	18.08	67.85	66.36	67.18	66.31	0.05	7.00	4.00	1.204	24	0	
24/07/16	70.47	51.78	18.69	69.81	68.26	69.12	68.24	0.02	7.00	4.00	1.280	24	0	
25/07/16	69.81	53.18	16.63	77.19	75.49	76.38	75.37	0.12	7.00	4.00	1.258	24	0	
26/07/16	66.55	55.07	11.48	111.78	109.52	110.19	108.62	0.90	7.00	4.00	1.262	24	0	
27/07/16	69.26	53.35	15.91	80.01	78.31	78.61	77.58	0.73	7.00	4.00	1.251	24	0	
28/07/16	70.23	52.38	17.85	74.11	72.48	72.56	71.61	0.87	7.00	4.00	1.300	24	0	
29/07/16	70.23	51.92	18.31	71.49	69.93	70.15	69.25	0.68	7.00	4.00	1.284	24	0	
30/07/16	70.04	52.50	17.54	70.47	68.91	69.54	68.64	0.27	7.00	4.00	1.213	24	0	
31/07/16	68.88	52.81	16.07	81.24	79.49	80.40	79.35	0.14	7.00	4.00	1.283	24	0	
01/08/16	69.38	52.93	16.45	77.36	75.69	76.61	75.60	0.09	7.00	4.00	1.248	24	0	
02/08/16	70.58	52.12	18.46	67.87	66.34	67.18	66.32	0.02	7.00	4.00	1.228	24	0	
03/08/16	70.17	52.76	17.41	70.42	68.89	69.72	68.79	0.10	7.00	4.00	1.204	24	0	
04/08/16	69.69	53.69	16.00	75.78	74.13	75.08	74.09	0.04	7.00	4.00	1.186	24	0	
05/08/16	69.87	53.46	16.41	72.29	70.70	71.61	70.64	0.06	7.00	4.00	1.164	24	0	
06/08/16	70.83	52.87	17.96	64.76	63.28	64.09	63.25	0.03	7.00	4.00	1.139	24	0	
07/08/16	70.32	52.43	17.89	71.77	70.16	71.02	70.11	0.05	7.00	4.00	1.259	24	0	
08/08/16	70.41	52.89	17.52	68.34	66.84	67.64	66.75	0.09	7.00	4.00	1.174	24	0	
09/08/16	70.77	52.61	18.16	68.53	67.01	67.72	66.84	0.17	7.00	4.00	1.219	24	0	
10/08/16	70.60	53.25	17.35	70.54	68.96	69.72	68.80	0.16	7.00	4.00	1.202	24	0	
11/08/16	70.32	53.43	16.89	71.76	70.19	70.91	69.97	0.22	7.00	4.00	1.188	24	0	
12/08/16	70.51	53.00	17.51	69.80	68.26	68.98	68.05	0.21	7.00	4.00	1.200	24	0	
13/08/16	70.50	53.56	16.94	68.43	66.91	67.54	66.64	0.27	7.00	4.00	1.137	24	0	
14/08/16	70.27	53.18	17.09	72.90	71.27	71.93	70.96	0.31	7.00	4.00	1.221	24	0	
15/08/16	71.38	52.71	18.67	65.38	63.92	64.45	63.62	0.30	7.00	4.00	1.195	24	0	
16/08/16	70.78	52.97	17.81	70.70	69.13	69.73	68.79	0.34	7.00	4.00	1.234	24	0	
17/08/16	70.39	53.40	16.99	71.92	70.33	71.00	70.07	0.26	7.00	4.00	1.200	24	0	
18/08/16	70.94	52.94	18.00	66.98	65.48	66.05	65.18	0.30	7.00	4.00	1.180	24	0	
19/08/16	71.05	52.76	18.29	65.18	63.71	64.31	63.46	0.25	7.00	4.00	1.169	24	0	
20/08/16	70.70	53.35	17.35	68.44	66.92	67.57	66.66	0.26	7.00	4.00	1.164	24	0	
21/08/16	70.60	52.43	18.17	72.15	70.52	71.18	70.28	0.24	7.00	4.00	1.286	24	0	
22/08/16	70.28	52.78	17.50	72.98	71.35	72.02	71.07	0.28	7.00	4.00	1.253	24	0	
Итого:				2248.23	2198.74	2220.19	2190.91	7.83			37.785	744	0	
Средние:	70.20	52.93	17.27						7.00	4.00				

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 22776ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ  
ЮЖНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН  
УЛ.РОДИНА, 43 А Тел: 205-60-89

23 АВГ 2016

Ведомость получил:

Р.И.И.

МУХАМЕТДИНОВ Р.Н.