

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/05/16г.-22/06/16г.

Абонент: Уют Плюс
Адрес: С. Батырская 19
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12405
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 120.00 м3/ч G под min= 1.20 м3/ч
G обр max= 120.00 м3/ч G обр min= 1.20 м3/ч

Заводской номер 00197948 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xClDA ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/05/16	70.94	48.93	22.01	45.73	44.71	45.06	44.56	0.15	7.00	4.00	0.987	12	12	*
24/05/16	70.64	50.06	20.58	85.83	83.91	84.87	83.88	0.03	7.00	4.00	1.731	24	0	
25/05/16	70.77	48.90	21.87	87.00	85.07	86.10	85.14	-0.07	7.00	4.00	1.865	24	0	
26/05/16	70.21	49.85	20.36	88.74	86.78	87.93	86.89	-0.11	7.00	4.00	1.771	24	0	
27/05/16	69.58	50.26	19.32	92.20	90.18	91.39	90.28	-0.10	7.00	4.00	1.747	24	0	
28/05/16	70.25	50.08	20.17	82.42	80.61	81.65	80.69	-0.08	7.00	4.00	1.629	24	0	
29/05/16	69.53	51.03	18.50	93.40	91.37	92.50	91.37	0.00	7.00	4.00	1.693	24	0	
30/05/16	70.13	50.72	19.41	86.75	84.85	85.84	84.83	0.02	7.00	4.00	1.650	24	0	
31/05/16	70.27	50.97	19.30	83.71	81.86	82.94	81.93	-0.07	7.00	4.00	1.584	24	0	
01/06/16	70.43	50.22	20.21	85.63	83.73	84.76	83.77	-0.04	7.00	4.00	1.696	24	0	
02/06/16	70.50	50.39	20.11	84.63	82.74	83.72	82.74	0.00	7.00	4.00	1.668	24	0	
03/06/16	70.51	50.02	20.49	84.75	82.86	83.84	82.84	0.02	7.00	4.00	1.698	24	0	
04/06/16	70.24	51.29	18.95	83.42	81.59	82.61	81.56	0.03	7.00	4.00	1.551	24	0	
05/06/16	68.85	50.85	18.00	97.08	95.03	96.11	94.92	0.11	7.00	4.00	1.715	24	0	
06/06/16	69.68	52.13	17.55	96.55	94.46	95.38	94.16	0.30	7.00	4.00	1.664	24	0	
07/06/16	70.58	50.20	20.38	80.10	78.31	79.17	78.22	0.09	7.00	4.00	1.601	24	0	
08/06/16	70.68	49.93	20.75	83.20	81.36	82.21	81.25	0.11	7.00	4.00	1.694	24	0	
09/06/16	70.54	50.42	20.12	83.28	81.44	82.31	81.33	0.11	7.00	4.00	1.643	24	0	
10/06/16	71.05	49.68	21.37	77.74	76.01	76.82	75.95	0.06	7.00	4.00	1.628	24	0	
11/06/16	70.43	50.67	19.76	80.73	78.95	79.81	78.86	0.09	7.00	4.00	1.565	24	0	
12/06/16	70.52	50.36	20.16	75.47	73.80	74.63	73.74	0.06	7.00	4.00	1.491	24	0	
13/06/16	70.75	49.25	21.50	80.98	79.16	79.99	79.06	0.10	7.00	4.00	1.704	24	0	
14/06/16	70.45	49.72	20.73	78.17	76.43	77.30	76.39	0.04	7.00	4.00	1.586	24	0	
15/06/16	70.32	49.95	20.37	78.86	77.09	77.95	77.04	0.05	7.00	4.00	1.576	24	0	
16/06/16	70.68	49.82	20.86	74.36	72.72	73.52	72.65	0.07	7.00	4.00	1.522	24	0	
17/06/16	70.13	50.25	19.88	76.19	74.51	75.35	74.43	0.08	7.00	4.00	1.485	24	0	
18/06/16	70.63	50.09	20.54	71.49	69.91	70.71	69.87	0.04	7.00	4.00	1.438	24	0	
19/06/16	70.63	49.51	21.12	77.24	75.49	76.34	75.46	0.03	7.00	4.00	1.597	24	0	
20/06/16	70.34	50.16	20.18	69.38	67.83	68.59	67.78	0.05	7.00	4.00	1.372	22	2	*
21/06/16	66.82	46.84	19.98	36.75	36.04	36.45	36.07	-0.03	7.00	4.00	0.735	24	0	*
22/06/16	61.39	37.98	23.41	16.73	16.44	16.67	16.56	-0.12	7.00	4.00	0.384	24	0	*
Итого:				2418.51	2365.24	2392.52	2364.22	1.02			147.670	730	14	*
Средние:	69.95	49.69	20.26						7.00	4.00				

Период нормальной работы 730ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 14ч
Время работы прибора после сброса 21311ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ЮЖНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
УЛ.РОДИНА, 43 А Тел: 205-60-89

23 ИЮН 2016

ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ

Подпись

МУХАМЕТДИНОВ Р.Н.