

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/16г.-22/05/16г.

Абонент: УОБ ЛМОС
Адрес: С. Бабачева 19 (жилищ)
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12405
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 120.00 м3/ч G под min= 1.20 м3/ч
G обр max= 120.00 м3/ч G обр min= 1.20 м3/ч

Заводской номер 00197948 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xС1DA ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/04/16	70.21	45.70	24.51	209.27	204.66	206.14	204.11	0.55	7.00	4.00	5.023	24	0	
24/04/16	69.95	45.27	24.68	213.76	209.08	210.68	208.61	0.47	7.00	4.00	5.167	24	0	
25/04/16	68.87	47.38	21.49	142.85	139.81	141.07	139.54	0.27	7.00	4.00	3.011	24	0	*
26/04/16	69.32	49.83	19.49	109.50	107.12	108.17	106.89	0.23	7.00	4.00	2.094	23	1	*
27/04/16	69.20	50.61	18.59	114.16	111.72	112.80	111.44	0.28	7.00	4.00	2.083	24	0	
28/04/16	70.22	48.98	21.24	106.00	103.67	104.58	103.40	0.27	7.00	4.00	2.209	24	0	
29/04/16	69.64	49.39	20.25	104.23	101.97	102.87	101.68	0.29	7.00	4.00	2.070	24	0	
30/04/16	69.42	49.67	19.75	105.20	102.92	103.85	102.65	0.27	7.00	4.00	2.039	24	0	
01/05/16	70.14	49.07	21.07	90.12	88.12	88.99	87.99	0.13	7.00	4.00	1.862	24	0	
02/05/16	71.13	47.69	23.44	86.78	84.82	85.61	84.70	0.12	7.00	4.00	1.993	24	0	
03/05/16	70.31	48.79	21.52	101.80	99.56	100.45	99.31	0.25	7.00	4.00	2.149	24	0	
04/05/16	69.66	49.57	20.09	111.10	108.71	109.62	108.36	0.35	7.00	4.00	2.191	24	0	
05/05/16	70.98	48.26	22.72	90.35	88.32	89.10	88.10	0.22	7.00	4.00	2.011	24	0	
06/05/16	70.37	48.79	21.58	95.50	93.41	94.21	93.15	0.26	7.00	4.00	2.021	24	0	
07/05/16	70.99	47.87	23.12	84.72	82.81	83.58	82.65	0.16	7.00	4.00	1.919	24	0	
08/05/16	70.58	48.65	21.93	88.66	86.67	87.49	86.53	0.14	7.00	4.00	1.904	24	0	
09/05/16	70.28	48.29	21.99	101.37	99.15	99.97	98.85	0.30	7.00	4.00	2.184	24	0	
10/05/16	69.12	53.07	16.05	24.61	24.08	24.37	24.05	0.03	7.00	4.00	0.387	7	17	*
11/05/16	26.58	22.67	3.91	-----	-----	-----	-----	-----	7.00	4.00	-----	0	24	*
12/05/16	22.85	21.07	1.78	-----	-----	-----	-----	-----	7.00	4.00	-----	0	24	*
13/05/16	21.07	20.30	0.77	-----	-----	-----	-----	-----	7.00	4.00	-----	0	24	*
14/05/16	20.06	19.67	0.39	-----	-----	-----	-----	-----	7.00	4.00	-----	0	24	*
15/05/16	19.45	19.23	0.22	-----	-----	-----	-----	-----	7.00	4.00	-----	0	24	*
16/05/16	31.83	27.75	4.08	-----	-----	-----	-----	-----	7.00	4.00	-----	0	24	*
17/05/16	70.94	60.41	10.53	-----	-----	-----	-----	-----	7.00	4.00	-----	0	24	*
18/05/16	70.37	58.01	12.36	-----	-----	-----	-----	-----	7.00	4.00	-----	0	24	*
19/05/16	70.27	58.57	11.70	-----	-----	-----	-----	-----	7.00	4.00	-----	0	24	*
20/05/16	70.36	59.02	11.34	-----	-----	-----	-----	-----	7.00	4.00	-----	0	24	*
21/05/16	71.02	59.61	11.41	-----	-----	-----	-----	-----	7.00	4.00	-----	0	24	*
22/05/16	70.64	58.12	12.52	-----	-----	-----	-----	-----	7.00	4.00	-----	0	24	*
Итого:				1979.98	1936.60	1953.55	1932.01	4.59			42.317	414	306	*
Средние:	60.86	45.38	15.48						7.00	4.00				

Период нормальной работы 414ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 306ч
Время работы прибора после сброса 20568ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
Южный эксплуатационный район
УЛ. РОДИНА, 43 А Тел: 205-60-89

23 МАЙ 2016

ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:

Имя

МУХАМЕТДИНОВ Р.Н.