

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/08/16г.-22/09/16г.

Абонент: Уют плюс Договор N: 12405
 Адрес: С.Витослава 79 (жилие) Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max= 120.00 м3/ч G под min= 1.20 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max= 120.00 м3/ч G обр min= 1.20 м3/ч
 Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00197948 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хС1DA ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/08/16	71.30	52.08	19.22	68.12	66.53	67.12	66.28	0.25	7.00	4.00	1.282	24	0	
24/08/16	70.60	52.96	17.64	68.66	67.15	67.69	66.82	0.33	7.00	4.00	1.188	24	0	
25/08/16	71.19	52.69	18.50	64.86	63.39	63.93	63.06	0.33	7.00	4.00	1.176	24	0	
26/08/16	70.49	53.94	16.55	69.63	68.09	68.64	67.71	0.38	7.00	4.00	1.130	24	0	
27/08/16	70.82	53.43	17.39	70.07	68.52	69.03	68.13	0.39	7.00	4.00	1.192	24	0	
28/08/16	70.21	52.79	17.42	76.35	74.64	75.24	74.25	0.39	7.00	4.00	1.306	24	0	
29/08/16	70.43	53.24	17.19	76.63	74.97	75.50	74.49	0.48	7.00	4.00	1.291	24	0	
30/08/16	70.25	52.95	17.30	80.48	78.69	79.32	78.27	0.42	7.00	4.00	1.362	24	0	
31/08/16	70.60	52.83	17.77	80.87	79.04	79.74	78.69	0.35	7.00	4.00	1.407	24	0	
01/09/16	70.67	53.21	17.46	78.52	76.76	77.45	76.39	0.37	7.00	4.00	1.344	24	0	
02/09/16	70.67	53.26	17.41	77.10	75.38	76.14	75.10	0.28	7.00	4.00	1.316	24	0	
03/09/16	71.17	52.22	18.95	76.02	74.31	75.01	74.07	0.24	7.00	4.00	1.412	24	0	
04/09/16	69.44	51.53	17.91	87.89	85.98	86.76	85.65	0.33	7.00	4.00	1.543	24	0	
05/09/16	56.27	51.76	4.51	27.42	27.02	27.25	26.91	0.11	7.00	4.00	0.123	24	0	*
06/09/16	29.65	27.62	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	4.00	0.000	24	0	*
07/09/16	27.15	26.12	1.03	0.00	0.00	0.01	0.01	-0.01	7.00	4.00	0.000	24	0	*
08/09/16	25.86	25.24	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	4.00	0.000	24	0	*
09/09/16	65.79	55.39	10.40	98.09	96.13	97.41	95.99	0.14	7.00	4.00	1.003	24	0	*
10/09/16	69.96	57.47	12.49	120.83	118.20	119.76	117.96	0.24	7.00	4.00	1.484	24	0	
11/09/16	70.67	57.37	13.30	121.72	118.99	120.57	118.73	0.26	7.00	4.00	1.588	24	0	
12/09/16	71.09	57.69	13.40	126.30	123.45	125.11	123.16	0.29	7.00	4.00	1.660	24	0	
13/09/16	70.25	57.46	12.79	122.93	120.23	121.83	119.96	0.27	7.00	4.00	1.541	24	0	
14/09/16	69.81	57.71	12.10	136.98	134.00	135.82	133.71	0.29	7.00	4.00	1.627	24	0	
15/09/16	70.02	57.08	12.94	125.90	123.10	124.72	122.82	0.28	7.00	4.00	1.598	24	0	
16/09/16	70.66	57.60	13.06	119.00	116.35	117.89	116.07	0.28	7.00	4.00	1.525	24	0	
17/09/16	69.44	57.47	11.97	146.92	143.76	145.64	143.39	0.37	7.00	4.00	1.731	24	0	
18/09/16	69.81	57.40	12.41	144.00	140.88	142.71	140.50	0.38	7.00	4.00	1.757	24	0	
19/09/16	70.17	57.55	12.62	132.24	129.34	131.06	129.07	0.27	7.00	4.00	1.637	24	0	
20/09/16	71.11	56.22	14.89	111.91	109.37	110.85	109.22	0.15	7.00	4.00	1.634	24	0	
21/09/16	70.09	54.73	15.36	110.14	107.73	109.15	107.62	0.11	7.00	4.00	1.662	24	0	
22/09/16	70.01	43.49	26.52	137.49	134.50	135.07	133.81	0.69	7.00	4.00	3.578	24	0	
Итого:				2757.07	2696.50	2726.42	2687.84	8.66			41.097	744	0	
Средние:	65.67	51.69	13.98						7.00	4.00				

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 23519ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
 Южный эксплуатационный район
 ул.Родина, 43 А тел: 205-60-89

23 СЕН 2016

ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:

Дата

МУХАМЕТДИНОВ Р.Н.