

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/16г.-18/07/16г.

Абонент: УК "Юг плюс" Договор N: 12405
 Адрес: С. Баттеева 4 Тип расходомера:
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max= 45.00 м3/ч G под min= 0.30 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max= 45.00 м3/ч G обр min= 0.30 м3/ч
 Тхв= 9.00 Град С

Заводской номер 00170261 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x8068 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/06/16	31.10	23.12	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	0.000	24	0	*
24/06/16	24.37	22.47	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	0.000	24	0	*
25/06/16	23.32	21.88	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	0.000	24	0	*
26/06/16	22.25	21.24	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	0.000	24	0	*
27/06/16	21.82	21.03	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	0.000	24	0	*
28/06/16	20.27	19.57	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	0.000	24	0	*
29/06/16	19.62	19.01	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	0.000	24	0	*
30/06/16	19.62	19.14	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	0.000	24	0	*
01/07/16	19.65	19.30	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	0.000	24	0	*
02/07/16	19.69	19.38	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	0.000	24	0	*
03/07/16	19.95	19.63	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	0.000	24	0	*
04/07/16	45.66	44.79	0.87	15.26	15.10	15.50	15.34	-0.24	9.00	6.00	0.011	24	0	*
05/07/16	69.89	60.92	8.97	70.74	69.21	70.58	69.36	-0.15	9.00	6.00	0.626	24	0	
06/07/16	70.06	58.38	11.68	78.88	77.15	78.60	77.36	-0.21	9.00	6.00	0.906	24	0	
07/07/16	69.48	58.27	11.21	84.50	82.67	84.23	82.89	-0.22	9.00	6.00	0.931	24	0	
08/07/16	70.69	57.88	12.81	70.02	68.48	69.81	68.76	-0.28	9.00	6.00	0.881	24	0	
09/07/16	70.76	57.69	13.07	65.34	63.89	65.15	64.12	-0.23	9.00	6.00	0.840	24	0	
10/07/16	70.25	57.94	12.31	72.32	70.74	72.06	70.96	-0.22	9.00	6.00	0.876	24	0	
11/07/16	70.40	57.62	12.78	50.64	49.54	50.39	49.62	-0.08	9.00	6.00	0.634	16	8	*
12/07/16	69.45	57.23	12.22	72.86	71.31	72.60	71.49	-0.18	9.00	6.00	0.878	24	0	*
13/07/16	70.41	57.26	13.15	70.21	68.66	70.17	69.12	-0.46	9.00	6.00	0.906	24	0	
14/07/16	70.45	57.29	13.16	68.29	66.78	68.17	67.11	-0.33	9.00	6.00	0.883	24	0	
15/07/16	70.67	57.42	13.25	65.38	63.94	65.11	64.14	-0.20	9.00	6.00	0.848	24	0	
16/07/16	70.80	57.41	13.39	62.97	61.56	62.39	61.42	0.14	9.00	6.00	0.828	24	0	
17/07/16	70.30	57.43	12.87	69.90	68.35	69.20	68.15	0.20	9.00	6.00	0.885	24	0	
18/07/16	70.60	57.40	13.20	64.80	63.35	64.16	63.21	0.14	9.00	6.00	0.837	24	0	
Итого:				982.11	960.73	978.12	963.05	-2.32			11.770	616	8	
Средние:	48.91	41.57	7.34						9.00	6.00				

Период нормальной работы 616ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 8ч
 Время работы прибора после сброса 34632ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
 Южная эксплуатационный район
 ул. Родина, 43 А
 тел: 205-60-89

2 июля 2016
 ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧЕНА

Р.И.И. Мухаметдинов Р.И.