

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/05/16г.-22/06/16г.

Абонент: Чют плюс
 Адрес: С. Бабоева 7
 Тепловычислитель ВКТ7 сеп. N 1
 Договорные расходы:
 М сеп. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
 Тхв= 9.00 Град С

Договор N: 12405
 Тип расходомера: _____
 Пределы измерений:
 G под max= 45.00 м3/ч G под min= 0.30 м3/ч
 G обр max= 45.00 м3/ч G обр min= 0.30 м3/ч

Заводской номер 00170261 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x8068 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/05/16	169.98	157.21	12.77	90.28	88.29	89.19	87.84	0.45	9.00	6.00	1.133	24	0	
24/05/16	170.67	157.40	13.27	87.70	85.77	86.38	85.06	0.71	9.00	6.00	1.142	24	0	
25/05/16	170.78	156.49	14.29	84.05	82.18	82.72	81.48	0.70	9.00	6.00	1.179	24	0	
26/05/16	170.30	156.03	14.27	82.09	80.30	80.80	79.62	0.68	9.00	6.00	1.151	24	0	
27/05/16	169.76	155.89	13.87	80.27	78.53	79.36	78.23	0.30	9.00	6.00	1.094	24	0	
28/05/16	170.21	157.28	12.93	83.66	81.85	82.15	80.92	0.93	9.00	6.00	1.064	24	0	
29/05/16	169.60	157.20	12.40	93.40	91.41	91.70	90.30	1.11	9.00	6.00	1.136	24	0	
30/05/16	170.06	157.49	12.57	88.10	86.19	86.74	85.43	0.76	9.00	6.00	1.089	24	0	
31/05/16	170.32	158.10	12.22	93.03	90.97	91.67	90.26	0.71	9.00	6.00	1.119	24	0	
01/06/16	170.42	158.18	12.24	90.51	88.51	89.36	87.96	0.55	9.00	6.00	1.088	24	0	
02/06/16	170.52	157.97	12.55	89.17	87.22	87.93	86.56	0.66	9.00	6.00	1.099	24	0	
03/06/16	170.48	157.93	12.55	85.52	83.63	84.60	83.28	0.35	9.00	6.00	1.056	24	0	
04/06/16	170.31	157.95	12.36	85.97	84.06	84.76	83.43	0.63	9.00	6.00	1.045	24	0	
05/06/16	169.50	156.85	12.65	89.65	87.72	88.33	87.02	0.70	9.00	6.00	1.116	24	0	
06/06/16	169.81	157.90	11.91	92.03	90.03	90.81	89.42	0.61	9.00	6.00	1.077	24	0	
07/06/16	170.62	157.76	12.86	85.67	83.78	84.63	83.32	0.46	9.00	6.00	1.082	24	0	
08/06/16	170.72	157.83	12.89	86.44	84.52	85.29	83.96	0.56	9.00	6.00	1.093	24	0	
09/06/16	170.53	158.34	12.19	89.25	87.29	88.15	86.76	0.53	9.00	6.00	1.069	24	0	
10/06/16	171.12	156.56	14.56	74.44	72.78	73.39	72.31	0.47	9.00	6.00	1.065	24	0	
11/06/16	170.44	156.28	14.16	74.17	72.52	73.08	72.00	0.52	9.00	6.00	1.031	24	0	
12/06/16	170.56	156.12	14.44	71.04	69.46	69.92	68.89	0.57	9.00	6.00	1.010	24	0	
13/06/16	170.76	156.02	14.74	71.02	69.45	69.88	68.87	0.58	9.00	6.00	1.026	24	0	
14/06/16	170.49	156.24	14.25	74.52	72.88	73.34	72.26	0.62	9.00	6.00	1.043	24	0	
15/06/16	170.33	156.21	14.12	72.15	70.58	71.02	69.97	0.61	9.00	6.00	1.001	24	0	
16/06/16	170.79	156.07	14.72	70.73	69.14	69.58	68.57	0.57	9.00	6.00	1.022	24	0	
17/06/16	170.16	156.42	13.74	72.33	70.74	71.20	70.13	0.61	9.00	6.00	0.976	24	0	
18/06/16	170.70	156.25	14.45	67.55	66.05	66.45	65.49	0.56	9.00	6.00	0.957	24	0	
19/06/16	170.65	156.30	14.35	68.94	67.38	67.82	66.83	0.55	9.00	6.00	0.970	24	0	
20/06/16	170.37	156.79	13.58	65.84	64.37	64.79	63.81	0.56	9.00	6.00	0.877	22	2	*
21/06/16	170.80	156.93	13.87	22.93	22.41	22.56	22.23	0.18	9.00	6.00	0.311	24	0	*
22/06/16	138.25	123.94	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	0.000	24	0	*
Итого:				2382.45	2330.01	2347.60	2312.21	17.80			31.121	742	2	*
Средние:	169.36	155.93	13.43						9.00	6.00				

Период нормальной работы 742ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 2ч
 Время работы прибора после сброса 34006ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
 Южный эксплуатационный район
 ул.Родина, 43 А Тел: 205-60-89

23 ИЮН 2016
 ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:
 _____ МУХАМЕТДИНОВ Р.Н.