

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/16г.-22/05/16г.

Абонент: Уют напе
Адрес: С.Батыр 69 д (школе)
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 9.00 Град С

Договор N: 12405
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 45.00 м3/ч G под min= 0.30 м3/ч
G обр max= 45.00 м3/ч G обр min= 0.30 м3/ч

Заводской номер 00170261 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x8068 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/04/16	70.00	48.67	21.33	129.47	126.65	127.79	126.37	0.28	9.00	6.00	2.707	24	0	
24/04/16	69.77	49.69	20.08	137.37	134.40	135.64	134.06	0.34	9.00	6.00	2.704	24	0	
25/04/16	69.88	49.59	20.29	50.62	49.51	50.00	49.41	0.10	9.00	6.00	1.007	10	14	*
26/04/16	69.35	55.00	14.35	89.19	87.28	88.50	87.25	0.03	9.00	6.00	1.258	23	1	*
27/04/16	69.13	55.19	13.94	94.26	92.25	93.43	92.11	0.14	9.00	6.00	1.293	24	0	
28/04/16	70.18	54.74	15.44	85.26	83.37	84.40	83.22	0.15	9.00	6.00	1.295	24	0	
29/04/16	69.70	55.45	14.25	91.51	89.52	90.63	89.35	0.17	9.00	6.00	1.279	24	0	
30/04/16	69.43	55.88	13.55	97.51	95.42	96.56	95.15	0.27	9.00	6.00	1.298	24	0	
01/05/16	70.21	56.08	14.13	87.40	85.47	86.47	85.22	0.25	9.00	6.00	1.212	24	0	
02/05/16	71.11	55.43	15.68	77.19	75.44	76.30	75.20	0.24	9.00	6.00	1.186	24	0	
03/05/16	70.34	55.68	14.66	90.99	89.02	89.98	88.69	0.33	9.00	6.00	1.308	24	0	
04/05/16	69.67	55.92	13.75	99.66	97.51	98.61	97.18	0.33	9.00	6.00	1.349	24	0	
05/05/16	71.06	57.80	13.26	87.62	85.67	86.74	85.40	0.27	9.00	6.00	1.142	24	0	
06/05/16	70.33	56.34	13.99	92.73	90.72	91.75	90.41	0.31	9.00	6.00	1.274	24	0	
07/05/16	71.02	56.27	14.75	83.08	81.23	82.07	80.85	0.38	9.00	6.00	1.199	24	0	
08/05/16	70.64	56.50	14.14	84.79	82.91	83.80	82.54	0.37	9.00	6.00	1.176	24	0	
09/05/16	70.30	56.49	13.81	95.82	93.70	94.68	93.28	0.42	9.00	6.00	1.299	24	0	
10/05/16	69.03	56.62	12.41	25.85	25.30	25.56	25.19	0.11	9.00	6.00	0.316	24	0	*
11/05/16	22.81	17.84	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	0.000	24	0	*
12/05/16	20.69	16.84	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	0.000	24	0	*
13/05/16	19.33	16.28	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	0.000	24	0	*
14/05/16	18.39	16.05	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	0.000	24	0	*
15/05/16	17.66	15.74	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	0.000	24	0	*
16/05/16	17.18	14.85	2.33	46.31	45.57	46.55	46.03	-0.46	9.00	6.00	0.412	24	0	*
17/05/16	70.42	57.43	12.99	95.90	93.79	95.80	94.34	-0.55	9.00	6.00	1.224	24	0	
18/05/16	70.10	57.33	12.77	91.17	89.17	91.12	89.75	-0.58	9.00	6.00	1.144	24	0	
19/05/16	70.00	57.43	12.57	93.61	91.58	93.53	92.11	-0.53	9.00	6.00	1.157	24	0	
20/05/16	70.09	57.32	12.77	93.03	91.00	92.94	91.54	-0.54	9.00	6.00	1.166	24	0	
21/05/16	70.73	57.07	13.66	86.46	84.55	86.29	84.98	-0.43	9.00	6.00	1.160	24	0	
22/05/16	70.37	56.46	13.91	87.04	85.13	86.51	85.23	-0.10	9.00	6.00	1.188	24	0	
Итого:				2193.84	2146.16	2175.65	2144.86	1.30			31.753	705	15	
Средние:	61.30	48.71	12.59						9.00	6.00				

Период нормальной работы 705ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 15ч
Время работы прибора после сброса 33263ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ЮЖНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
УЛ. РОДИНА, 43 А Тел: 205-60-80

23 МАЯ 2016

Ведомость получил:

(Signature) МУХАМЕТДИНОВ Р.Н.