

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/08/16г.-22/09/16г.

Абонент: Уют Плюс  
Адрес: С. Батырева (дом 6)  
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1  
Договорные расходы:  
M сег. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12405  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч  
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч

Заводской номер 00164401 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х7F8E ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VHP	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/08/16	71.52	59.87	11.65	63.93	62.48	63.67	62.61	-0.13	7.00	5.00	0.730	24	0	
24/08/16	70.82	60.14	10.68	70.86	69.27	70.58	69.40	-0.13	7.00	5.00	0.744	24	0	
25/08/16	71.50	60.52	10.98	69.90	68.28	69.64	68.46	-0.18	7.00	5.00	0.754	24	0	
26/08/16	70.72	60.74	9.98	73.60	71.96	73.31	72.07	-0.11	7.00	5.00	0.723	24	0	
27/08/16	71.03	60.24	10.79	71.16	69.58	70.84	69.68	-0.10	7.00	5.00	0.755	24	0	
28/08/16	70.37	60.54	9.83	81.08	79.27	80.73	79.36	-0.09	7.00	5.00	0.784	24	0	
29/08/16	70.61	60.55	10.06	80.06	78.31	79.68	78.32	-0.01	7.00	5.00	0.790	24	0	
30/08/16	70.43	60.32	10.11	86.23	84.32	85.79	84.34	-0.02	7.00	5.00	0.854	24	0	
31/08/16	70.71	60.16	10.55	81.64	79.82	81.21	79.83	-0.01	7.00	5.00	0.845	24	0	
01/09/16	70.81	59.91	10.90	77.74	76.00	77.35	76.06	-0.06	7.00	5.00	0.832	24	0	
02/09/16	70.81	59.64	11.17	75.64	73.96	75.26	74.01	-0.05	7.00	5.00	0.829	24	0	*
03/09/16	71.35	59.03	12.32	72.42	70.77	72.00	70.84	-0.07	7.00	5.00	0.874	24	0	*
04/09/16	70.33	58.00	12.33	74.97	73.30	74.52	73.34	-0.04	7.00	5.00	0.906	24	0	*
05/09/16	57.02	51.13	5.89	12.89	12.70	12.90	12.75	-0.05	7.00	5.00	0.075	24	0	*
06/09/16	29.79	26.32	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.000	24	0	*
07/09/16	27.61	25.19	2.42	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	7.00	5.00	0.000	24	0	*
08/09/16	27.13	20.11	-2.98	0.01	0.01	0.10	0.10	-0.09	7.00	5.00	0.000	24	0	*
09/09/16	66.48	57.18	9.30	62.20	60.95	61.98	61.02	-0.07	7.00	5.00	0.567	24	0	*
10/09/16	70.03	60.47	9.56	99.06	96.90	98.57	96.90	0.00	7.00	5.00	0.931	24	0	
11/09/16	70.71	59.90	10.81	88.87	86.88	88.34	86.87	0.01	7.00	5.00	0.941	24	0	
12/09/16	70.82	60.43	10.39	92.32	90.26	91.77	90.21	0.05	7.00	5.00	0.940	24	0	
13/09/16	70.39	59.62	10.77	84.54	82.68	84.06	82.67	0.01	7.00	5.00	0.894	24	0	
14/09/16	69.64	59.79	9.85	93.22	91.22	92.68	91.16	0.06	7.00	5.00	0.903	24	0	
15/09/16	70.12	58.53	11.59	86.45	84.54	85.85	84.50	0.04	7.00	5.00	0.983	24	0	
16/09/16	70.62	59.31	11.31	82.12	80.31	81.58	80.25	0.06	7.00	5.00	0.912	24	0	
17/09/16	69.53	57.83	11.70	84.95	83.10	84.32	83.00	0.10	7.00	5.00	0.978	24	0	
18/09/16	69.70	57.44	12.26	87.17	85.30	86.49	85.16	0.14	7.00	5.00	1.048	24	0	
19/09/16	70.09	58.26	11.83	84.16	82.31	83.55	82.25	0.06	7.00	5.00	0.979	24	0	
20/09/16	71.00	56.82	14.18	65.73	64.26	65.29	64.32	-0.06	7.00	5.00	0.913	24	0	
21/09/16	69.86	51.89	17.97	50.74	49.64	50.43	49.75	-0.11	7.00	5.00	0.894	24	0	
22/09/16	67.22	43.63	23.59	38.57	37.78	38.32	37.93	-0.15	7.00	5.00	0.892	24	0	*
Итого:				2092.24	2046.17	2080.81	2047.16	-0.99			23.270	744	0	*
Средние:	65.77	55.27	10.50						7.00	5.00				

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 4557ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОТЫ И  
ЮЖНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН  
УЛ. РОДИНА, 43 А Тел: 205-60-89

23 СЕН 2016

ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧИЛ:

Имя

МУХАМЕТДИНОВ Р.Н.