

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/02/16г.-28/02/16г.

Абонент: _____ Договор N: 12405
 Адрес: С.Баттосбая 1 (Минус) Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч
 Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00176636 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х0967 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/02/16	80.15	46.47	33.68	227.02	220.66	221.11	218.84	1.82	8.00	4.00	7.448	24	0	
02/02/16	78.29	47.06	31.23	255.29	248.41	249.15	246.55	1.86	8.00	4.00	7.773	24	0	
03/02/16	78.95	44.97	33.98	209.73	204.03	203.52	201.58	2.45	8.00	4.00	6.949	21	3	*
04/02/16	79.76	41.37	38.39	189.39	184.11	181.67	180.18	3.93	8.00	4.00	7.081	24	0	
05/02/16	80.04	42.30	37.74	211.37	205.48	202.47	200.78	4.70	8.00	4.00	7.766	24	0	
06/02/16	82.64	43.07	39.57	217.02	210.61	207.64	205.83	4.78	8.00	4.00	8.350	24	0	
07/02/16	83.38	42.28	41.10	217.15	210.63	207.90	206.14	4.49	8.00	4.00	8.670	24	0	
08/02/16	83.33	44.20	39.13	228.00	221.16	218.83	216.81	4.35	8.00	4.00	8.673	24	0	
09/02/16	83.40	43.31	40.09	222.24	215.57	213.35	211.43	4.14	8.00	4.00	8.656	24	0	
10/02/16	82.12	43.10	39.02	219.62	213.19	211.09	209.22	3.97	8.00	4.00	8.330	24	0	
11/02/16	83.26	44.74	38.52	245.41	238.06	235.87	233.61	4.45	8.00	4.00	9.189	24	0	
12/02/16	85.95	44.92	41.03	235.76	228.30	226.20	224.02	4.28	8.00	4.00	9.387	24	0	
13/02/16	87.29	45.30	41.99	240.38	232.57	230.43	228.17	4.40	8.00	4.00	9.784	24	0	
14/02/16	88.48	44.61	43.87	240.77	232.75	230.57	228.36	4.39	8.00	4.00	10.233	24	0	
15/02/16	85.85	43.96	41.89	224.60	217.49	215.55	213.57	3.92	8.00	4.00	9.130	24	0	
16/02/16	81.35	42.92	38.43	212.77	206.67	204.87	203.06	3.61	8.00	4.00	7.954	24	0	
17/02/16	80.32	42.49	37.83	209.74	203.85	202.14	200.41	3.44	8.00	4.00	7.723	24	0	
18/02/16	80.92	42.33	38.59	212.31	206.27	204.52	202.76	3.51	8.00	4.00	7.974	24	0	
19/02/16	80.44	43.06	37.38	215.80	209.74	208.06	206.22	3.52	8.00	4.00	7.854	24	0	
20/02/16	82.19	43.66	38.53	221.62	215.14	213.38	211.45	3.69	8.00	4.00	8.302	24	0	
/02/16	82.56	44.41	38.15	234.93	228.01	226.14	224.03	3.98	8.00	4.00	8.714	24	0	
/02/16	81.75	43.93	37.82	229.40	222.79	220.88	218.86	3.93	8.00	4.00	8.442	24	0	
23/02/16	81.04	42.21	38.83	197.41	191.77	190.09	188.47	3.30	8.00	4.00	7.463	24	0	
24/02/16	79.99	41.16	38.83	181.12	176.08	174.49	173.09	2.99	8.00	4.00	6.847	24	0	
25/02/16	80.16	41.37	38.79	193.97	188.54	186.72	185.18	3.36	8.00	4.00	7.321	24	0	
26/02/16	80.05	42.00	38.05	192.69	187.30	185.51	183.96	3.34	8.00	4.00	7.139	24	0	
27/02/16	79.81	42.75	37.06	212.64	206.76	204.65	202.86	3.90	8.00	4.00	7.677	24	0	
28/02/16	80.41	42.35	38.06	209.90	203.98	201.87	200.13	3.85	8.00	4.00	7.778	24	0	
Итого:				6108.05	5929.92	5878.67	5825.57	104.35			228.607	669	3	
Средние:	81.92	43.44	38.48						8.00	4.00				

Период нормальной работы 669ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 3ч
 Время работы прибора после сброса 29757ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

