

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/02/16г.-28/02/16г.

Абонент: _____
Адрес: С. Бегова 21 (мкдс)
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12805
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 288.00 м3/ч G под min= 2.88 м3/ч
G обр max= 288.00 м3/ч G обр min= 2.88 м3/ч
G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00213903 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х9930 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/02/16	180.67	138.72	41.95	252.81	245.64	248.78	246.99	0.00	-1.35	7.00	4.00	10.313	24	0	*
02/02/16	178.74	141.86	36.88	300.44	292.30	295.68	293.20	0.00	-0.90	7.00	4.00	10.788	24	0	*
03/02/16	179.55	140.50	39.05	296.15	287.95	293.91	291.58	0.00	-3.63	7.00	4.00	11.254	24	0	*
04/02/16	180.53	138.75	41.78	245.48	238.55	243.41	241.65	0.00	-3.10	7.00	4.00	9.976	24	0	*
05/02/16	180.84	139.01	41.83	263.40	255.90	260.99	259.08	0.00	-3.18	7.00	4.00	10.712	24	0	*
06/02/16	183.26	139.76	43.50	274.10	265.89	270.82	268.77	0.00	-2.88	7.00	4.00	11.576	24	0	*
07/02/16	184.04	139.52	44.52	285.00	276.32	281.20	279.11	0.00	-2.79	7.00	4.00	12.314	24	0	*
08/02/16	183.94	141.23	42.71	294.66	285.71	290.85	288.49	0.00	-2.78	7.00	4.00	12.217	24	0	*
09/02/16	184.19	140.59	43.60	282.27	273.63	278.56	276.37	0.00	-2.74	7.00	4.00	11.943	24	0	*
10/02/16	182.77	140.49	42.28	288.75	280.19	285.21	282.99	0.00	-2.80	7.00	4.00	11.858	24	0	*
11/02/16	183.87	141.62	42.25	308.94	299.57	304.97	302.43	0.00	-2.86	7.00	4.00	12.673	24	0	*
12/02/16	186.75	142.25	44.50	301.71	291.99	297.23	294.69	0.00	-2.70	7.00	4.00	13.009	24	0	*
13/02/16	188.04	142.69	45.35	308.03	297.83	303.12	300.52	0.00	-2.69	7.00	4.00	13.524	24	0	*
14/02/16	189.18	141.94	47.24	309.19	298.72	303.82	301.27	0.00	-2.55	7.00	4.00	14.132	24	0	*
15/02/16	186.47	142.09	44.38	298.44	288.89	293.93	291.44	0.00	-2.55	7.00	4.00	12.835	24	0	*
16/02/16	182.08	140.66	41.42	241.42	234.37	238.87	236.98	0.00	-2.61	7.00	4.00	9.714	24	0	*
17/02/16	181.03	140.29	40.74	282.10	274.05	278.97	276.78	0.00	-2.73	7.00	4.00	11.176	24	0	*
18/02/16	181.58	140.39	41.19	278.21	270.20	275.08	272.94	0.00	-2.74	7.00	4.00	11.138	24	0	*
19/02/16	181.16	140.15	41.01	279.37	271.36	276.50	274.38	0.00	-3.02	7.00	4.00	11.139	24	0	*
20/02/16	182.91	140.39	42.52	283.59	275.15	280.47	278.27	0.00	-3.12	7.00	4.00	11.710	24	0	*
21/02/16	183.22	141.47	41.75	300.81	291.80	297.60	295.18	0.00	-3.38	7.00	4.00	12.196	24	0	*
22/02/16	182.43	141.67	40.76	305.05	296.04	302.09	299.58	0.00	-3.54	7.00	4.00	12.079	24	0	*
23/02/16	181.71	139.72	41.99	265.33	257.65	263.03	261.03	0.00	-3.38	7.00	4.00	10.826	24	0	*
24/02/16	180.76	139.11	41.65	240.34	233.52	238.70	236.94	0.00	-3.42	7.00	4.00	9.732	24	0	*
25/02/16	180.89	139.39	41.50	249.91	242.81	248.19	246.36	0.00	-3.55	7.00	4.00	10.086	24	0	*
26/02/16	180.76	139.22	41.54	250.25	243.15	248.49	246.67	0.00	-3.52	7.00	4.00	10.108	24	0	*
27/02/16	180.45	139.87	40.58	273.23	265.56	271.22	269.16	0.00	-3.60	7.00	4.00	10.785	24	0	*
28/02/16	181.07	139.33	41.74	271.02	263.28	268.88	266.93	0.00	-3.65	7.00	4.00	10.998	24	0	*
Итого:				7830.00	7598.02	7740.57	7679.78	0.00	-81.76			320.811	672	0	*
Средние:	182.60	140.45	42.15							7.00	4.00				

Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 12216ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации