

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/02/16г.-28/02/16г.

Абонент: _____
Адрес: С. Батродо 5 (ж.м.с.)
Тепловычислитель ВКТ7 с.г. N 1
Договорные расходы: _____
M с.г. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12405
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч

Заводской номер 00170265 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x8225 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/02/16	80.54	45.23	35.31	233.67	227.07	228.14	225.92	1.15	7.00	4.00	8.031	24	0	
02/02/16	78.66	46.00	32.66	258.50	251.51	253.13	250.59	0.92	7.00	4.00	8.224	24	0	
03/02/16	79.32	45.84	33.48	252.15	245.23	245.92	243.46	1.77	7.00	4.00	8.223	24	0	*
04/02/16	80.28	42.23	38.05	217.12	211.02	209.67	207.87	3.15	7.00	4.00	8.041	24	0	
05/02/16	80.56	43.30	37.26	227.93	221.49	219.99	218.06	3.43	7.00	4.00	8.261	24	0	
06/02/16	83.03	43.72	39.31	239.43	232.28	230.68	228.57	3.71	7.00	4.00	9.140	24	0	
07/02/16	83.84	43.40	40.44	240.83	233.53	231.79	229.70	3.83	7.00	4.00	9.455	24	0	
08/02/16	83.76	45.15	38.61	245.58	238.14	236.54	234.24	3.90	7.00	4.00	9.208	24	0	
09/02/16	83.93	44.37	39.56	237.90	230.64	229.06	226.92	3.72	7.00	4.00	9.136	24	0	
10/02/16	82.56	44.25	38.31	240.14	233.04	231.43	229.28	3.76	7.00	4.00	8.938	24	0	
11/02/16	83.67	45.44	38.23	258.34	250.55	248.88	246.44	4.11	7.00	4.00	9.592	24	0	
12/02/16	86.47	45.74	40.73	249.50	241.51	239.85	237.49	4.02	7.00	4.00	9.852	24	0	
13/02/16	87.81	45.72	42.09	252.65	244.33	242.60	240.16	4.17	7.00	4.00	10.299	24	0	
14/02/16	88.94	45.18	43.76	252.64	244.14	242.29	239.93	4.21	7.00	4.00	10.700	24	0	
15/02/16	86.29	45.13	41.16	241.53	233.82	232.12	229.89	3.93	7.00	4.00	9.643	24	0	
16/02/16	81.78	44.36	37.42	237.63	230.72	229.12	226.98	3.74	7.00	4.00	8.643	24	0	
17/02/16	80.78	43.70	37.08	233.69	227.04	225.45	223.41	3.63	7.00	4.00	8.428	24	0	
18/02/16	81.36	43.73	37.63	233.42	226.71	225.09	223.01	3.70	7.00	4.00	8.544	24	0	
19/02/16	80.89	43.90	36.99	234.60	227.94	226.34	224.28	3.66	7.00	4.00	8.440	24	0	
20/02/16	82.66	44.86	37.80	236.66	229.66	228.11	225.93	3.73	7.00	4.00	8.693	24	0	
21/02/16	83.00	45.71	37.29	253.28	245.73	244.13	241.70	4.03	7.00	4.00	9.177	24	0	
22/02/16	82.18	45.83	36.35	250.52	243.22	241.62	239.21	4.01	7.00	4.00	8.852	24	0	
23/02/16	81.53	43.53	38.00	218.92	212.60	211.01	209.09	3.51	7.00	4.00	8.088	24	0	
24/02/16	80.53	42.59	37.94	207.15	201.29	199.70	197.97	3.32	7.00	4.00	7.645	24	0	
25/02/16	80.63	43.29	37.34	209.49	203.57	201.94	200.13	3.44	7.00	4.00	7.610	24	0	
26/02/16	80.55	43.34	37.21	215.11	209.02	207.33	205.45	3.57	7.00	4.00	7.787	24	0	
27/02/16	80.24	43.96	36.28	231.99	225.49	223.62	221.54	3.95	7.00	4.00	8.191	24	0	
28/02/16	80.80	43.15	37.65	231.05	224.48	222.47	220.51	3.97	7.00	4.00	8.466	24	0	
Итого:				6641.42	6445.77	6408.02	6347.73	98.04			245.307	672	0	
Средние:	82.38	44.38	38.00						7.00	4.00				

Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 31246ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации