

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 01/10/15г.-29/10/15г.

Абонент: ООО "Тот Лайв"  
 Адрес: С. Бабосветы (мансэ)  
 Тепловычислитель ВКТ7 сеп. N 1  
 Договорные расходы:  
 М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
 Тхв = 5.00 Град С

Договор N: 12405  
 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Пределы измерений:  
 G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч  
 G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00176636 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x0967 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VHP	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/10/15	65.03	55.41	9.62	171.26	167.98	168.79	166.35	1.63	8.00	4.00	1.627	24	0	
02/10/15	69.38	59.08	10.30	187.14	183.13	184.60	181.63	1.50	8.00	4.00	1.898	24	0	
03/10/15	69.81	58.69	11.12	186.41	182.35	183.80	180.86	1.49	8.00	4.00	2.046	24	0	
04/10/15	70.27	58.71	11.56	196.82	192.51	193.79	190.68	1.83	8.00	4.00	2.241	24	0	
05/10/15	70.45	58.93	11.52	177.71	173.76	174.89	172.08	1.68	8.00	4.00	2.017	24	0	
06/10/15	71.81	53.40	18.41	210.78	205.95	206.96	204.15	1.80	8.00	4.00	3.810	24	0	
07/10/15	73.06	48.77	24.29	274.33	267.85	268.26	265.24	2.61	8.00	4.00	6.524	24	0	
08/10/15	74.42	48.56	25.86	281.20	274.35	274.43	271.38	2.97	8.00	4.00	7.112	24	0	
09/10/15	75.53	47.86	27.67	261.04	254.49	254.39	251.63	2.86	8.00	4.00	7.059	24	0	
10/10/15	75.92	47.90	28.02	263.85	257.15	256.88	254.09	3.06	8.00	4.00	7.215	24	0	
11/10/15	75.43	49.02	26.41	299.94	292.43	292.05	288.74	3.69	8.00	4.00	7.743	24	0	
12/10/15	75.96	48.04	27.92	253.44	247.00	246.51	243.81	3.19	8.00	4.00	6.914	24	0	
13/10/15	75.46	47.36	28.10	220.20	214.67	214.13	211.87	2.80	8.00	4.00	6.048	24	0	
14/10/15	72.49	49.10	23.39	237.37	231.83	231.69	229.05	2.78	8.00	4.00	5.433	24	0	
15/10/15	71.10	49.07	22.03	278.74	272.46	272.64	269.53	2.93	8.00	4.00	6.019	24	0	
16/10/15	71.24	48.58	22.66	243.42	237.93	237.86	235.23	2.70	8.00	4.00	5.405	24	0	
17/10/15	71.24	49.62	21.62	248.97	243.34	243.56	240.72	2.62	8.00	4.00	5.276	24	0	
18/10/15	71.00	50.44	20.56	265.02	259.09	259.10	255.99	3.10	8.00	4.00	5.342	24	0	
19/10/15	71.13	49.51	21.62	278.94	272.64	272.61	269.47	3.17	8.00	4.00	5.912	24	0	
20/10/15	71.13	48.89	22.24	318.40	311.21	311.16	307.62	3.59	8.00	4.00	6.938	24	0	
21/10/15	74.28	47.83	26.45	281.65	274.80	274.53	271.55	3.25	8.00	4.00	7.287	24	0	
22/10/15	75.75	48.28	27.47	278.79	271.75	271.35	268.35	3.40	8.00	4.00	7.481	24	0	
23/10/15	75.53	47.22	28.31	242.79	236.68	236.25	233.77	2.91	8.00	4.00	6.716	24	0	
24/10/15	74.93	46.96	27.97	237.99	232.09	231.63	229.20	2.89	8.00	4.00	6.507	24	0	
25/10/15	75.13	47.99	27.14	260.86	254.36	253.86	251.10	3.26	8.00	4.00	6.919	24	0	
26/10/15	75.45	47.23	28.22	240.49	234.42	233.95	231.48	2.94	8.00	4.00	6.629	24	0	
27/10/15	74.82	47.48	27.34	229.92	224.25	223.82	221.45	2.80	8.00	4.00	6.143	24	0	
28/10/15	74.55	47.17	27.38	236.68	230.86	230.43	228.02	2.84	8.00	4.00	6.337	24	0	
29/10/15	75.51	46.84	28.67	241.35	235.30	234.83	232.42	2.88	8.00	4.00	6.762	24	0	
Итого:				7105.50	6936.63	6938.75	6857.46	79.17			163.360	696	0	
Средние:	73.03	50.14	22.89						8.00	4.00				

Итоговые параметры на 30/10/15г. 8 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	VHP	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
30/10/15	207338.94	201530.11	188241.41	185742.95	15787.16	5321.154	23507	3322

Период нормальной работы 696ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 26829ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации