

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 01/11/15г.-29/11/15г.

Абонент: Укр. Ланге Договор N: 12803  
 Адрес: Р. Витчилене 14 (м. Ланге) Тип расходомера:  
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max= 120.00 м3/ч G под min= 0.80 м3/ч  
 M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут G обр max= 120.00 м3/ч G обр min= 0.80 м3/ч  
 Тхв= 5.00 Град С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00190752 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 фТ=0 ТЗ=1 КС=0x82С6 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/11/15	75.33	41.83	33.50	284.63	277.48	277.45	275.13	0.00	2.35	6.00	4.00	9.299	24	0	
02/11/15	75.66	41.86	33.80	258.48	251.95	251.85	249.75	0.00	2.20	6.00	4.00	8.521	24	0	
03/11/15	74.55	40.64	33.91	233.48	227.73	227.52	225.73	0.00	2.00	6.00	4.00	7.724	24	0	
04/11/15	74.45	40.64	33.81	240.70	234.78	234.59	232.73	0.00	2.05	6.00	4.00	7.940	24	0	
05/11/15	74.20	41.60	32.60	245.40	239.41	239.31	237.33	0.00	2.08	6.00	4.00	7.805	24	0	
06/11/15	74.60	41.76	32.84	262.48	255.97	255.91	253.78	0.00	2.19	6.00	4.00	8.408	24	0	
07/11/15	74.30	42.63	31.67	286.56	279.56	279.58	277.18	0.00	2.38	6.00	4.00	8.855	24	0	
08/11/15	75.58	41.85	33.73	286.91	279.65	279.58	277.26	0.00	2.39	6.00	4.00	9.436	24	0	
09/11/15	75.84	42.77	33.07	288.62	281.29	281.32	278.86	0.00	2.43	6.00	4.00	9.303	24	0	
10/11/15	76.28	42.67	33.61	280.62	273.41	273.44	271.05	0.00	2.36	6.00	4.00	9.192	24	0	
11/11/15	76.03	41.85	34.18	272.72	265.77	265.69	263.46	0.00	2.31	6.00	4.00	9.088	24	0	
12/11/15	75.58	41.66	33.92	267.15	260.39	260.36	258.19	0.00	2.20	6.00	4.00	8.838	24	0	
13/11/15	76.19	41.94	34.25	263.67	256.89	256.91	254.75	0.00	2.14	6.00	4.00	8.804	24	0	
14/11/15	81.72	42.07	39.65	257.83	250.33	250.26	248.15	0.00	2.18	6.00	4.00	9.934	24	0	
15/11/15	83.29	42.47	40.82	279.00	270.63	270.60	268.26	0.00	2.37	6.00	4.00	11.055	24	0	
16/11/15	83.25	42.31	40.94	256.03	248.33	248.28	246.16	0.00	2.17	6.00	4.00	10.173	24	0	
17/11/15	82.56	42.29	40.27	255.77	248.22	248.12	246.00	0.00	2.22	6.00	4.00	10.000	24	0	
18/11/15	83.44	42.22	41.22	254.72	247.06	246.93	244.85	0.00	2.21	6.00	4.00	10.194	24	0	
19/11/15	83.72	42.35	41.37	259.70	251.83	251.69	249.53	0.00	2.30	6.00	4.00	10.427	24	0	
20/11/15	82.58	43.03	39.55	281.53	273.21	273.14	270.73	0.00	2.48	6.00	4.00	10.815	24	0	
21/11/15	82.26	42.16	40.10	259.13	251.53	251.39	249.26	0.00	2.27	6.00	4.00	10.093	24	0	
22/11/15	75.91	40.41	35.50	268.50	261.68	261.41	259.35	0.00	2.33	6.00	4.00	9.289	24	0	
23/11/15	75.83	39.87	35.96	236.42	230.39	230.13	228.37	0.00	2.02	6.00	4.00	8.286	24	0	
24/11/15	76.57	41.60	34.97	273.30	266.23	266.09	263.89	0.00	2.34	6.00	4.00	9.315	24	0	
25/11/15	77.58	41.64	35.94	269.46	262.34	262.18	260.01	0.00	2.33	6.00	4.00	9.434	24	0	
26/11/15	80.28	42.02	38.26	269.03	261.50	261.32	259.09	0.00	2.41	6.00	4.00	10.007	24	0	
27/11/15	82.62	43.48	39.14	277.55	269.32	269.31	266.88	0.00	2.44	6.00	4.00	10.548	24	0	
28/11/15	82.52	41.97	40.55	255.10	247.58	247.41	245.32	0.00	2.26	6.00	4.00	10.045	24	0	
29/11/15	80.86	41.30	39.56	266.80	259.19	258.94	256.84	0.00	2.35	6.00	4.00	10.263	24	0	
Итого:				7691.29	7483.65	7480.71	7417.89	0.00	65.76			273.091	696	0	
Средние:	78.40	41.89	36.51							6.00	4.00				

Период нормальной работы 696ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 18716ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации