

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/10/15г.-29/10/15г.

Абонент: ООО "Восток"
 Адрес: г. Владивосток, ул. (имя не читается)
 Теплоучителитель ВКТ7 сет. N 1
 Договорные расходы:
 М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
 Тхв= 9.00 Град С

Договор N: 22405
 Тип расходомера: _____
 Пределы измерений:
 G под max= 100.00 м3/ч G под min= 0.40 м3/ч
 G обр max= 100.00 м3/ч G обр min= 0.40 м3/ч

Заводской номер 00204445 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x06F0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VHP	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/10/15	64.41	52.12	12.29	103.02	101.05	102.42	101.12	-0.07	7.20	5.00	1.244	24	0	*
02/10/15	69.61	51.79	17.82	75.29	73.64	74.71	73.79	-0.15	7.20	5.00	1.312	24	0	
03/10/15	70.30	50.86	19.44	73.72	72.11	73.11	72.22	-0.11	7.20	5.00	1.403	24	0	
04/10/15	70.57	49.93	20.64	77.96	76.23	77.28	76.39	-0.16	7.20	5.00	1.575	24	0	
05/10/15	70.78	50.36	20.42	70.88	69.29	70.33	69.46	-0.17	7.20	5.00	1.420	24	0	
06/10/15	72.05	48.90	23.15	78.13	76.32	77.45	76.56	-0.24	7.20	5.00	1.769	23	1	*
07/10/15	73.48	46.29	27.19	185.93	181.49	183.32	181.43	0.06	7.20	5.00	4.938	24	0	
08/10/15	74.91	46.76	28.15	187.75	183.08	184.83	182.93	0.15	7.20	5.00	5.160	24	0	
09/10/15	76.05	46.26	29.79	175.82	171.32	173.07	171.33	-0.01	7.20	5.00	5.109	24	0	
10/10/15	76.37	46.43	29.94	181.55	176.89	178.50	176.72	0.17	7.20	5.00	5.300	24	0	
11/10/15	75.85	46.04	29.81	184.57	179.85	181.45	179.65	0.20	7.20	5.00	5.365	24	0	
12/10/15	76.44	46.62	29.82	179.16	174.54	176.22	174.44	0.10	7.20	5.00	5.211	24	0	
13/10/15	75.94	45.34	30.60	162.81	158.66	160.14	158.61	0.05	7.20	5.00	4.857	24	0	
14/10/15	72.97	45.80	27.17	167.17	163.22	164.78	163.15	0.07	7.20	5.00	4.437	24	0	
15/10/15	71.53	46.30	25.23	185.13	180.88	182.51	180.66	0.22	7.20	5.00	4.570	24	0	
16/10/15	71.68	46.23	25.45	180.19	176.09	177.85	176.07	0.02	7.20	5.00	4.486	24	0	
17/10/15	71.68	45.84	25.84	179.36	175.27	176.99	175.23	0.04	7.20	5.00	4.533	24	0	
18/10/15	71.36	45.88	25.48	180.11	176.00	177.74	175.99	0.01	7.20	5.00	4.487	24	0	
19/10/15	71.52	45.98	25.54	172.31	168.38	170.13	168.42	-0.04	7.20	5.00	4.304	24	0	
20/10/15	71.46	46.49	24.97	184.59	180.40	182.15	180.30	0.10	7.20	5.00	4.509	24	0	
21/10/15	74.70	46.56	28.14	182.73	178.22	180.01	178.18	0.04	7.20	5.00	5.019	24	0	
22/10/15	76.19	46.27	29.92	178.03	173.47	175.19	173.41	0.06	7.20	5.00	5.196	24	0	
23/10/15	76.00	45.46	30.54	157.59	153.57	155.12	153.61	-0.04	7.20	5.00	4.696	24	0	
24/10/15	75.49	44.31	31.18	157.48	153.52	155.01	153.56	-0.04	7.20	5.00	4.789	24	0	
25/10/15	75.56	44.62	30.94	160.43	156.38	157.87	156.36	0.02	7.20	5.00	4.839	24	0	
26/10/15	75.89	44.66	31.23	151.69	147.84	149.25	147.81	0.03	7.20	5.00	4.621	24	0	
27/10/15	75.30	44.12	31.18	150.52	146.76	148.04	146.68	0.08	7.20	5.00	4.578	24	0	
28/10/15	75.02	44.80	30.22	154.62	150.78	152.25	150.81	-0.03	7.20	5.00	4.560	24	0	
29/10/15	75.95	44.56	31.39	148.65	144.89	146.23	144.86	0.03	7.20	5.00	4.551	24	0	

Итого: | | | | 4427.19 | 4320.14 | 4363.95 | 4319.75 | 0.39 | | | 118.838 | 695 | 1 | |

Средние: | 73.42 | 46.74 | 26.68 | | | | | | | 7.20 | 5.00 | | | | |

Итоговые параметры на 30/10/15г. 8 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	VHP	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
30/10/15	88699.35	85891.37	87142.14	85794.06	97.31	2422.885	15539	2290

Период нормальной работы 695ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч
 Время работы прибора после сброса 17829ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____