

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 01/10/15г.-29/10/15г.

Абонент: ООО "М. Кармис" (Ижевск)  
 Адрес: С. Ижевск ул. (Ижевск)  
 Тепловычислитель ВКТ7 сег. N 1  
 Договорные расходы:  
 М сег. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
 Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12805  
 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Пределы измерений:  
 G под max= 288.00 м3/ч G под min= 2.88 м3/ч  
 G обр max= 288.00 м3/ч G обр min= 2.88 м3/ч  
 G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00213903 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=1 КС=0х9930 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	VHP	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/10/15	65.36	55.44	9.92	237.24	232.62	236.87	233.45	0.00	-0.83	7.00	4.00	2.330	24	0	*
02/10/15	69.70	50.57	19.13	130.95	128.10	130.18	128.61	0.00	-0.51	7.00	4.00	2.457	24	0	*
03/10/15	70.24	48.73	21.51	120.55	117.91	120.35	119.00	0.00	-1.09	7.00	4.00	2.543	24	0	*
04/10/15	70.59	48.38	22.21	123.39	120.65	122.73	121.37	0.00	-0.72	7.00	4.00	2.684	24	0	*
05/10/15	70.82	48.57	22.25	117.87	115.23	116.78	115.49	0.00	-0.26	7.00	4.00	2.570	24	0	*
06/10/15	72.39	43.14	29.25	153.76	150.20	152.21	150.86	0.00	-0.66	7.00	4.00	4.402	24	0	*
07/10/15	73.51	40.17	33.34	246.57	240.67	242.28	240.43	0.00	0.24	7.00	4.00	8.028	24	0	*
08/10/15	74.94	40.56	34.38	276.63	269.76	271.57	269.42	0.00	0.34	7.00	4.00	9.281	24	0	*
09/10/15	76.09	40.30	35.79	273.72	266.73	268.19	266.12	0.00	0.61	7.00	4.00	9.553	24	0	*
10/10/15	76.44	40.35	36.09	284.03	276.73	278.02	275.87	0.00	0.86	7.00	4.00	9.997	24	0	*
11/10/15	75.93	40.35	35.58	293.91	286.45	287.57	285.35	0.00	1.10	7.00	4.00	10.197	24	0	*
12/10/15	76.50	39.96	36.54	267.36	260.47	261.43	259.44	0.00	1.03	7.00	4.00	9.524	24	0	*
13/10/15	76.02	38.56	37.46	231.74	225.82	226.53	224.94	0.00	0.88	7.00	4.00	8.463	24	0	*
14/10/15	73.09	38.98	34.11	225.07	219.73	221.00	219.40	0.00	0.33	7.00	4.00	7.499	24	0	*
15/10/15	71.58	38.20	33.38	250.49	244.76	246.17	244.45	0.00	0.31	7.00	4.00	8.177	24	0	*
16/10/15	71.77	52.06	19.71	364.44	356.07	361.06	356.26	0.00	-0.19	7.00	4.00	7.069	24	0	*
17/10/15	71.74	37.28	34.46	221.13	216.05	217.62	216.17	0.00	-0.12	7.00	4.00	7.448	24	0	*
18/10/15	71.44	37.84	33.60	233.78	228.45	230.02	228.42	0.00	0.03	7.00	4.00	7.681	24	0	*
19/10/15	71.57	38.59	32.98	249.51	243.83	245.51	243.78	0.00	0.05	7.00	4.00	8.047	24	0	*
20/10/15	71.56	40.21	31.35	299.60	292.76	294.86	292.60	0.00	0.16	7.00	4.00	9.185	24	0	*
21/10/15	74.75	39.40	35.35	280.25	273.34	274.74	272.72	0.00	0.62	7.00	4.00	9.668	24	0	*
22/10/15	76.25	39.61	36.64	272.56	265.59	266.93	264.93	0.00	0.66	7.00	4.00	9.739	24	0	*
23/10/15	76.06	38.78	37.28	256.31	249.75	251.06	249.26	0.00	0.49	7.00	4.00	9.315	24	0	*
24/10/15	75.51	38.81	36.70	250.86	244.54	245.82	244.08	0.00	0.46	7.00	4.00	8.982	24	0	*
25/10/15	75.65	37.91	37.74	259.13	252.58	253.87	252.14	0.00	0.44	7.00	4.00	9.537	24	0	*
26/10/15	75.99	38.35	37.64	252.57	246.13	247.37	245.64	0.00	0.49	7.00	4.00	9.268	24	0	*
27/10/15	75.37	37.52	37.85	231.85	226.06	227.17	225.68	0.00	0.38	7.00	4.00	8.561	24	0	*
28/10/15	75.08	38.43	36.65	243.54	237.44	238.62	236.91	0.00	0.53	7.00	4.00	8.708	24	0	*
29/10/15	76.02	38.19	37.83	249.96	243.58	244.98	243.28	0.00	0.30	7.00	4.00	9.220	24	0	*

Итого: | | | | 6898.77 | 6732.00 | 6781.51 | 6726.07 | 0.00 | 5.93 | | | 220.133 | 696 | 0 | \* |

Средние: | 73.52 | 41.56 | 31.96 | | | | | | | | 7.00 | 4.00 | | | | | |

Итоговые параметры на 30/10/15г. 9 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	VHP	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
30/10/15	85478.18	82949.81	80278.97	79459.80	0.00	3490.01	2992.532	9275	13

Период нормальной работы 696ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 9288ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации