

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 01/11/15г.-29/11/15г.

Абонент: УФД М.О.Е Договор N: 12885  
 Адрес: Кв. 1 - Зал № 38 (мех. зал) Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКГ7 сет. N 1 Пределы измерений: \_\_\_\_\_  
 Договорные расходы: G под max= 120.00 м3/ч G под min= 0.80 м3/ч  
 M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут G обр max= 120.00 м3/ч G обр min= 0.80 м3/ч  
 Тхв= 9.00 Град С

Заводской номер 00158332 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хВСОВ ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	BHP	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/11/15	74.92	43.43	31.49	333.18	324.93	322.47	319.60	5.33	6.00	4.00	10.235	24	0	
02/11/15	75.09	43.31	31.78	297.62	290.20	288.12	285.55	4.65	6.00	4.00	9.228	24	0	
03/11/15	74.05	43.55	30.50	262.06	255.70	253.93	251.65	4.05	6.00	4.00	7.800	24	0	
04/11/15	73.93	43.26	30.67	276.73	270.03	268.17	265.80	4.23	6.00	4.00	8.286	24	0	
05/11/15	73.71	44.08	29.63	289.69	282.70	280.83	278.24	4.46	6.00	4.00	8.383	24	0	
06/11/15	74.08	43.93	30.15	309.92	302.37	300.30	297.55	4.82	6.00	4.00	9.123	24	0	
07/11/15	73.78	44.71	29.07	339.30	331.11	328.93	325.81	5.30	6.00	4.00	9.630	24	0	
08/11/15	75.10	43.67	31.43	335.53	327.16	324.86	321.93	5.23	6.00	4.00	10.287	24	0	
09/11/15	75.36	44.01	31.35	346.89	338.17	335.91	332.82	5.35	6.00	4.00	10.610	24	0	
10/11/15	75.84	43.95	31.89	335.57	327.05	324.76	321.78	5.27	6.00	4.00	10.437	24	0	
11/11/15	75.53	43.39	32.14	318.07	310.06	307.83	305.08	4.98	6.00	4.00	9.972	24	0	
12/11/15	75.11	43.36	31.75	313.83	306.02	303.77	301.05	4.97	6.00	4.00	9.720	24	0	
13/11/15	75.60	43.37	32.23	310.73	302.88	300.67	297.98	4.90	6.00	4.00	9.765	24	0	
14/11/15	80.99	42.23	38.76	294.95	286.52	284.11	281.71	4.81	6.00	4.00	11.112	24	0	
15/11/15	82.74	43.01	39.73	323.59	313.97	311.35	308.59	5.38	6.00	4.00	12.485	24	0	
16/11/15	82.69	42.22	40.47	293.03	284.34	281.89	279.53	4.81	6.00	4.00	11.513	24	0	
17/11/15	81.93	42.68	39.25	300.20	291.43	289.02	286.54	4.89	6.00	4.00	11.442	24	0	
18/11/15	82.79	42.69	40.10	299.92	291.03	288.58	286.07	4.96	6.00	4.00	11.674	24	0	
19/11/15	83.17	42.54	40.63	297.42	288.53	286.09	283.61	4.92	6.00	4.00	11.730	24	0	
20/11/15	82.04	43.50	38.54	327.24	317.69	315.15	312.28	5.41	6.00	4.00	12.251	24	0	
21/11/15	81.89	42.56	39.33	305.32	296.39	293.96	291.41	4.98	6.00	4.00	11.662	24	0	
22/11/15	75.41	42.68	32.73	325.87	317.70	315.24	312.50	5.20	6.00	4.00	10.402	24	0	
23/11/15	75.22	42.37	32.85	278.43	271.46	269.40	267.11	4.35	6.00	4.00	8.923	24	0	
24/11/15	76.00	42.97	33.03	320.24	312.06	309.72	306.98	5.08	6.00	4.00	10.311	24	0	
25/11/15	77.07	42.85	34.22	315.47	307.23	304.85	302.18	5.05	6.00	4.00	10.520	24	0	
26/11/15	79.68	42.75	36.93	308.52	299.95	297.56	294.99	4.96	6.00	4.00	11.085	24	0	
27/11/15	81.94	43.53	38.41	317.99	308.73	306.24	303.46	5.27	6.00	4.00	11.866	24	0	
28/11/15	82.03	41.89	40.14	290.83	282.33	279.88	277.55	4.78	6.00	4.00	11.341	24	0	
29/11/15	80.30	41.52	38.78	304.87	296.30	293.73	291.32	4.98	6.00	4.00	11.497	24	0	
Итого:				8973.01	8734.04	8667.32	8590.67	143.37			303.290	696	0	
Средние:	77.86	43.10	34.76						6.00	4.00				

Период нормальной работы 696ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 2086ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_