

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/10/15г.-29/10/15г.

Абонент: ООО УК "Соларис"
 Адрес: г.Великие Луки ул. Гагарина 28 (ж/д станция)
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
 Договорные расходы:
 М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
 Тхв= 9.00 Град С

Договор N: 12405
 Тип расходомера: _____
 Пределы измерений:
 G под max= 120.00 м3/ч G под min= 0.80 м3/ч
 G обр max= 120.00 м3/ч G обр min= 0.80 м3/ч

Заводской номер 00158332 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хВСОВ ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qo | VНР | ВОС | НС |
|----------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|-----|-----|----|
| | °С | °С | °С | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01/10/15 | 65.25 | 55.40 | 9.85 | 285.12 | 279.56 | 279.36 | 275.32 | 4.24 | 6.00 | 4.00 | 2.765 | 24 | 0 | |
| 02/10/15 | 69.20 | 57.09 | 12.11 | 254.07 | 248.58 | 248.64 | 244.84 | 3.74 | 6.00 | 4.00 | 3.019 | 24 | 0 | |
| 03/10/15 | 69.62 | 56.68 | 12.94 | 244.25 | 238.93 | 238.92 | 235.33 | 3.60 | 6.00 | 4.00 | 3.104 | 24 | 0 | |
| 04/10/15 | 70.11 | 54.41 | 15.70 | 227.70 | 222.71 | 222.22 | 219.15 | 3.56 | 6.00 | 4.00 | 3.505 | 24 | 0 | |
| 05/10/15 | 70.31 | 55.29 | 15.02 | 216.43 | 211.64 | 211.32 | 208.32 | 3.32 | 6.00 | 4.00 | 3.186 | 24 | 0 | |
| 06/10/15 | 71.65 | 50.22 | 21.43 | 257.86 | 251.93 | 250.96 | 247.95 | 3.98 | 6.00 | 4.00 | 5.409 | 24 | 0 | |
| 07/10/15 | 72.96 | 45.97 | 26.99 | 336.95 | 328.97 | 327.05 | 323.77 | 5.20 | 6.00 | 4.00 | 8.882 | 24 | 0 | |
| 08/10/15 | 74.33 | 45.17 | 29.16 | 333.23 | 325.07 | 322.92 | 319.79 | 5.28 | 6.00 | 4.00 | 9.487 | 24 | 0 | |
| 09/10/15 | 75.44 | 44.98 | 30.46 | 321.50 | 313.41 | 311.26 | 308.26 | 5.15 | 6.00 | 4.00 | 9.551 | 24 | 0 | |
| 10/10/15 | 75.83 | 44.76 | 31.07 | 325.24 | 316.96 | 314.75 | 311.76 | 5.20 | 6.00 | 4.00 | 9.851 | 24 | 0 | |
| 11/10/15 | 75.35 | 44.43 | 30.92 | 340.89 | 332.34 | 330.00 | 326.90 | 5.44 | 6.00 | 4.00 | 10.283 | 24 | 0 | |
| 12/10/15 | 75.82 | 44.29 | 31.53 | 309.00 | 301.14 | 299.00 | 296.21 | 4.93 | 6.00 | 4.00 | 9.502 | 24 | 0 | |
| 13/10/15 | 75.34 | 43.70 | 31.64 | 271.86 | 265.06 | 263.05 | 260.65 | 4.41 | 6.00 | 4.00 | 8.389 | 24 | 0 | |
| 14/10/15 | 72.42 | 46.55 | 25.87 | 302.91 | 295.83 | 294.25 | 291.22 | 4.61 | 6.00 | 4.00 | 7.661 | 24 | 0 | |
| 15/10/15 | 71.03 | 47.73 | 23.30 | 369.92 | 361.58 | 360.15 | 356.29 | 5.29 | 6.00 | 4.00 | 8.437 | 24 | 0 | |
| 16/10/15 | 71.16 | 47.75 | 23.41 | 329.16 | 321.69 | 320.30 | 316.85 | 4.84 | 6.00 | 4.00 | 7.535 | 24 | 0 | |
| 17/10/15 | 71.15 | 47.21 | 23.94 | 312.68 | 305.63 | 304.21 | 301.01 | 4.62 | 6.00 | 4.00 | 7.324 | 24 | 0 | |
| 18/10/15 | 70.91 | 47.30 | 23.61 | 334.41 | 326.88 | 325.43 | 321.97 | 4.91 | 6.00 | 4.00 | 7.719 | 24 | 0 | |
| 19/10/15 | 71.02 | 47.02 | 24.00 | 356.92 | 348.85 | 347.40 | 343.75 | 5.10 | 6.00 | 4.00 | 8.377 | 24 | 0 | |
| 20/10/15 | 71.06 | 47.18 | 23.88 | 400.03 | 390.99 | 389.22 | 385.13 | 5.86 | 6.00 | 4.00 | 9.343 | 24 | 0 | |
| 21/10/15 | 74.10 | 44.86 | 29.24 | 336.64 | 328.44 | 326.23 | 323.10 | 5.34 | 6.00 | 4.00 | 9.608 | 24 | 0 | |
| 22/10/15 | 75.62 | 44.10 | 31.52 | 316.37 | 308.35 | 306.14 | 303.30 | 5.05 | 6.00 | 4.00 | 9.726 | 24 | 0 | |
| 23/10/15 | 75.39 | 43.76 | 31.63 | 297.29 | 289.84 | 287.76 | 285.15 | 4.69 | 6.00 | 4.00 | 9.173 | 24 | 0 | |
| 24/10/15 | 74.81 | 43.74 | 31.07 | 298.33 | 290.93 | 288.82 | 286.18 | 4.75 | 6.00 | 4.00 | 9.044 | 24 | 0 | |
| 25/10/15 | 75.02 | 43.29 | 31.73 | 303.65 | 296.11 | 293.84 | 291.25 | 4.86 | 6.00 | 4.00 | 9.398 | 24 | 0 | |
| 26/10/15 | 75.29 | 43.37 | 31.92 | 292.28 | 284.95 | 282.80 | 280.26 | 4.69 | 6.00 | 4.00 | 9.098 | 24 | 0 | |
| 27/10/15 | 74.67 | 43.27 | 31.40 | 274.94 | 268.15 | 266.14 | 263.79 | 4.36 | 6.00 | 4.00 | 8.424 | 24 | 0 | |
| 28/10/15 | 74.37 | 43.71 | 30.66 | 294.00 | 286.80 | 284.68 | 282.10 | 4.70 | 6.00 | 4.00 | 8.797 | 24 | 0 | |
| 29/10/15 | 75.37 | 43.21 | 32.16 | 294.91 | 287.52 | 285.29 | 282.74 | 4.78 | 6.00 | 4.00 | 9.248 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 8838.54 | 8628.84 | 8582.11 | 8492.34 | 136.50 | | | 225.845 | 696 | 0 | |

Средние: | 72.92 | 47.12 | 25.80 | | | | | | | 6.00 | 4.00 | | | | |

Итоговые параметры на 30/10/15г. 8 ч

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qo | VНР | ВОС |
|----------|----------|----------|----------|----------|--------|---------|------|-----|
| | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 30/10/15 | 14821.59 | 14482.64 | 14430.98 | 14251.48 | 231.16 | 296.543 | 1272 | 70 |

Период нормальной работы 696ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 1342ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

