

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/11/15г.-29/11/15г.

Абонент: Уот Воды Договор N: 12905
 Адрес: Улицы Звезда 34 (м.Сав.) Тип расходомера:
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.72 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.72 м3/ч
 Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00226540 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хСА69 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|----------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|---------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01/11/15 | 75.36 | 45.54 | 29.82 | 207.53 | 202.32 | 203.31 | 201.35 | 0.97 | 7.00 | 7.00 | 6.028 | 24 | 0 | |
| 02/11/15 | 75.59 | 44.59 | 31.00 | 189.23 | 184.48 | 185.41 | 183.70 | 0.78 | 7.00 | 7.00 | 5.715 | 24 | 0 | |
| 03/11/15 | 74.56 | 43.08 | 31.48 | 159.86 | 155.89 | 156.68 | 155.32 | 0.57 | 7.00 | 7.00 | 4.903 | 24 | 0 | |
| 04/11/15 | 74.39 | 42.98 | 31.41 | 166.07 | 161.98 | 162.80 | 161.40 | 0.58 | 7.00 | 7.00 | 5.084 | 24 | 0 | |
| 05/11/15 | 74.16 | 43.50 | 30.66 | 177.64 | 173.28 | 174.21 | 172.66 | 0.62 | 7.00 | 7.00 | 5.307 | 24 | 0 | |
| 06/11/15 | 74.55 | 44.06 | 30.49 | 189.48 | 184.82 | 185.83 | 184.11 | 0.71 | 7.00 | 7.00 | 5.633 | 24 | 0 | |
| 07/11/15 | 74.24 | 45.58 | 28.66 | 208.81 | 203.72 | 204.96 | 202.97 | 0.75 | 7.00 | 7.00 | 5.832 | 24 | 0 | |
| 08/11/15 | 75.55 | 45.65 | 29.90 | 212.24 | 206.90 | 208.14 | 206.09 | 0.81 | 7.00 | 7.00 | 6.182 | 24 | 0 | |
| 09/11/15 | 75.78 | 46.76 | 29.02 | 223.77 | 218.10 | 219.52 | 217.26 | 0.84 | 7.00 | 7.00 | 6.324 | 24 | 0 | |
| 10/11/15 | 76.28 | 46.64 | 29.64 | 213.38 | 207.90 | 209.27 | 207.13 | 0.77 | 7.00 | 7.00 | 6.160 | 24 | 0 | |
| 11/11/15 | 75.99 | 45.65 | 30.34 | 201.32 | 196.19 | 197.35 | 195.43 | 0.76 | 7.00 | 7.00 | 5.946 | 24 | 0 | |
| 12/11/15 | 75.55 | 44.81 | 30.74 | 198.32 | 193.30 | 194.36 | 192.53 | 0.77 | 7.00 | 7.00 | 5.939 | 24 | 0 | |
| 13/11/15 | 76.09 | 45.52 | 30.57 | 204.56 | 199.36 | 200.48 | 198.51 | 0.85 | 7.00 | 7.00 | 6.091 | 24 | 0 | |
| 14/11/15 | 81.58 | 47.69 | 33.89 | 212.58 | 206.44 | 207.76 | 205.58 | 0.86 | 7.00 | 7.00 | 6.997 | 24 | 0 | |
| 15/11/15 | 83.21 | 49.03 | 34.18 | 219.75 | 213.18 | 214.68 | 212.25 | 0.93 | 7.00 | 7.00 | 7.287 | 24 | 0 | |
| 16/11/15 | 83.20 | 47.17 | 36.03 | 193.15 | 187.35 | 188.47 | 186.50 | 0.85 | 7.00 | 7.00 | 6.748 | 24 | 0 | |
| 17/11/15 | 82.44 | 47.33 | 35.11 | 200.33 | 194.43 | 195.62 | 193.56 | 0.87 | 7.00 | 7.00 | 6.825 | 24 | 0 | |
| 18/11/15 | 83.34 | 47.62 | 35.72 | 203.88 | 197.78 | 198.99 | 196.89 | 0.89 | 7.00 | 7.00 | 7.064 | 24 | 0 | |
| 19/11/15 | 83.70 | 47.72 | 35.98 | 199.26 | 193.21 | 194.45 | 192.40 | 0.81 | 7.00 | 7.00 | 6.949 | 24 | 0 | |
| 20/11/15 | 82.50 | 48.70 | 33.80 | 218.66 | 212.23 | 213.69 | 211.34 | 0.89 | 7.00 | 7.00 | 7.174 | 24 | 0 | |
| 21/11/15 | 82.49 | 47.01 | 35.48 | 191.76 | 186.10 | 187.19 | 185.24 | 0.86 | 7.00 | 7.00 | 6.603 | 24 | 0 | |
| 22/11/15 | 75.89 | 44.04 | 31.85 | 190.55 | 185.71 | 186.65 | 184.96 | 0.75 | 7.00 | 7.00 | 5.909 | 24 | 0 | |
| 23/11/15 | 75.75 | 42.97 | 32.78 | 162.76 | 158.64 | 159.37 | 158.01 | 0.63 | 7.00 | 7.00 | 5.197 | 24 | 0 | |
| 24/11/15 | 76.49 | 45.58 | 30.91 | 207.65 | 202.30 | 203.47 | 201.50 | 0.80 | 7.00 | 7.00 | 6.246 | 24 | 0 | |
| 25/11/15 | 77.56 | 46.04 | 31.52 | 207.27 | 201.81 | 202.95 | 200.94 | 0.87 | 7.00 | 7.00 | 6.354 | 24 | 0 | |
| 26/11/15 | 80.17 | 46.99 | 33.18 | 211.73 | 205.79 | 207.04 | 204.90 | 0.89 | 7.00 | 7.00 | 6.826 | 24 | 0 | |
| 27/11/15 | 82.46 | 48.33 | 34.13 | 216.78 | 210.38 | 211.75 | 209.43 | 0.95 | 7.00 | 7.00 | 7.176 | 24 | 0 | |
| 28/11/15 | 82.56 | 46.43 | 36.13 | 191.67 | 186.03 | 187.00 | 185.11 | 0.92 | 7.00 | 7.00 | 6.718 | 24 | 0 | |
| 29/11/15 | 80.82 | 46.33 | 34.49 | 203.97 | 198.18 | 199.24 | 197.25 | 0.93 | 7.00 | 7.00 | 6.834 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 5783.96 | 5627.80 | 5660.64 | 5604.32 | 23.48 | | | 182.051 | 696 | 0 | |
| Средние: | 78.35 | 45.98 | 32.37 | | | | | | 7.00 | 7.00 | | | | |

Период нормальной работы 696ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 13388ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации