

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/10/15г.-29/10/15г.

Абонент: ООО "Н.В.М. Инженерные системы"
Адрес: Коп. Селище 30 (м.Селище)
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12405
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.72 м3/ч
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.72 м3/ч

Заводской номер 00226540 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хСА69 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/10/15	63.77	54.98	8.79	107.57	105.59	106.24	104.76	0.83	7.00	7.00	0.928	24	0	*
02/10/15	69.44	47.71	21.73	45.56	44.59	44.78	44.30	0.29	7.00	7.00	0.969	24	0	
03/10/15	69.96	48.28	21.68	44.79	43.82	44.05	43.57	0.25	7.00	7.00	0.950	24	0	
04/10/15	70.33	47.17	23.16	45.17	44.19	44.39	43.91	0.28	7.00	7.00	1.025	24	0	
05/10/15	70.65	47.62	23.03	42.78	41.84	42.01	41.54	0.30	7.00	7.00	0.964	22	2	*
06/10/15	72.07	45.76	26.31	57.97	56.65	56.81	56.24	0.41	7.00	7.00	1.489	24	0	
07/10/15	73.24	46.21	27.03	118.88	116.06	116.92	115.75	0.31	7.00	7.00	3.133	24	0	
08/10/15	74.65	46.89	27.76	161.19	157.22	158.20	156.54	0.68	7.00	7.00	4.362	24	0	
09/10/15	75.80	46.56	29.24	164.22	160.06	161.01	159.39	0.67	7.00	7.00	4.678	24	0	
10/10/15	76.19	47.04	29.15	174.79	170.29	171.42	169.66	0.63	7.00	7.00	4.961	24	0	
11/10/15	75.71	46.32	29.39	177.80	173.29	174.37	172.62	0.67	7.00	7.00	5.091	24	0	
12/10/15	76.23	46.17	30.06	162.91	158.74	159.69	158.11	0.63	7.00	7.00	4.768	24	0	
13/10/15	75.64	46.19	29.45	153.58	149.72	150.53	149.01	0.71	7.00	7.00	4.407	24	0	
14/10/15	72.92	43.19	29.73	138.50	135.21	135.49	134.32	0.89	7.00	7.00	4.016	24	0	
15/10/15	71.38	44.80	26.58	173.94	169.98	170.46	168.88	1.10	7.00	7.00	4.513	24	0	
16/10/15	71.53	43.42	28.11	159.53	155.87	156.23	154.84	1.03	7.00	7.00	4.377	24	0	
17/10/15	71.56	43.37	28.19	149.29	145.92	146.26	144.98	0.94	7.00	7.00	4.113	24	0	
18/10/15	71.23	42.64	28.59	149.70	146.28	146.69	145.43	0.85	7.00	7.00	4.178	24	0	
19/10/15	71.38	44.22	27.16	176.99	172.97	173.56	171.95	1.02	7.00	7.00	4.692	24	0	
20/10/15	71.38	46.07	25.31	221.54	216.53	217.24	215.09	1.44	7.00	7.00	5.476	24	0	
1/10/15	74.55	46.70	27.85	207.09	202.02	202.72	200.66	1.36	7.00	7.00	5.623	24	0	
22/10/15	76.08	47.24	28.84	203.84	198.63	199.32	197.23	1.40	7.00	7.00	5.724	24	0	
23/10/15	75.88	45.65	30.23	182.75	178.11	178.71	176.97	1.14	7.00	7.00	5.379	24	0	
24/10/15	75.33	45.25	30.08	183.15	178.56	179.15	177.43	1.13	7.00	7.00	5.366	24	0	
25/10/15	75.47	44.73	30.74	184.92	180.27	180.88	179.22	1.05	7.00	7.00	5.536	24	0	
26/10/15	75.70	46.72	28.98	195.90	190.97	191.77	189.77	1.20	7.00	7.00	5.532	24	0	
27/10/15	75.18	43.97	31.21	169.02	164.80	165.16	163.67	1.13	7.00	7.00	5.139	24	0	
28/10/15	74.86	44.47	30.39	178.82	174.38	174.84	173.22	1.16	7.00	7.00	5.294	24	0	
29/10/15	75.84	45.02	30.82	186.58	181.88	182.43	180.67	1.21	7.00	7.00	5.602	24	0	
Итого:				4318.77	4214.44	4231.33	4189.73	24.71			118.285	694	2	
Средние:	73.24	46.01	27.23						7.00	7.00				

Период нормальной работы 694ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 2ч
Время работы прибора после сброса 12642ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____