

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/11/15г.-29/11/15г.

Абонент: Уд. стан
 Адрес: Уд. стан 36 (Жилищ)
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
 Договорные расходы:
 М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
 Тхв = 5.00 Град С

Договор N: 12405
 Тип расходомера: _____
 Пределы измерений:
 G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.72 м3/ч
 G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.72 м3/ч

Заводской номер 00227016 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 фТ=0 ТЗ=0 КС=0хС93В ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВРС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/11/15	75.20	64.51	10.69	489.77	477.54	484.47	475.28	2.26	7.00	5.00	5.125	24	0	
02/11/15	75.35	65.12	10.23	484.90	472.76	479.65	470.41	2.35	7.00	5.00	4.859	24	0	
03/11/15	74.36	65.51	8.85	501.32	489.06	496.45	486.77	2.29	7.00	5.00	4.345	24	0	
04/11/15	74.17	64.53	9.64	495.01	482.96	490.03	480.76	2.20	7.00	5.00	4.680	24	0	
05/11/15	73.96	64.70	9.26	516.75	504.26	511.22	501.45	2.81	7.00	5.00	4.689	24	0	
06/11/15	74.30	64.33	9.97	512.62	500.11	507.01	497.46	2.65	7.00	5.00	5.008	24	0	
07/11/15	74.00	62.95	11.05	492.62	480.67	487.02	478.19	2.48	7.00	5.00	5.329	24	0	
08/11/15	75.34	63.62	11.72	488.05	475.83	482.32	473.41	2.42	7.00	5.00	5.594	24	0	
09/11/15	75.55	63.27	12.28	483.45	471.29	477.06	468.33	2.96	7.00	5.00	5.810	24	0	
10/11/15	76.04	64.22	11.82	488.30	475.86	481.89	472.81	3.05	7.00	5.00	5.643	24	0	
11/11/15	75.75	64.40	11.35	501.95	489.27	495.90	486.50	2.77	7.00	5.00	5.577	24	0	
12/11/15	75.34	64.27	11.07	499.74	487.22	493.24	483.96	3.26	7.00	5.00	5.420	24	0	
13/11/15	75.83	64.48	11.35	503.63	490.87	497.18	487.78	3.09	7.00	5.00	5.590	24	0	
14/11/15	81.16	68.19	12.97	505.01	490.56	497.52	487.07	3.49	7.00	5.00	6.389	24	0	
15/11/15	82.95	68.24	14.71	492.69	478.00	484.95	474.75	3.25	7.00	5.00	7.055	24	0	
16/11/15	82.97	70.18	12.79	514.71	499.37	507.37	496.14	3.23	7.00	5.00	6.420	24	0	
17/11/15	82.17	68.76	13.41	493.62	479.17	486.32	475.97	3.20	7.00	5.00	6.452	24	0	
18/11/15	83.06	69.85	13.21	504.59	489.54	497.10	486.18	3.36	7.00	5.00	6.499	24	0	
19/11/15	83.47	70.83	12.64	530.17	514.18	522.31	510.54	3.64	7.00	5.00	6.532	24	0	
20/11/15	82.20	68.10	14.10	493.72	479.25	485.94	475.76	3.49	7.00	5.00	6.786	24	0	
21/11/15	82.11	68.96	13.15	510.40	495.48	502.71	491.94	3.54	7.00	5.00	6.543	24	0	
22/11/15	75.68	64.00	11.68	506.35	493.56	499.87	490.51	3.05	7.00	5.00	5.785	24	0	
23/11/15	75.52	65.76	9.76	505.25	492.51	498.76	488.98	3.53	7.00	5.00	4.828	23	1	*
24/11/15	76.25	64.61	11.64	533.55	519.89	525.93	515.95	3.94	7.00	5.00	6.074	24	0	
25/11/15	77.32	65.51	11.81	554.43	539.88	547.30	536.60	3.28	7.00	5.00	6.397	24	0	
26/11/15	79.92	67.10	12.82	543.46	528.32	536.21	525.28	3.04	7.00	5.00	6.799	24	0	
27/11/15	82.17	68.17	14.00	523.13	507.81	515.36	504.54	3.27	7.00	5.00	7.135	24	0	
28/11/15	82.38	69.78	12.60	541.26	525.34	533.89	522.18	3.16	7.00	5.00	6.653	24	0	
29/11/15	80.57	67.25	13.32	513.41	498.91	506.10	495.73	3.18	7.00	5.00	6.670	24	0	
Итого:				14723.86	14329.47	14531.08	14241.23	88.24			170.686	695	1	
Средние:	78.11	66.25	11.86						7.00	5.00				

Период нормальной работы 695ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч
 Время работы прибора после сброса 13201ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации