

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
за 01/10/15г.-29/10/15г.

Абонент: ООО "Челэнерго"  
Адрес: Кв. 36 (жилое)  
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1  
Договорные расходы:  
M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: 12405  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.72 м3/ч  
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.72 м3/ч

Заводской номер 00227016 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хС93В ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/10/15	64.95	58.88	6.07	151.00	148.10	149.80	147.37	0.73	7.00	5.00	0.907	24	0	
02/10/15	69.50	66.86	2.64	412.98	404.07	409.44	401.14	2.93	7.00	5.00	1.085	24	0	
03/10/15	69.76	66.59	3.17	362.20	354.31	358.99	351.76	2.55	7.00	5.00	1.137	24	0	
04/10/15	70.29	66.56	3.73	341.36	333.82	338.23	331.43	2.39	7.00	5.00	1.258	24	0	
05/10/15	70.57	67.22	3.35	324.68	317.45	321.84	315.28	2.17	7.00	5.00	1.072	21	3	*
06/10/15	71.62	68.68	2.94	443.42	433.28	439.94	430.60	2.68	7.00	5.00	1.291	24	0	
07/10/15	73.01	67.40	5.61	444.55	434.02	440.21	431.13	2.89	7.00	5.00	2.454	24	0	
08/10/15	74.34	65.01	9.33	461.43	450.16	451.17	442.48	7.68	7.00	5.00	4.219	24	0	
09/10/15	75.52	65.64	9.88	498.35	485.80	492.50	482.86	2.94	7.00	5.00	4.822	24	0	
10/10/15	75.96	65.09	10.87	500.78	488.05	494.85	485.29	2.76	7.00	5.00	5.330	24	0	
11/10/15	75.55	64.11	11.44	493.68	481.22	487.32	478.16	3.06	7.00	5.00	5.526	24	0	
12/10/15	75.95	65.29	10.66	505.61	492.77	498.44	488.78	3.99	7.00	5.00	5.276	24	0	
13/10/15	75.58	66.14	9.44	529.13	515.79	521.54	511.19	4.60	7.00	5.00	4.888	24	0	
14/10/15	73.09	63.50	9.59	486.26	474.72	479.61	470.79	3.93	7.00	5.00	4.573	24	0	
15/10/15	71.14	60.52	10.62	465.83	455.29	458.86	451.13	4.16	7.00	5.00	4.846	24	0	
16/10/15	71.35	61.83	9.52	486.27	475.23	479.99	471.54	3.69	7.00	5.00	4.544	24	0	
17/10/15	71.35	61.93	9.42	479.02	468.14	472.44	464.13	4.01	7.00	5.00	4.428	24	0	
18/10/15	71.06	61.30	9.76	476.57	465.83	469.75	461.64	4.19	7.00	5.00	4.567	24	0	
19/10/15	71.14	60.90	10.24	474.53	463.81	467.51	459.53	4.28	7.00	5.00	4.766	24	0	
20/10/15	71.14	59.37	11.77	465.09	454.58	458.06	450.60	3.98	7.00	5.00	5.367	24	0	
21/10/15	74.15	62.55	11.60	494.77	482.72	487.41	478.67	4.05	7.00	5.00	5.620	24	0	
22/10/15	75.82	64.27	11.55	511.37	498.43	503.52	494.01	4.42	7.00	5.00	5.778	24	0	
23/10/15	75.65	65.34	10.31	519.58	506.45	512.21	502.23	4.22	7.00	5.00	5.243	24	0	
24/10/15	75.07	64.32	10.75	501.64	489.16	495.50	486.16	3.00	7.00	5.00	5.281	24	0	
25/10/15	75.37	64.06	11.31	509.65	496.88	503.37	493.94	2.94	7.00	5.00	5.644	25	0	
26/10/15	75.54	64.66	10.88	497.96	485.42	491.95	482.57	2.85	7.00	5.00	5.302	24	0	
27/10/15	75.02	65.10	9.92	511.98	499.26	505.37	495.64	3.62	7.00	5.00	4.973	24	0	
28/10/15	74.59	64.41	10.18	491.76	479.66	483.95	474.80	4.86	7.00	5.00	4.903	24	0	
29/10/15	75.59	64.46	11.13	474.29	462.33	468.21	459.35	2.98	7.00	5.00	5.165	24	0	

Итого: | | | | 13315.74 | 12996.75 | 13141.98 | 12894.20 | 102.55 | | | 120.265 | 694 | 3 | |

Средние: | 73.09 | 64.21 | 8.88 | | | | | | 7.00 | 5.00 | | | | | |

Итоговые параметры на 30/10/15г. 8 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
30/10/15	51265.36	49901.86	50154.51	49368.43	533.43	991.666	7230	5226

Период нормальной работы 694ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 3ч

Время работы прибора после сброса 12456ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации